Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9195.038.1 | Телефон: | Узел учета: ТЦ-1 СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Полярников 5 / ТЦ-1 СЦО | Строит.Адрес: Полярников 5 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206952-ч(с)-1016.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206952 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 9,58

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.09.2016 по 22.10.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
22.09.16	24,00	-	0,00	74,39	-74,39	63,68	59,70	3,98	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
23.09.16	24,00	-	33,17	63,79	-30,62	62,61	42,71	19,90	7,00	5,00	0,67	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,67
24.09.16	24,00	-	60,40	60,40	0,00	64,56	43,59	20,97	7,00	5,00	1,27	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,27
25.09.16	24,00	-	59,18	59,18	0,00	64,61	43,56	21,05	7,00	5,00	1,25	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,25
26.09.16	24,00	-	57,62	57,62	0,00	64,53	43,75	20,78	7,00	5,00	1,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,20
27.09.16	24,00	-	62,23	62,23	0,00	65,17	45,35	19,82	7,00	5,00	1,24	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,24
28.09.16	24,00	-	67,76	67,76	0,00	66,36	46,66	19,70	7,00	5,00	1,34	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,34
29.09.16	24,00	-	63,77	63,77	0,00	65,41	45,55	19,86	7,00	5,00	1,27	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,27
30.09.16	24,00	-	60,72	60,72	0,00	65,76	45,67	20,09	7,00	5,00	1,22	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,22
01.10.16	24,00	-	62,09	62,09	0,00	66,06	45,51	20,55	7,00	5,00	1,28	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,28
02.10.16	24,00	-	62,12	62,12	0,00	66,46	45,46	21,00	7,00	5,00	1,30	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,30
03.10.16	24,00	-	61,30	61,30	0,00	66,09	44,86	21,23	7,00	5,00	1,30	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,30
04.10.16	24,00	-	72,22	72,22	0,00	66,61	46,91	19,70	7,00	5,00	1,42	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,42
05.10.16	24,00	-	83,74	83,74	0,00	66,17	48,30	17,87	7,00	5,00	1,50	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,50
06.10.16	24,00	-	81,86	81,69	0,17	67,28	48,35	18,93	7,00	5,00	1,56	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,56
07.10.16	24,00	-	83,75	83,75	0,00	66,30	47,27	19,03	7,00	5,00	1,59	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,59
08.10.16	24,00	-	82,97	82,97	0,00	65,49	46,57	18,92	7,00	5,00	1,57	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,57
09.10.16	24,00	-	82,77	82,77	0,00	65,50	46,53	18,97	7,00	5,00	1,57	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,57
10.10.16	24,00	-	82,32	82,32	0,00	66,13	46,55	19,58	7,00	5,00	1,61	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,61
11.10.16	24,00	-	82,04	82,04	0,00	67,20	46,89	20,31	7,00	5,00	1,67	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,67
12.10.16	24,00	-	81,50	81,50	0,00	66,83	46,57	20,26	7,00	5,00	1,65	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,65
13.10.16	24,00	-	80,97	80,97	0,00	65,53	45,53	20,00	7,00	5,00	1,62	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,62
14.10.16	24,00	-	81,14	81,14	0,00	66,21	45,86	20,35	7,00	5,00	1,65	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,65
15.10.16	24,00	-	80,71	80,71	0,00	65,42	45,57	19,85	7,00	5,00	1,61	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,61
16.10.16	24,00	-	80,53	80,53	0,00	65,62	45,65	19,97	7,00	5,00	1,61	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,61
17.10.16	24,00	-	80,35	80,35	0,00	65,86	45,84	20,02	7,00	5,00	1,61	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,61
18.10.16	24,00	-	80,16	80,16	0,00	65,40	45,52	19,88	7,00	5,00	1,60	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,60
19.10.16	24,00	-	79,98	79,98	0,00	65,62	45,28	20,34	7,00	5,00	1,63	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,63
20.10.16	24,00	-	80,71	80,71	0,00	67,93	46,31	21,62	7,00	5,00	1,75	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,75
21.10.16	24,00	-	81,98	81,98	0,00	71,14	47,85	23,29	7,00	5,00	1,91	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,91
22.10.16	24,00	-	62,64	62,77	-0,13	72,27	50,13	22,14	7,00	5,00	1,42	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,42
Среднее	24,00	-	70,09	73,47	-3,39	66,12	46,45	19,68	7,00	5,00	1,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,42
Итого	744,00		2172,70	2277,67	-104,97						43,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	43,87

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.09.16 06:00	15152,22	16233,93	0,00	-	0,00	-	394,26	-	-
	23.10.16 05:00	17325,72	18498,85	0,00	-	0,00	-	438,13	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,58 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **43,87** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ «___» 25 ОКТ 2016 г. печать энергосбыта