Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9195.038.1 | Телефон: | Узел учета: ТЦ-2 СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Полярников 5 / ТЦ-2 СЦО | Строит.Адрес: Полярников 5 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208385-ч(с)-1016.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208385 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 9,58

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 21.09.2016 по 22.10.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
21.09.16	24,00	-	73,23	73,23	0,00	63,10	62,97	0,13	7,00	5,00	0,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,02
22.09.16	24,00	-	66,13	64,97	1,16	63,66	59,20	4,46	7,00	5,00	0,38	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,38
23.09.16	24,00	-	56,53	52,08	4,45	60,91	41,22	19,69	7,00	5,00	1,30	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,30
24.09.16	24,00	-	53,80	49,25	4,55	64,32	41,97	22,35	7,00	5,00	1,40	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,40
25.09.16	24,00	-	51,48	46,72	4,76	64,31	41,56	22,75	7,00	5,00	1,37	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,37
26.09.16	24,00	-	49,99	45,36	4,63	64,04	41,77	22,27	7,00	5,00	1,31	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,31
27.09.16	24,00	-	55,68	51,28	4,40	64,49	43,49	21,00	7,00	5,00	1,36	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,36
28.09.16	24,00	-	64,73	60,50	4,23	65,74	45,12	20,62	7,00	5,00	1,53	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,53
29.09.16	24,00	-	63,88	59,53	4,35	64,77	44,32	20,45	7,00	5,00	1,50	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,50
30.09.16	24,00	-	61,23	57,04	4,19	65,10	44,91	20,19	7,00	5,00	1,42	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,42
01.10.16	24,00	-	60,45	56,20	4,25	65,38	44,61	20,77	7,00	5,00	1,45	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,45
02.10.16	24,00	-	60,52	56,13	4,39	65,77	44,60	21,17	7,00	5,00	1,48	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,48
03.10.16	24,00	-	59,45	55,03	4,42	65,40	43,88	21,52	7,00	5,00	1,47	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,47
04.10.16	24,00	-	74,61	70,28	4,33	66,10	46,76	19,34	7,00	5,00	1,65	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,65
05.10.16	24,00	-	85,54	80,68	4,86	65,69	47,86	17,83	7,00	5,00	1,76	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,76
06.10.16	24,00	-	86,75	81,47	5,28	66,80	48,08	18,72	7,00	5,00	1,88	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,88
07.10.16	24,00	-	88,64	83,41	5,23	65,82	47,03	18,79	7,00	5,00	1,91	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,91
08.10.16	24,00	-	87,81	82,87	4,94	65,00	46,18	18,82	7,00	5,00	1,88	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,88
09.10.16	24,00	-	87,43	82,57	4,86	64,99	45,84	19,15	7,00	5,00	1,90	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,90
10.10.16	24,00	-	86,59	81,83	4,76	65,60	45,64	19,96	7,00	5,00	1,95	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,95
11.10.16	24,00	-	83,71	78,97	4,74	66,71	45,91	20,80	7,00	5,00	1,96	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,96
12.10.16	24,00	-	82,26	80,27	1,99	66,36	45,23	21,13	7,00	5,00	1,83	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,83
13.10.16	24,00	-	80,86	80,86	0,00	65,06	44,35	20,71	7,00	5,00	1,68	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,68
14.10.16	24,00	-	81,35	77,54	3,81	65,78	45,02	20,76	7,00	5,00	1,87	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,87
15.10.16	24,00	-	81,14	77,14	4,00	64,98	44,68	20,30	7,00	5,00	1,83	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,83
16.10.16	24,00	-	80,80	80,80	0,00	65,16	44,43	20,73	7,00	5,00	1,67	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,67
17.10.16	24,00	-	80,53	80,53	0,00	65,41	44,72	20,69	7,00	5,00	1,67	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,67
18.10.16	24,00	-	80,15	80,15	0,00	64,95	44,26	20,69	7,00	5,00	1,66	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,66
19.10.16	24,00	-	78,94	78,94	0,00	65,15	43,74	21,41	7,00	5,00	1,69	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,69
20.10.16	24,00	-	79,86	79,86	0,00	67,44	44,72	22,72	7,00	5,00	1,81	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,81
21.10.16	24,00	-	81,94	81,94	0,00	70,62	46,42	24,20	7,00	5,00	1,99	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,99
22.10.16	24,00		80,25	80,25	-	67,74	44,96	22,78	7,00	5,00	1,83	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	1,83
Среднее	24,00	-	73,32	70,24	3,18	65,39	45,80	19,59	7,00	5,00	1,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,57
Итого	768,00		2346,26	2247,68	98,58						50,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	50,36

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	15.06.15 12:00	32414,39	30775,09	0,00	-	0,00	-	845,51	-	-
	15.06.15 12:00	32414,39	30775,09	0,00	-	0,00	-	845,51	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,58 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **50,36** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта ОТЧЁТ ПРИНЯТ «_____» 25 ОКТ 2016 г.