Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Полярников 5 / ТЦ-3 СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9195.038.1
Строит.Адрес: Полярников 5
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-3 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207739-ч(с)-1016.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207739 Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____
Тхв, гр.С= 9,58

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 21.09.2016 по 22.10.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
21.09.16	24,00	-	93,29	92,76	0,53	63,58	63,36	0,22	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
22.09.16	24,00	-	83,53	81,56	1,97	64,17	60,02	4,15	7,00	5,00	0,48	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,48
23.09.16	24,00	-	73,95	70,43	3,52	61,52	43,30	18,22	7,00	5,00	1,50	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,50
24.09.16	24,00	-	74,69	73,77	0,92	64,94	43,37	21,57	7,00	5,00	1,65	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,65
25.09.16	24,00	-	73,27	72,54	0,73	64,97	43,34	21,63	7,00	5,00	1,62	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,62
26.09.16	24,00	-	72,37	71,85	0,52	64,69	43,60	21,09	7,00	5,00	1,55	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,55
27.09.16	24,00	-	80,91	80,43	0,48	65,08	45,37	19,71	7,00	5,00	1,62	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,62
28.09.16	24,00	-	92,59	92,25	0,34	66,27	47,85	18,42	7,00	5,00	1,72	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,72
29.09.16	24,00	-	91,66	91,31	0,35	65,30	47,47	17,83	7,00	5,00	1,65	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,65
30.09.16	24,00	-	89,44	89,03	0,41	65,66	47,72	17,94	7,00	5,00	1,63	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,63
01.10.16	24,00	-	89,37	88,98	0,39	65,96	47,84	18,12	7,00	5,00	1,64	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,64
02.10.16	24,00	-	89,31	88,86	0,45	66,35	47,97	18,38	7,00	5,00	1,66	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,66
03.10.16	24,00	-	88,04	87,45	0,59	65,99	47,50	18,49	7,00	5,00	1,66	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,66
04.10.16	24,00	-	102,41	101,72	0,69	66,51	48,98	17,53	7,00	5,00	1,83	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,83
05.10.16	24,00	-	113,92	113,39	0,53	66,14	49,69	16,45	7,00	5,00	1,90	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,90
06.10.16	24,00	-	116,60	115,94	0,66	67,23	50,48	16,75	7,00	5,00	1,99	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,99
07.10.16	24,00	-	117,31	116,73	0,58	66,24	49,94	16,30	7,00	5,00	1,94	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,94
08.10.16	24,00	-	116,48	115,99	0,49	65,43	49,05	16,38	7,00	5,00	1,93	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,93
09.10.16	24,00	-	116,39	115,79	0,60	65,41	48,87	16,54	7,00	5,00	1,96	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,96
10.10.16	24,00	-	115,46	114,85	0,61	66,05	48,97	17,08	7,00	5,00	2,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,00
11.10.16	24,00	-	111,62	110,93	0,69	67,15	49,18	17,97	7,00	5,00	2,04	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,04
12.10.16	24,00	-	110,70	109,90	0,80	66,81	48,07	18,74	7,00	5,00	2,11	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,11
13.10.16	24,00	-	109,72	108,86	0,86	65,51	46,51	19,00	7,00	5,00	2,13	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,13
14.10.16	24,00	-	110,30	109,46	0,84	66,22	47,02	19,20	7,00	5,00	2,16	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,16
15.10.16	24,00	-	110,09	109,20	0,89	65,41	46,70	18,71	7,00	5,00	2,10	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,10
16.10.16	24,00	-	109,95	109,03	0,92	65,60	46,88	18,72	7,00	5,00	2,10	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,10
17.10.16	24,00	-	109,53	108,67	0,86	65,85	47,09	18,76	7,00	5,00	2,10	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,10
18.10.16	24,00	-	108,80	107,93	0,87	65,40	46,57	18,83	7,00	5,00	2,09	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,09
19.10.16	24,00	-	107,68	106,87	0,81	65,60	46,30	19,30	7,00	5,00	2,12	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,12
20.10.16	24,00	-	108,90	108,09	0,81	67,92	47,49	20,43	7,00	5,00	2,27	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,27
21.10.16	24,00	-	111,07	110,31	0,76	71,11	49,30	21,81	7,00	5,00	2,46	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,46
22.10.16	24,00	-	85,47	85,14	0,33	72,36	51,70	20,66	7,00	5,00	1,83	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,83
Среднее	24,00	-	99,53	98,75	0,78	66,01	48,36	17,65	7,00	5,00	1,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,80
Итого	768,00		3184,82	3160,02	24,80						57,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	57,44

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	21.09.16 05:00	14096,90	14264,53	0,00	-	0,00	-	299,01	-	-
	23.10.16 05:00	17264,45	17407,36	0,00	-	0,00	-	356,50	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,58 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **57,44** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ГЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации УУТЭ печать энергосбыта ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25 ОКТ 2016 «____» _____ г.