Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Полярников 7 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9194.038.1
Строит.Адрес: Полярников 7
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-202689-ч(с)-1016.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 202689 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 9,58

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,419 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=125,7 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 25.09.2016 по 22.10.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
25.09.16	24,00	-	4,80	0,00	4,80	12,34	12,63	-0,29	7,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			0,00
26.09.16	24,00	-	46,13	47,38	-1,25	61,50	31,88	29,62	7,00	5,00	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			1,47
27.09.16	23,00	-	90,77	90,77	0,00	64,88	34,02	30,86	7,00	5,00	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			2,80
28.09.16	24,00	-	94,90	94,90	0,00	66,09	34,85	31,24	7,00	5,00	2,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			2,96
29.09.16	24,00	-	87,49	86,73	0,76	65,12	33,55	31,57	7,00	5,00	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			2,79
30.09.16	24,00	-	84,47	84,47	0,00	65,50	33,54	31,96	7,00	5,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			2,70
01.10.16	24,00	-	83,54	83,54	0,00	65,78	33,47	32,31	7,00	5,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			2,70
02.10.16	24,00	-	83,14	83,14	0,00	66,19	33,50	32,69	7,00	5,00	2,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			2,72
03.10.16	24,00	-	81,55	81,55	0,00	65,82	33,15	32,67	7,00	5,00	2,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			2,67
04.10.16	24,00	-	96,42	96,42	0,00	66,37	35,07	31,30	7,00	5,00	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			3,02
05.10.16	24,00	-	100,85	100,85	0,00	65,90	35,46	30,44	7,00	5,00	3,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			3,07
06.10.16	24,00	-	97,99	97,99	0,00	67,03	35,73	31,30	7,00	5,00	3,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			3,07
07.10.16	24,00	-	97,74	97,74	0,00	66,04	34,98	31,06	7,00	5,00	3,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			3,04
08.10.16	24,00	-	99,00	99,00	0,00	65,24	34,33	30,91	7,00	5,00	3,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			3,06
09.10.16	24,00	-	98,90	98,90	0,00	65,25	34,07	31,18	7,00	5,00	3,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			3,08
10.10.16	24,00	-	98,16	98,16	0,00	65,88	33,88	32,00	7,00	5,00	3,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			3,14
11.10.16	24,00	-	97,34	97,34	0,00	66,97	34,08	32,89	7,00	5,00	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			3,20
12.10.16	24,00	-	95,66	95,66	0,00	66,57	33,64	32,93	7,00	5,00	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			3,15
13.10.16	24,00	-	94,77	94,77	0,00	65,29	32,87	32,42	7,00	5,00	3,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			3,07
14.10.16	24,00	-	95,16	95,16	0,00	65,96	33,14	32,82	7,00	5,00	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			3,12
15.10.16	24,00	-	94,15	94,15	0,00	65,17	32,97	32,20	7,00	5,00	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			3,03
16.10.16	24,00	-	93,93	93,93	0,00	65,38	33,09	32,29	7,00	5,00	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			3,03
17.10.16	24,00	-	94,41	94,41	0,00	65,60	33,19	32,41	7,00	5,00	3,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			3,06
18.10.16	24,00	-	93,07	93,07	0,00	65,14	32,70	32,44	7,00	5,00	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			3,02
19.10.16	24,00	-	92,31	92,31	0,00	65,37	32,22	33,15	7,00	5,00	3,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			3,06
20.10.16	24,00	-	92,72	92,72	0,00	67,69	32,52	35,17	7,00	5,00	3,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			3,26
21.10.16	24,00	-	94,48	94,48	0,00	70,92	33,56	37,36	7,00	5,00	3,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			3,53
22.10.16	24,00	-	78,67	78,87	-0,20	71,38	36,89	34,49	7,00	5,00	2,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			2,77
Среднее	23,96	-	87,95	87,80	0,15	64,16	33,04	31,12	7,00	5,00	2,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,84
Итого	671,00		2462,52	2458,41	4,11						79,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	79,57

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	27.09.16 05:00	23809,31	23624,94	0,00	0,00	0,00	0,00	873,97	-	-
	23.10.16 05:00	26206,77	26021,89	0,00	0,00	0,00	0,00	951,61	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,58 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **79,57** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
2 5 ОКТ 2016
«_____» _____ г.

печать энергосбыта