Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Полярников 8 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9040.038.1
Строит.Адрес: Полярников 8
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208212-ч(с)-1016.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208212 Режим (схема): 3006 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 9,58

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(n1-nxв)-M2*(n2-nxв) лето: M1(n1-nx)+M2(n2-nx)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,414 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0813
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,02754
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=124,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=11,04

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.09.2016 по 22.10.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.09.16	24,00	-	129,58	121,89	7,69	60,66	60,67	-0,01	7,00	5,00	0,21	4,26			4,35		4,35	-	60,34		0,26			0,47
24.09.16	24,00	-	129,58	121,89	7,69	64,18	64,13	0,05	7,00	5,00	0,23	4,26			4,35		4,35	-	63,83		0,27			0,50
25.09.16	24,00	-	129,58	121,89	7,69	64,26	64,18	0,08	7,00	5,00	0,23	4,26			4,35		4,35	-	63,77		0,27			0,50
26.09.16	24,00	-	129,58	121,89	7,69	63,94	63,88	0,06	7,00	5,00	0,23	4,26			4,35		4,35	-	63,47		0,27			0,50
27.09.16	24,00	-	129,58	121,89	7,69	64,41	64,36	0,05	7,00	5,00	0,23	4,26			4,35		4,35	-	63,55		0,27			0,50
28.09.16	24,00	-	129,58	121,89	7,69	65,61	53,01	12,60	7,00	5,00	1,76	4,26			4,35		4,35	-	64,89		0,28			2,04
29.09.16	24,00	-	129,58	121,89	7,69	64,65	44,04	20,61	7,00	5,00	2,74	4,26			4,35		4,35	-	64,32		0,27			3,01
30.09.16	24,00	-	129,58	121,89	7,69	65,02	44,04	20,98	7,00	5,00	2,78	4,26			4,35		4,35	-	64,58		0,28			3,06
01.10.16	24,00	-	129,58	121,89	7,69	65,30	44,38	20,92	7,00	5,00	2,78	4,26			4,35		4,35	-	64,93		0,28			3,05
02.10.16	24,00	-	129,58	121,89	7,69	65,67	44,74	20,93	7,00	5,00	2,78	4,26			4,35		4,35	-	65,07		0,28			3,06
03.10.16	24,00	-	129,58	121,89	7,69	65,28	44,16	21,12	7,00	5,00	2,80	4,26			4,35		4,35	-	65,01		0,28			3,08
04.10.16	24,00	-	129,58	121,89	7,69	65,86	44,81	21,05	7,00	5,00	2,80	4,26			4,35		4,35	-	64,93		0,28			3,07
05.10.16	24,00	-	129,58	121,89	7,69	65,44	44,65	20,79	7,00	5,00	2,76	4,26			4,35		4,35	-	64,89		0,28			3,04
06.10.16	24,00	-	129,58	121,89	7,69	66,56	45,32	21,24	7,00	5,00	2,82	4,26			4,35		4,35	-	66,10		0,28			3,10
07.10.16	24,00	-	129,58	121,89	7,69	65,56	44,65	20,91	7,00	5,00	2,78	4,26			4,35		4,35	-	65,10		0,28			3,05
08.10.16	24,00	-	129,58	121,89	7,69	64,76	43,86	20,90	7,00	5,00	2,77	4,26			4,35		4,35	-	64,36		0,27			3,05
09.10.16	24,00	-	129,58	121,89	7,69	64,73	43,65	21,08	7,00	5,00	2,79	4,26			4,35		4,35	-	64,20		0,27			3,07
10.10.16	24,00	-	129,58	121,89	7,69	65,34	43,56	21,78	7,00	5,00	2,88	4,26			4,35		4,35	-	64,80		0,28			3,16
11.10.16	24,00	-	129,58	121,89	7,69	66,38	43,78	22,60	7,00	5,00	2,98	4,26			4,35		4,35	-	66,52		0,28			3,27
12.10.16	24,00	-	129,58	121,89	7,69	66,01	43,33	22,68	7,00	5,00	2,90	5,61			5,71		5,71	-	65,91		0,37			3,27
13.10.16	24,00	-	129,58	121,89	7,69	64,71	42,35	22,36	7,00	5,00	2,85	5,79			5,88		5,88	-	64,52		0,37			3,22
14.10.16	24,00	-	129,58	121,89	7,69	65,38	42,75	22,63	7,00	5,00	2,84	6,46			6,59		6,59	-	65,20		0,42			3,26
15.10.16	24,00	-	129,58	121,89	7,69	64,59	42,51	22,08	7,00	5,00	2,88	4,83			4,89		4,89	-	64,55		0,31			3,19
16.10.16	24,00	-	129,58	121,89	7,69	64,79	42,59	22,20	7,00	5,00	2,83	5,79			5,90		5,90	-	64,90		0,38			3,20
17.10.16	24,00	-	129,58	121,89	7,69	65,02	42,63	22,39	7,00	5,00	2,95	4,24			4,28		4,28	-	64,69		0,27			3,23
18.10.16	24,00	-	129,58	121,89	7,69	64,57	42,02	22,55	7,00	5,00	2,95	4,52			4,60		4,60	-	64,54		0,29			3,25
19.10.16	24,00	-	129,58	121,89	7,69	64,77	40,89	23,88	7,00	5,00	3,02	6,03			6,13		6,13	-	64,92		0,39			3,41
20.10.16	24,00	-	129,58	121,89	7,69	67,02	41,79	25,23	7,00	5,00	3,22	5,58			5,66		5,66	-	67,32		0,38			3,59
21.10.16	24,00	-	129,58	121,89	7,69	70,15	43,28	26,87	7,00	5,00	3,52	4,18			4,21		4,21	-	70,33		0,29			3,81
22.10.16	24,00	-	129,58	121,89	7,69	64,51	43,14	21,37	7,00	5,00	2,88	5,03			5,06		5,06	-	44,12		0,22			3,10
Среднее	24,00	-	129,58	121,89	7,69	65,17	47,11	18,07	7,00	5,00	2,41	4,63	-	-	4,72	-	4,72	-	64,19	-	0,30	-	-	2,70
Итого	720,00		3887,50	3656,81	230,69						72,18	139,05	0,00	0,00	141,55	0,00	141,55	0,00			8,92	0,00	0,00	81,10

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.09.16 07:00	107845,31	48602,72	1629,50	0,00	1664,33	0,00	4904,88	-	-
	23.10.16 05:00	130716,31	52851,76	1690,55	0,00	1726,29	0,00	5200,77	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,58 °С = -1,33 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **79,77** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **141,55** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 25 ОКТ 2016 г.