

**Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за октябрь 2016**

Абонент: ООО "ЖКК-2 Невского района"  
 Договор: 31502-3  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Прибрежная 2, СЦО

график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная  
**СЦО**

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 72051

расходомер

Подающий тр. ПРЭМ 50

Обратн.тр. ПРЭМ 50

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до \_\_\_\_\_

Gmax

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

Тхв =

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: зима:  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$  лето:Договорные нагрузки, Гкал/ч,  $Q_{от} = Q_{вент.} = Q_{тех.пот.} = Q_{гвс.} =$ Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч,  $Q_{тех.гвс.ср} = Q_{гвс.ср} =$ Договорные нагрузки (ср.час), т/ч,  $G_{от} = G_{вент.} = G_{тех.пот.} = G_{гвс.} = G_{гвс.м} =$ Фактические нагрузки:  $G_{от ф.} = т/сут$   $G_{гвс ф.} = т/сут$   $Q_{от ф.} = Гкал/мес$   $Q_{от ср.ф.} = Гкал/сут$ 

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.09.16	24	-	58,64	10,20	193,523	-	-	39,34	5,60	191,887	-	19,30	1,637	0,00	0,00	0,00	3,810
24.09.16	24	-	58,64	10,20	193,523	-	-	39,34	5,60	191,887	-	19,30	1,637	0,00	0,00	0,00	3,810
25.09.16	24	-	58,64	10,20	193,523	-	-	39,34	5,60	191,887	-	19,30	1,637	0,00	0,00	0,00	3,810
26.09.16	24	-	58,64	10,20	193,523	-	-	39,34	5,60	191,887	-	19,30	1,637	0,00	0,00	0,00	3,810
27.09.16	24	-	58,64	10,20	193,523	-	-	39,34	5,60	191,887	-	19,30	1,637	0,00	0,00	0,00	3,810
28.09.16	24	-	58,64	10,20	193,523	-	-	39,34	5,60	191,887	-	19,30	1,637	0,00	0,00	0,00	3,810
29.09.16	24	-	58,64	10,20	193,523	-	-	39,34	5,60	191,887	-	19,30	1,637	0,00	0,00	0,00	3,810
30.09.16	24	-	58,64	10,20	193,523	-	-	39,34	5,60	191,887	-	19,30	1,637	0,00	0,00	0,00	3,810
01.10.16	24	-	58,64	10,20	193,523	-	-	39,34	5,60	191,887	-	19,30	1,637	0,00	0,00	0,00	3,810
02.10.16	24	-	58,64	10,20	193,523	-	-	39,34	5,60	191,887	-	19,30	1,637	0,00	0,00	0,00	3,810
03.10.16	24	-	58,64	10,20	193,523	-	-	39,34	5,60	191,887	-	19,30	1,637	0,00	0,00	0,00	3,810
04.10.16	24	-	58,64	10,20	193,523	-	-	39,34	5,60	191,887	-	19,30	1,637	0,00	0,00	0,00	3,810
05.10.16	24	-	58,64	10,20	193,523	-	-	39,34	5,60	191,887	-	19,30	1,637	0,00	0,00	0,00	3,810
06.10.16	24	-	58,64	10,20	193,523	-	-	39,34	5,60	191,887	-	19,30	1,637	0,00	0,00	0,00	3,810
07.10.16	24	-	58,64	10,20	193,523	-	-	39,34	5,60	191,887	-	19,30	1,637	0,00	0,00	0,00	3,810
08.10.16	24	-	58,64	10,20	193,523	-	-	39,34	5,60	191,887	-	19,30	1,637	0,00	0,00	0,00	3,810
09.10.16	24	-	58,64	10,20	193,523	-	-	39,34	5,60	191,887	-	19,30	1,637	0,00	0,00	0,00	3,810
10.10.16	24	-	58,64	10,20	193,523	-	-	39,34	5,60	191,887	-	19,30	1,637	0,00	0,00	0,00	3,810
11.10.16	24	-	58,64	10,20	193,523	-	-	39,34	5,60	191,887	-	19,30	1,637	0,00	0,00	0,00	3,810
12.10.16	24	-	58,64	10,20	193,523	-	-	39,34	5,60	191,887	-	19,30	1,637	0,00	0,00	0,00	3,810
13.10.16	24	-	58,64	10,20	193,523	-	-	39,34	5,60	191,887	-	19,30	1,637	0,00	0,00	0,00	3,810
14.10.16	24	-	58,64	10,20	193,523	-	-	39,34	5,60	191,887	-	19,30	1,637	0,00	0,00	0,00	3,810
15.10.16	24	-	59,30	10,20	193,210	-	-	39,63	5,60	191,770	-	19,67	1,440	0,00	0,00	0,00	3,868
16.10.16	24	-	57,91	10,20	193,110	-	-	39,00	5,60	191,340	-	18,91	1,770	0,00	0,00	0,00	3,729
17.10.16	24	-	58,72	10,20	194,250	-	-	39,40	5,60	192,550	-	19,32	1,700	0,00	0,00	0,00	3,832
18.10.16	24	-	60,83	10,20	191,510	-	-	40,19	5,60	190,070	-	20,64	1,440	0,00	0,00	0,00	4,019
19.10.16	24	-	62,04	10,20	187,470	-	-	40,43	5,60	186,270	-	21,61	1,200	0,00	0,00	0,00	4,110
20.10.16	24	-	61,81	10,20	187,010	-	-	40,21	5,60	185,700	-	21,60	1,310	0,00	0,00	0,00	4,102
21.10.16	24	-	63,41	10,20	187,190	-	-	40,75	5,60	185,840	-	22,66	1,350	0,00	0,00	0,00	4,304
22.10.16	24	-	65,87	10,20	186,550	-	-	41,72	5,60	185,200	-	24,15	1,350	0,00	0,00	0,00	4,572
Среднее	24,00	-	59,33	10,20	192,594	-	-	39,56	5,60	191,008	-	19,77	1,586	-	-	-	3,878
Итого	720,0	-			5777,813	0,000				5730,247	0,000		47,567	0,00	0,00	0,00	116,35

Ориентировочно до конца месяца(+)

1706,259

1693,247

13,011

36,86

Корректировка за прошлый месяц (-)

916,034

909,714

6,320

4,68

**Итого за октябрь 2016 :**

6568,038

6513,780

54,258

148,53

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.09.16 07:00	54351,880	-	43743,440	-	0,000	0,000	1233,050	
23.10.16 05:00	61709,220	-	45360,050	-	0,000	0,000	1558,131	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды  $t_{хв} =$  0

148,53 Гкал

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета \_\_\_\_\_ Гкал

\_\_\_\_\_ Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

ООО «ИнфраХит Монтаж»  
**ДЛЯ ОТЧЕТОВ**

Секция по сбыту тепловой энергии  
 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»  
 Отдел расчетов и анализа  
 теплоснабжения  
**ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО**  
 по заявке до включения АКТА допуска УУ  
 Дата: 31.10.2016