

**Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за октябрь 2016**

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502-5  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 19, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная  
**СЦО**

Установленные приборы:  
 Вычислитель: ВКТ-7 № 48408  
 расходомер  
 Подающий тр. ПРЭМ 40  
 Обратн. тр. ПРЭМ 40  
 тр-д. ГВС  
 тр.цирк. ГВС  
 Тр. Подпитки

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до

Gmax

Термопреобр.  
КТПТР-05  
КТПТР-05Тхв =  
Преобр. давленияРасчетный алгоритм: **зима:**  $Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)$  **лето:**

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.09.16	24	-	67,92	10,20	127,150	-	-	46,96	5,60	131,070	-	20,96	-3,920	0,00	0,00	0,00	2,481
24.09.16	24	-	67,17	10,20	116,360	-	-	47,75	5,60	119,750	-	19,42	-3,390	0,00	0,00	0,00	2,098
25.09.16	24	-	67,64	10,20	133,800	-	-	48,60	5,60	137,760	-	19,04	-3,960	0,00	0,00	0,00	2,355
26.09.16	24	-	55,63	10,20	151,450	-	-	43,45	5,60	156,480	-	12,18	-5,030	0,00	0,00	0,00	1,626
27.09.16	24	-	47,73	10,20	168,720	-	-	39,75	5,60	173,960	-	7,98	-5,240	0,00	0,00	0,00	1,138
28.09.16	24	-	46,92	10,20	164,310	-	-	38,75	5,60	171,460	-	8,17	-7,150	0,00	0,00	0,00	1,065
29.09.16	24	-	50,75	10,20	166,710	-	-	40,87	5,60	171,580	-	9,88	-4,870	0,00	0,00	0,00	1,448
30.09.16	24	-	49,11	10,20	167,550	-	-	39,57	5,60	171,870	-	9,54	-4,320	0,00	0,00	0,00	1,427
01.10.16	24	-	46,42	10,20	165,220	-	-	37,85	5,60	171,870	-	8,57	-4,760	0,00	0,00	0,00	1,236
02.10.16	24	-	46,23	10,20	167,180	-	-	37,67	5,60	171,330	-	8,56	-5,000	0,00	0,00	0,00	1,243
03.10.16	24	-	48,02	10,20	167,390	-	-	38,69	5,60	173,760	-	9,33	-6,370	0,00	0,00	0,00	1,315
04.10.16	24	-	48,94	10,20	168,690	-	-	38,89	5,60	173,390	-	10,05	-4,700	0,00	0,00	0,00	1,513
05.10.16	24	-	49,08	10,20	166,680	-	-	38,67	5,60	171,830	-	10,41	-5,150	0,00	0,00	0,00	1,536
06.10.16	24	-	49,10	10,20	166,320	-	-	38,61	5,60	171,330	-	10,49	-5,010	0,00	0,00	0,00	1,551
07.10.16	24	-	48,80	10,20	166,390	-	-	38,27	5,60	171,590	-	10,53	-5,200	0,00	0,00	0,00	1,553
08.10.16	24	-	51,65	10,20	166,880	-	-	39,59	5,60	171,900	-	12,06	-5,020	0,00	0,00	0,00	1,814
09.10.16	24	-	54,07	10,20	158,760	-	-	40,90	5,60	163,350	-	13,17	-4,590	0,00	0,00	0,00	1,903
10.10.16	24	-	54,15	10,20	167,850	-	-	41,43	5,60	172,880	-	12,72	-5,030	0,00	0,00	0,00	1,927
11.10.16	24	-	54,24	10,20	168,270	-	-	41,48	5,60	172,930	-	12,76	-4,660	0,00	0,00	0,00	1,954
12.10.16	24	-	56,13	10,20	165,160	-	-	41,91	5,60	169,230	-	14,22	-4,070	0,00	0,00	0,00	2,178
13.10.16	24	-	58,44	10,20	171,620	-	-	43,24	5,60	171,620	-	15,20	0,000	0,00	0,00	0,00	2,609
14.10.16	24	-	59,46	10,20	171,150	-	-	43,97	5,60	171,150	-	15,49	0,000	0,00	0,00	0,00	2,651
15.10.16	24	-	61,55	10,20	70,820	-	-	45,36	5,60	70,220	-	16,19	0,600	0,00	0,00	0,00	1,174
16.10.16	24	-	60,00	10,20	146,750	-	-	43,09	5,60	146,750	-	16,91	0,000	0,00	0,00	0,00	2,482
17.10.16	24	-	60,73	10,20	169,580	-	-	44,76	5,60	169,980	-	15,97	-0,400	0,00	0,00	0,00	2,690
18.10.16	24	-	61,26	10,20	169,750	-	-	45,05	5,60	169,750	-	16,21	0,000	0,00	0,00	0,00	2,752
19.10.16	24	-	63,02	10,20	95,810	-	-	44,37	5,60	96,650	-	18,65	-0,840	0,00	0,00	0,00	1,750
20.10.16	24	-	64,80	10,20	164,510	-	-	46,07	5,60	165,680	-	18,73	-1,170	0,00	0,00	0,00	3,027
21.10.16	24	-	66,21	10,20	167,890	-	-	47,13	5,60	168,500	-	19,08	-0,610	0,00	0,00	0,00	3,175
22.10.16	24	-	68,21	10,20	166,740	-	-	48,18	5,60	166,740	-	20,03	0,000	0,00	0,00	0,00	3,340
Среднее	24,00	-	56,11	10,20	156,182	-	-	42,36	5,60	159,511	-	13,75	-3,329	-	-	-	1,967
Итого	720,0				4685,460	0,000				4785,320	0,000		-99,860	0,00	0,00	0,00	59,01

Ориентировочно до конца месяца(+)

1389,896

1393,779

-3,883

24,70

Корректировка за прошлый месяц (-)

89,897

107,154

-17,257

1,74

**Итого за октябрь 2016 :**

5985,459

6071,944

-86,486

81,98

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.09.16 07:00	42291,530	-	41460,870	-	0,000	0,000	687,826	
23.10.16 13:00	47026,990	-	46295,190	-	0,000	0,000	752,257	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв =  
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учетаООО «ИнфраХит Монтаж» 81,98 Гкал  
ГкалГлавный инженер  
(по доверенности абонента)

ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии  
 филиала «Невский» ОАО «ТЭК-1»  
 Отдел расчетов и анализа  
 теплоснабжения  
**ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО**  
 по заявке до получения АКТА допуска УУ  
 Дата: 31.10.2016