

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-7
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 37-1, ТЦ-3 СЦО+ГВС

график: 150/70
 Схема подключения: Трёхтрубная
СЦО

Установленные приборы:
 Вычислитель: СПТ-943 № 05196
 расходомер
 Подающий тр. VA2305M 40
 Обратн.тр. VA2305M 40
 тр-д. ГВС VA2305M 25
 тр.цирк. ГВС
 Тр. Подпитки

Приборы УУТЭ поверены до _____
 Gmin Gmax Термопреобр. КТПТР-05 КТПТР-05 ТПТ-15-2
 Тхв = Преобр. давления

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ лето: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$
 Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
 Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
 Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
 Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.09.16	24	-	55,79	9,16	69,678	-	-	37,07	4,56	69,113	-	18,72	0,564	-	-	-	1,325
24.09.16	24	-	49,51	9,16	166,074	-	-	37,44	4,56	163,759	-	12,07	2,315	-	-	-	2,105
25.09.16	24	-	49,49	9,16	165,857	-	-	37,64	4,56	163,427	-	11,85	2,431	-	-	-	2,071
26.09.16	24	-	49,48	9,16	162,265	-	-	37,63	4,56	159,846	-	11,85	2,420	-	-	-	2,027
27.09.16	24	-	49,51	9,16	153,450	-	-	37,52	4,56	151,300	-	11,99	2,150	-	-	-	1,933
28.09.16	24	-	49,49	9,16	150,752	-	-	37,20	4,56	148,641	-	12,30	2,110	-	-	-	1,945
29.09.16	24	-	49,50	9,16	157,612	-	-	37,36	4,56	151,368	-	12,14	2,175	-	-	-	1,957
30.09.16	24	-	49,50	9,16	157,024	-	-	37,85	4,56	155,395	-	11,65	2,216	-	-	-	1,933
01.10.16	24	-	49,50	9,16	157,381	-	-	37,73	4,56	154,820	-	11,76	2,204	-	-	-	1,943
02.10.16	24	-	49,49	9,16	158,054	-	-	37,50	4,56	155,138	-	11,99	2,243	-	-	-	1,984
03.10.16	24	-	49,49	9,16	157,667	-	-	37,47	4,56	155,628	-	12,03	2,426	-	-	-	2,005
04.10.16	24	-	49,45	9,16	157,466	-	-	37,19	4,56	155,519	-	12,28	2,148	-	-	-	2,028
05.10.16	24	-	46,49	9,16	158,653	-	-	37,05	4,56	155,281	-	12,40	2,185	-	-	-	2,047
06.10.16	24	-	50,28	9,16	158,164	-	-	35,37	4,56	156,424	-	11,12	2,228	-	-	-	1,856
07.10.16	24	-	50,40	9,16	157,161	-	-	37,29	4,56	155,916	-	12,99	2,249	-	-	-	2,152
08.10.16	24	-	51,64	9,16	155,567	-	-	37,20	4,56	154,938	-	13,21	2,223	-	-	-	2,171
09.10.16	24	-	53,33	9,16	154,597	-	-	37,65	4,56	153,410	-	14,00	2,157	-	-	-	2,271
10.10.16	24	-	53,35	9,16	154,503	-	-	38,32	4,56	152,450	-	15,01	2,147	-	-	-	2,415
11.10.16	24	-	56,66	9,16	155,790	-	-	38,34	4,56	152,351	-	15,01	2,152	-	-	-	2,414
12.10.16	24	-	59,18	9,16	154,493	-	-	39,91	4,56	153,549	-	16,75	2,241	-	-	-	2,711
13.10.16	24	-	60,29	9,16	151,564	-	-	41,18	4,56	152,235	-	18,01	2,259	-	-	-	2,887
14.10.16	24	-	61,37	9,16	149,483	-	-	41,57	4,56	149,327	-	18,72	2,237	-	-	-	2,943
15.10.16	24	-	61,77	9,16	151,522	-	-	42,13	4,56	147,266	-	19,24	2,217	-	-	-	2,981
16.10.16	24	-	61,38	9,16	151,293	-	-	42,48	4,56	149,239	-	19,29	2,283	-	-	-	3,033
17.10.16	24	-	61,18	9,16	153,806	-	-	42,49	4,56	149,036	-	18,88	2,258	-	-	-	2,966
18.10.16	24	-	62,37	9,16	146,316	-	-	42,49	4,56	151,523	-	18,69	2,283	-	-	-	2,984
19.10.16	24	-	62,92	9,16	149,469	-	-	42,17	4,56	144,154	-	20,20	2,162	-	-	-	3,059
20.10.16	24	-	64,44	9,16	151,658	-	-	42,58	4,56	147,255	-	20,34	2,214	-	-	-	3,147
21.10.16	24	-	65,66	9,16	149,562	-	-	43,45	4,56	149,378	-	20,99	2,280	-	-	-	3,295
22.10.16	24	-	65,66	9,16	149,562	-	-	43,77	4,56	147,349	-	21,88	2,213	-	-	-	3,383
Среднее	24,00	-	54,41	9,16	152,347	-	-	39,17	4,56	150,168	-	15,25	2,180	-	-	-	2,399
Итого	720,0	-	-	-	4570,424	0,000	-	-	-	4505,034	0,000	65,390	0,00	0,00	0,00	-	71,97

Ориентировочно до конца месяца(+) 1354,662
 Корректировка за прошлый месяц (-) 135,368
Итого за октябрь 2016 : 5789,718
 1334,486 20,176 28,11
 94,662 40,706 4,62
 5744,858 44,860 95,46

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.09.16 07:00	155062,708	-	153118,199	-	-	-	3371,548	
23.10.16 05:00	159664,012	-	157653,392	-	-	-	3445,816	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв = 0
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

Главный инженер
 (по доверенности абонента)

[Подпись]

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

95,46 Гкал
 Гкал

расшифровка по объему тепловой энергии
 факт-за «Невский» ПАО «ТЭК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребления
ОУЧЕТ ПРИНУДИТЕЛЬНО
 по требованию постановления АКАТ допущения УУ
 Дата: 31.10.2016