

**Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016**

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502-3  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 43-1, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная  
**СЦО**

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 194027

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до \_\_\_\_\_

Gmax

Термопреобр.

Тхв =

Преобр. давления

Подающий тр. ПРЭМ 40

КТПТР-05

Обратн.тр. ПРЭМ 40

КТПТР-05

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима:**  $Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)$  **лето:**  $M1(h1-h2)+Mг(h2-hx)$ 

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот.ф.= т/сут Gгвс.ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.09.16	24	-	44,44	10,30	161,790	-	-	35,83	5,60	161,790	-	8,61	0,000	0,00	0,00	0,00	1,404
24.09.16	24	-	44,44	10,30	161,790	-	-	35,83	5,60	161,790	-	8,61	0,000	0,00	0,00	0,00	1,404
25.09.16	24	-	44,44	10,30	161,790	-	-	35,83	5,60	161,790	-	8,61	0,000	0,00	0,00	0,00	1,404
26.09.16	24	-	44,44	10,30	161,790	-	-	35,83	5,60	161,790	-	8,61	0,000	0,00	0,00	0,00	1,404
27.09.16	24	-	44,44	10,30	161,790	-	-	35,83	5,60	161,790	-	8,61	0,000	0,00	0,00	0,00	1,404
28.09.16	24	-	44,44	10,30	161,790	-	-	35,83	5,60	161,790	-	8,61	0,000	0,00	0,00	0,00	1,404
29.09.16	24	-	44,44	10,30	161,790	-	-	35,83	5,60	161,790	-	8,61	0,000	0,00	0,00	0,00	1,404
30.09.16	24	-	44,44	10,30	161,790	-	-	35,83	5,60	161,790	-	8,61	0,000	0,00	0,00	0,00	1,404
01.10.16	24	-	44,44	10,30	160,990	-	-	35,69	5,60	160,990	-	8,75	0,000	0,00	0,00	0,00	1,421
02.10.16	24	-	44,45	10,30	162,150	-	-	35,82	5,60	162,150	-	8,63	0,000	0,00	0,00	0,00	1,412
03.10.16	24	-	44,42	10,30	162,230	-	-	35,98	5,60	162,230	-	8,44	0,000	0,00	0,00	0,00	1,380
04.10.16	24	-	44,34	10,30	165,860	-	-	36,06	5,60	165,770	-	8,28	0,090	0,00	0,00	0,00	1,391
05.10.16	24	-	44,06	10,30	165,990	-	-	35,47	5,60	156,390	-	8,59	9,600	0,00	0,00	0,00	1,781
06.10.16	24	-	44,27	10,30	164,693	-	-	35,84	5,60	161,463	-	8,44	3,230	0,00	0,00	0,00	1,517
07.10.16	24	-	48,27	10,30	164,160	-	-	37,54	5,60	164,060	-	10,73	0,100	0,00	0,00	0,00	1,778
08.10.16	24	-	48,22	10,30	163,920	-	-	37,32	5,60	163,910	-	10,90	0,010	0,00	0,00	0,00	1,796
09.10.16	24	-	50,20	10,30	159,720	-	-	38,26	5,60	159,720	-	11,94	0,000	0,00	0,00	0,00	1,919
10.10.16	24	-	52,16	10,30	162,960	-	-	39,42	5,60	162,960	-	12,74	0,000	0,00	0,00	0,00	2,085
11.10.16	24	-	52,19	10,30	160,520	-	-	39,37	5,60	160,520	-	12,82	0,000	0,00	0,00	0,00	2,069
12.10.16	24	-	54,23	10,30	159,990	-	-	39,86	5,60	159,870	-	14,37	0,120	0,00	0,00	0,00	2,313
13.10.16	24	-	57,63	10,30	156,410	-	-	40,84	5,60	156,370	-	16,79	0,040	0,00	0,00	0,00	2,636
14.10.16	24	-	60,98	10,30	158,060	-	-	44,20	5,60	157,900	-	16,78	0,160	0,00	0,00	0,00	2,671
15.10.16	24	-	59,69	10,30	158,360	-	-	44,23	5,60	158,320	-	15,46	0,040	0,00	0,00	0,00	2,462
16.10.16	24	-	58,09	10,30	158,870	-	-	43,64	5,60	158,870	-	14,45	0,000	0,00	0,00	0,00	2,307
17.10.16	24	-	58,83	10,30	160,170	-	-	44,20	5,60	160,170	-	14,63	0,000	0,00	0,00	0,00	2,352
18.10.16	24	-	61,00	10,30	160,050	-	-	45,49	5,60	159,570	-	15,51	0,480	0,00	0,00	0,00	2,516
19.10.16	24	-	62,28	10,30	159,390	-	-	45,82	5,60	159,390	-	16,46	0,000	0,00	0,00	0,00	2,635
20.10.16	24	-	62,02	10,30	160,010	-	-	45,68	5,60	160,010	-	16,34	0,000	0,00	0,00	0,00	2,623
21.10.16	24	-	63,52	10,30	159,900	-	-	46,16	5,60	159,860	-	17,36	0,040	0,00	0,00	0,00	2,789
22.10.16	24	-	66,10	10,30	158,690	-	-	47,02	5,60	158,690	-	19,08	0,000	0,00	0,00	0,00	3,037
Среднее	24,00	-	51,23	10,30	161,247	-	-	39,35	5,60	160,783	-	11,88	0,464	-	-	-	1,938
Итого	720,0				4837,413	0,000				4823,503	0,000		13,910	0,00	0,00	0,00	58,13

Ориентировочно до конца месяца(+)

1436,246

1435,577

0,669

23,48

Корректировка за прошлый месяц (-)

0,000

0,000

0,000

0,00

**Итого за октябрь 2016 :**

6273,659

6259,080

14,579

81,60

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.09.16 07:00	66550,640	-	60119,750	-	0,000	0,000	1545,712	
23.10.16 05:00	70193,940	-	63735,880	-	0,000	0,000	1594,473	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды Тхв =  
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

ООО «ИнфраХит Монтаж»  
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

81,60 Гкал  
 Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

Служба по сбыту тепловой энергии  
 филиала «Невский» ОАО «ТЭК-1»  
 Отдел расчета и анализа  
 теплотребления  
 ОТЧЕТ ВРИЯТ УСЛОВНО  
 по звячке до подключения АКТА допуска УУ  
 Дата 31.10.2016