

**Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016**

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502-3  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 43-1, ТЦ-3 СЦО

график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная  
**СЦО**

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 48531

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до \_\_\_\_\_

Gmax

Термопреобр.

Тхв =

Подающий тр. ПРЭМ 40

КТПТР-05

Преобр. давления

Обратн.тр. ПРЭМ 40

КТПТР-05

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима:  $Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)$  лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот.ф.= т/сут Gгвс.ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.09.16	24	-	45,34	10,30	178,963	-	-	37,69	5,60	178,963	-	7,64	0,000	0,00	0,00	0,00	1,380
24.09.16	24	-	45,34	10,30	178,963	-	-	37,69	5,60	178,963	-	7,64	0,000	0,00	0,00	0,00	1,380
25.09.16	24	-	45,34	10,30	178,963	-	-	37,69	5,60	178,963	-	7,64	0,000	0,00	0,00	0,00	1,380
26.09.16	24	-	45,34	10,30	178,963	-	-	37,69	5,60	178,963	-	7,64	0,000	0,00	0,00	0,00	1,380
27.09.16	24	-	46,66	10,30	179,060	-	-	38,36	5,60	179,060	-	8,30	0,000	0,00	0,00	0,00	1,498
28.09.16	24	-	44,75	10,30	178,860	-	-	37,39	5,60	178,860	-	7,36	0,000	0,00	0,00	0,00	1,327
29.09.16	24	-	44,60	10,30	178,970	-	-	37,33	5,60	178,970	-	7,27	0,000	0,00	0,00	0,00	1,315
30.09.16	24	-	44,63	10,30	172,740	-	-	37,37	5,60	172,740	-	7,26	0,000	0,00	0,00	0,00	1,268
01.10.16	24	-	44,68	10,30	166,360	-	-	37,25	5,60	166,360	-	7,43	0,000	0,00	0,00	0,00	1,246
02.10.16	24	-	44,68	10,30	167,430	-	-	37,13	5,60	167,430	-	7,55	0,000	0,00	0,00	0,00	1,280
03.10.16	24	-	44,67	10,30	167,350	-	-	36,58	5,60	167,300	-	8,09	0,050	0,00	0,00	0,00	1,367
04.10.16	24	-	44,63	10,30	169,930	-	-	35,55	5,60	169,930	-	9,08	0,000	0,00	0,00	0,00	1,559
05.10.16	24	-	44,31	10,30	170,910	-	-	34,88	5,60	170,910	-	9,43	0,000	0,00	0,00	0,00	1,624
06.10.16	24	-	45,41	10,30	171,770	-	-	35,63	5,60	171,600	-	9,78	0,170	0,00	0,00	0,00	1,696
07.10.16	24	-	48,57	10,30	169,150	-	-	37,12	5,60	169,150	-	11,45	0,000	0,00	0,00	0,00	1,948
08.10.16	24	-	48,57	10,30	168,790	-	-	36,96	5,60	168,790	-	11,61	0,000	0,00	0,00	0,00	1,969
09.10.16	24	-	50,74	10,30	165,020	-	-	37,98	5,60	165,020	-	12,76	0,000	0,00	0,00	0,00	2,115
10.10.16	24	-	52,50	10,30	168,130	-	-	38,93	5,60	168,130	-	13,57	0,000	0,00	0,00	0,00	2,293
11.10.16	24	-	52,52	10,30	165,830	-	-	38,93	5,60	165,830	-	13,59	0,000	0,00	0,00	0,00	2,266
12.10.16	24	-	54,84	10,30	165,530	-	-	40,04	5,60	165,530	-	14,80	0,000	0,00	0,00	0,00	2,462
13.10.16	24	-	58,24	10,30	161,720	-	-	41,46	5,60	161,720	-	16,78	0,000	0,00	0,00	0,00	2,723
14.10.16	24	-	61,37	10,30	163,550	-	-	43,41	5,60	163,550	-	17,96	0,000	0,00	0,00	0,00	2,949
15.10.16	24	-	59,85	10,30	163,730	-	-	43,20	5,60	163,730	-	16,65	0,000	0,00	0,00	0,00	2,737
16.10.16	24	-	58,44	10,30	164,230	-	-	42,57	5,60	164,230	-	15,87	0,000	0,00	0,00	0,00	2,617
17.10.16	24	-	59,25	10,30	165,990	-	-	43,18	5,60	165,990	-	16,07	0,000	0,00	0,00	0,00	2,679
18.10.16	24	-	61,44	10,30	165,830	-	-	44,20	5,60	165,830	-	17,24	0,000	0,00	0,00	0,00	2,870
19.10.16	24	-	62,64	10,30	165,130	-	-	44,65	5,60	165,130	-	17,99	0,000	0,00	0,00	0,00	2,983
20.10.16	24	-	61,11	10,30	165,650	-	-	44,01	5,60	165,650	-	17,10	0,000	0,00	0,00	0,00	2,844
21.10.16	24	-	61,11	10,30	165,650	-	-	44,01	5,60	165,650	-	17,10	0,000	0,00	0,00	0,00	2,844
22.10.16	24	-	61,11	10,30	165,650	-	-	44,01	5,60	165,650	-	17,10	0,000	0,00	0,00	0,00	2,844
Среднее	24,00	-	51,42	10,30	169,627	-	-	39,43	5,60	169,620	-	11,99	0,007	-	-	-	2,028
Итого	720,0				5088,813	0,000				5088,593	0,000		0,220	0,00	0,00	0,00	60,84

Ориентировочно до конца месяца(+)

1489,024

1489,024

0,000

25,30

Корректировка за прошлый месяц (-)

0,000

0,000

0,000

0,00

**Итого за октябрь 2016 :**

6577,838

6577,618

0,220

86,15

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.09.16 07:00	33501,600	-	33466,820	-	0,000	0,000	648,657	
20.10.16 09:00	37486,880	-	37454,150	-	0,000	0,000	697,009	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв = 0  
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

86,15 Гкал

Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

ООО «ИнфраХит Монтаж»  
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Секция по сбыту тепловой энергии  
 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»  
 Отдел расчетов и анализа  
 теплотребления  
 ОТЧЕТ ПРИБОРНОМУ СЛОВНО  
 по заявке до получения АКТА допуска УУ  
 Дата \_\_\_\_\_

31.10.2016