

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-3
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 49-1, СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 43740

расходомер

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmax

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

Тхв =

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ лето:Договорные нагрузки, Гкал/ч, $Qот=$ $Qвент.=$ $Qтех.пот.=$ $Qгвс=$ Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, $Qтех.гвс.ср=$ $Qгвс.ср=$ Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, $Gот=$ $Gвент.=$ $Gтех.пот.=$ $Gгвс=$ $Gгвс.м=$ Фактические нагрузки: $Gот.ф.=$ т/сут $Gгвс.ф.=$ т/сут $Qот.ф.=$ Гкал/мес $Qот.ср.ф.=$ Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.09.16	24	-	69,26	10,20	115,230	-	-	47,27	5,60	114,690	-	21,99	0,540	0,00	0,00	0,00	2,565
24.09.16	24	-	67,95	10,20	117,450	-	-	47,32	5,60	116,860	-	20,63	0,590	0,00	0,00	0,00	2,458
25.09.16	24	-	68,31	10,20	117,530	-	-	47,50	5,60	116,890	-	20,81	0,640	0,00	0,00	0,00	2,484
26.09.16	24	-	57,50	10,20	142,220	-	-	43,98	5,60	141,830	-	13,52	0,390	0,00	0,00	0,00	1,945
27.09.16	24	-	46,82	10,20	160,950	-	-	38,72	5,60	160,940	-	8,10	0,010	0,00	0,00	0,00	1,315
28.09.16	24	-	44,78	10,20	160,710	-	-	37,17	5,60	160,710	-	7,61	0,000	0,00	0,00	0,00	1,235
29.09.16	24	-	44,77	10,20	160,810	-	-	37,07	5,60	160,810	-	7,70	0,000	0,00	0,00	0,00	1,251
30.09.16	24	-	44,77	10,20	158,200	-	-	37,01	5,60	158,200	-	7,76	0,000	0,00	0,00	0,00	1,239
01.10.16	24	-	44,77	10,20	156,020	-	-	36,85	5,60	156,020	-	7,92	0,000	0,00	0,00	0,00	1,247
02.10.16	24	-	44,77	10,20	156,890	-	-	36,76	5,60	156,890	-	8,01	0,000	0,00	0,00	0,00	1,268
03.10.16	24	-	44,78	10,20	156,890	-	-	36,69	5,60	156,890	-	8,09	0,000	0,00	0,00	0,00	1,282
04.10.16	24	-	44,78	10,20	157,880	-	-	36,52	5,60	157,880	-	8,26	0,000	0,00	0,00	0,00	1,317
05.10.16	24	-	44,46	10,20	159,500	-	-	36,16	5,60	159,500	-	8,30	0,000	0,00	0,00	0,00	1,336
06.10.16	24	-	45,58	10,20	160,250	-	-	36,62	5,60	160,240	-	8,96	0,010	0,00	0,00	0,00	1,445
07.10.16	24	-	48,74	10,20	158,240	-	-	38,53	5,60	158,190	-	10,21	0,050	0,00	0,00	0,00	1,630
08.10.16	24	-	48,74	10,20	158,100	-	-	38,38	5,60	158,050	-	10,36	0,050	0,00	0,00	0,00	1,649
09.10.16	24	-	50,95	10,20	154,520	-	-	39,41	5,60	154,490	-	11,54	0,030	0,00	0,00	0,00	1,796
10.10.16	24	-	52,69	10,20	157,480	-	-	40,44	5,60	157,420	-	12,25	0,060	0,00	0,00	0,00	1,941
11.10.16	24	-	52,69	10,20	155,390	-	-	40,42	5,60	155,280	-	12,27	0,110	0,00	0,00	0,00	1,921
12.10.16	24	-	55,06	10,20	154,980	-	-	41,68	5,60	154,770	-	13,38	0,210	0,00	0,00	0,00	2,093
13.10.16	24	-	58,51	10,20	151,440	-	-	43,41	5,60	151,130	-	15,10	0,310	0,00	0,00	0,00	2,306
14.10.16	24	-	61,61	10,20	152,960	-	-	45,51	5,60	152,630	-	16,10	0,330	0,00	0,00	0,00	2,489
15.10.16	24	-	60,05	10,20	153,010	-	-	44,88	5,60	152,680	-	15,17	0,330	0,00	0,00	0,00	2,347
16.10.16	24	-	58,64	10,20	153,470	-	-	44,13	5,60	153,140	-	14,51	0,330	0,00	0,00	0,00	2,252
17.10.16	24	-	59,48	10,20	154,710	-	-	44,66	5,60	154,420	-	14,82	0,290	0,00	0,00	0,00	2,319
18.10.16	24	-	61,69	10,20	154,120	-	-	45,75	5,60	153,780	-	15,94	0,340	0,00	0,00	0,00	2,485
19.10.16	24	-	62,87	10,20	153,360	-	-	46,28	5,60	152,930	-	16,59	0,430	0,00	0,00	0,00	2,573
20.10.16	24	-	62,65	10,20	153,980	-	-	46,14	5,60	153,620	-	16,51	0,360	0,00	0,00	0,00	2,569
21.10.16	24	-	64,32	10,20	153,700	-	-	46,88	5,60	153,220	-	17,44	0,480	0,00	0,00	0,00	2,712
22.10.16	24	-	66,81	10,20	152,950	-	-	48,12	5,60	152,370	-	18,69	0,580	0,00	0,00	0,00	2,897
Среднее	24,00	-	54,63	10,20	151,765	-	-	41,68	5,60	151,549	-	12,95	0,216	-	-	-	1,946
Итого	720,0				4552,940	0,000				4546,470	0,000		6,470	0,00	0,00	0,00	58,37

Ориентировочно до конца месяца(+)

1383,801

Корректировка за прошлый месяц (-)

379,177

Итого за октябрь 2016 :

5557,564

1380,189

378,057

5548,601

3,613

1,120

8,963

22,89

7,71

73,55

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
14.10.16 14:00	33894,950	-	33797,420	-	0,000	0,000	599,748	
23.10.16 05:00	35219,950	-	35119,020	-	0,000	0,000	621,536	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв = 0
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

73,55 Гкал

Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Служба по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 по заявке на подключение АКТА допуска УУ
 31.10.2016