

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-3
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 49-2, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 222791
 расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____
 Tmax Термопреобр.

Tхв =
 Преобр. давления

Подающий тр.
 Обратн.тр.
 тр-д. ГВС
 тр.цирк. ГВС
 Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима:** M2(h1-h2)+Mг(h1-hx) **лето:**

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.09.16	24	-	69,53	10,20	229,890	-	-	50,34	5,60	226,900	-	19,19	2,990	0,00	0,00	0,00	4,580
24.09.16	24	-	68,22	10,20	234,170	-	-	49,67	5,60	231,120	-	18,55	3,050	0,00	0,00	0,00	4,513
25.09.16	24	-	68,58	10,20	234,550	-	-	50,25	5,60	231,530	-	18,33	3,020	0,00	0,00	0,00	4,470
26.09.16	24	-	57,78	10,20	284,050	-	-	46,25	5,60	280,920	-	11,53	3,130	0,00	0,00	0,00	3,435
27.09.16	24	-	46,96	10,20	322,560	-	-	40,44	5,60	319,670	-	6,52	2,890	0,00	0,00	0,00	2,249
28.09.16	24	-	44,91	10,20	321,700	-	-	38,73	5,60	319,010	-	6,18	2,690	0,00	0,00	0,00	2,117
29.09.16	24	-	44,90	10,20	321,900	-	-	38,66	5,60	319,240	-	6,24	2,660	0,00	0,00	0,00	2,136
30.09.16	24	-	44,88	10,20	318,480	-	-	38,79	5,60	315,640	-	6,09	2,840	0,00	0,00	0,00	2,076
01.10.16	24	-	44,88	10,20	316,040	-	-	38,71	5,60	312,780	-	6,17	3,260	0,00	0,00	0,00	2,104
02.10.16	24	-	44,89	10,20	317,860	-	-	38,53	5,60	314,910	-	6,36	2,950	0,00	0,00	0,00	2,164
03.10.16	24	-	44,90	10,20	317,920	-	-	38,46	5,60	315,000	-	6,44	2,920	0,00	0,00	0,00	2,186
04.10.16	24	-	44,89	10,20	319,080	-	-	38,28	5,60	316,190	-	6,61	2,890	0,00	0,00	0,00	2,245
05.10.16	24	-	44,58	10,20	322,750	-	-	38,04	5,60	319,930	-	6,54	2,820	0,00	0,00	0,00	2,242
06.10.16	24	-	45,68	10,20	324,290	-	-	38,56	5,60	321,490	-	7,12	2,800	0,00	0,00	0,00	2,441
07.10.16	24	-	48,85	10,20	320,540	-	-	40,73	5,60	317,720	-	8,12	2,820	0,00	0,00	0,00	2,742
08.10.16	24	-	48,87	10,20	320,440	-	-	40,67	5,60	317,620	-	8,20	2,820	0,00	0,00	0,00	2,768
09.10.16	24	-	51,18	10,20	313,440	-	-	41,97	5,60	310,460	-	9,21	2,980	0,00	0,00	0,00	3,035
10.10.16	24	-	52,85	10,20	319,570	-	-	43,06	5,60	316,370	-	9,79	3,200	0,00	0,00	0,00	3,286
11.10.16	24	-	52,85	10,20	315,160	-	-	42,97	5,60	311,960	-	9,88	3,200	0,00	0,00	0,00	3,272
12.10.16	24	-	55,20	10,20	314,300	-	-	44,24	5,60	310,910	-	10,96	3,390	0,00	0,00	0,00	3,618
13.10.16	24	-	58,67	10,20	307,090	-	-	46,03	5,60	303,940	-	12,64	3,150	0,00	0,00	0,00	4,048
14.10.16	24	-	61,78	10,20	298,550	-	-	48,29	5,60	295,890	-	13,49	2,660	0,00	0,00	0,00	4,194
15.10.16	24	-	60,22	10,20	310,440	-	-	47,97	5,60	307,070	-	12,25	3,370	0,00	0,00	0,00	3,989
16.10.16	24	-	58,81	10,20	311,390	-	-	47,15	5,60	307,950	-	11,66	3,440	0,00	0,00	0,00	3,818
17.10.16	24	-	59,68	10,20	313,520	-	-	47,64	5,60	310,040	-	12,04	3,480	0,00	0,00	0,00	3,963
18.10.16	24	-	61,83	10,20	312,000	-	-	48,81	5,60	308,310	-	13,02	3,690	0,00	0,00	0,00	4,264
19.10.16	24	-	63,06	10,20	310,290	-	-	49,35	5,60	306,900	-	13,71	3,390	0,00	0,00	0,00	4,450
20.10.16	24	-	62,81	10,20	311,540	-	-	49,23	5,60	308,170	-	13,58	3,370	0,00	0,00	0,00	4,423
21.10.16	24	-	64,50	10,20	310,680	-	-	50,17	5,60	307,500	-	14,33	3,180	0,00	0,00	0,00	4,633
22.10.16	24	-	67,02	10,20	308,950	-	-	51,60	5,60	305,800	-	15,42	3,150	0,00	0,00	0,00	4,952
Среднее	24,00	-	54,79	10,20	306,105	-	-	44,12	5,60	303,031	-	10,67	3,073	-	-	-	3,347
Итого	720,0				9183,140	0,000				9090,940	0,000		92,200	0,00	0,00	0,00	100,41

Ориентировочно до конца месяца(+)

2800,761

2770,290

30,471

39,22

Корректировка за прошлый месяц (-)

700,926

687,669

13,257

10,65

Итого за октябрь 2016 :

11282,976

11173,561

109,414

128,98

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.09.16 07:00	128353,330	-	125774,130	-	0,000	0,000	2160,368	
23.10.16 05:00	137528,510	-	134857,300	-	0,000	0,000	2260,517	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв = 0

128,98 Гкал

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ТЭК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплоснабжения
ОТЧЕТ ВНИМАТЕЛЬНО
 по заявке на получение АКТА допуска УУ
 Дата _____ 31.10.2016