

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-3
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 49-2, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 44589
расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.Тхв =
Преобр. давления

Подающий тр.

Обратн.тр.

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима:** M2(h1-h2)+Mг(h1-hx) **лето:**

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2, %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.09.16	24	-	69,14	10,20	89,020	-	-	46,63	5,60	87,200	-	22,51	1,820	0,00	0,00	0,00	2,095
24.09.16	24	-	67,91	10,20	90,620	-	-	42,82	5,60	88,770	-	25,09	1,850	0,00	0,00	0,00	2,359
25.09.16	24	-	68,29	10,20	90,890	-	-	43,30	5,60	89,230	-	24,99	1,660	0,00	0,00	0,00	2,351
26.09.16	24	-	57,59	10,20	109,930	-	-	41,26	5,60	108,200	-	16,33	1,730	0,00	0,00	0,00	1,867
27.09.16	24	-	46,84	10,20	125,210	-	-	37,24	5,60	123,680	-	9,60	1,530	0,00	0,00	0,00	1,267
28.09.16	24	-	44,78	10,20	124,910	-	-	35,68	5,60	123,500	-	9,10	1,410	0,00	0,00	0,00	1,197
29.09.16	24	-	44,79	10,20	124,910	-	-	35,62	5,60	123,520	-	9,17	1,390	0,00	0,00	0,00	1,202
30.09.16	24	-	44,74	10,20	124,090	-	-	35,77	5,60	122,660	-	8,97	1,430	0,00	0,00	0,00	1,173
01.10.16	24	-	44,72	10,20	123,720	-	-	35,60	5,60	122,240	-	9,12	1,480	0,00	0,00	0,00	1,186
02.10.16	24	-	44,72	10,20	124,430	-	-	35,36	5,60	122,930	-	9,36	1,500	0,00	0,00	0,00	1,226
03.10.16	24	-	44,72	10,20	124,500	-	-	35,20	5,60	122,950	-	9,52	1,550	0,00	0,00	0,00	1,249
04.10.16	24	-	44,69	10,20	124,750	-	-	34,95	5,60	123,170	-	9,74	1,580	0,00	0,00	0,00	1,279
05.10.16	24	-	44,44	10,20	126,310	-	-	34,78	5,60	124,740	-	9,66	1,570	0,00	0,00	0,00	1,283
06.10.16	24	-	45,51	10,20	126,980	-	-	35,11	5,60	125,350	-	10,40	1,630	0,00	0,00	0,00	1,385
07.10.16	24	-	48,70	10,20	125,600	-	-	36,82	5,60	123,930	-	11,88	1,670	0,00	0,00	0,00	1,561
08.10.16	24	-	48,69	10,20	125,630	-	-	36,73	5,60	123,910	-	11,96	1,720	0,00	0,00	0,00	1,575
09.10.16	24	-	50,89	10,20	122,850	-	-	37,61	5,60	120,970	-	13,28	1,880	0,00	0,00	0,00	1,710
10.10.16	24	-	52,64	10,20	125,120	-	-	38,44	5,60	123,120	-	14,20	2,000	0,00	0,00	0,00	1,863
11.10.16	24	-	52,62	10,20	123,350	-	-	38,29	5,60	121,400	-	14,33	1,950	0,00	0,00	0,00	1,849
12.10.16	24	-	54,92	10,20	123,210	-	-	39,32	5,60	121,210	-	15,60	2,000	0,00	0,00	0,00	2,008
13.10.16	24	-	58,32	10,20	120,870	-	-	40,73	5,60	118,560	-	17,59	2,310	0,00	0,00	0,00	2,225
14.10.16	24	-	61,48	10,20	122,300	-	-	42,71	5,60	119,650	-	18,77	2,650	0,00	0,00	0,00	2,419
15.10.16	24	-	59,96	10,20	122,580	-	-	42,24	5,60	119,800	-	17,72	2,780	0,00	0,00	0,00	2,295
16.10.16	24	-	58,54	10,20	123,010	-	-	41,63	5,60	120,170	-	16,91	2,840	0,00	0,00	0,00	2,205
17.10.16	24	-	59,34	10,20	123,640	-	-	42,08	5,60	120,860	-	17,26	2,780	0,00	0,00	0,00	2,259
18.10.16	24	-	61,56	10,20	122,960	-	-	43,05	5,60	119,810	-	18,51	3,150	0,00	0,00	0,00	2,418
19.10.16	24	-	62,76	10,20	122,140	-	-	43,36	5,60	119,470	-	19,40	2,670	0,00	0,00	0,00	2,493
20.10.16	24	-	62,53	10,20	122,590	-	-	43,12	5,60	120,040	-	19,41	2,550	0,00	0,00	0,00	2,499
21.10.16	24	-	64,16	10,20	122,310	-	-	43,75	5,60	119,630	-	20,41	2,680	0,00	0,00	0,00	2,624
22.10.16	24	-	66,73	10,20	121,660	-	-	44,93	5,60	118,910	-	21,80	2,750	0,00	0,00	0,00	2,785
Среднее	24,00	-	54,56	10,20	120,003	-	-	39,47	5,60	117,986	-	15,09	2,017	-	-	-	1,864
Итого	720,0				3600,090	0,000				3539,580	0,000		60,510	0,00	0,00	0,00	55,91

Ориентировочно до конца месяца(+)

1103,541

1078,573

24,969

22,22

Корректировка за прошлый месяц (-)

267,326

262,583

4,743

0,41

Итого за октябрь 2016 :

4436,306

4355,570

80,736

77,72

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.09.16 07:00	58168,790	-	50527,530	-	0,000	0,000	1816,064	
23.10.16 05:00	61766,120	-	54064,360	-	0,000	0,000	1871,971	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв = 0
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

77,72 Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

доставляя по счету тепловой энергии
 филиала «Невский ПА» «ТГК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплоснабжения
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 по заявке до подписания АКТА допуска УУ
 Дата _____
 31.10.2016