

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ООО "ЖКК-2 Невского района"
 Договор: 31502-3
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 51-1, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ТВ7-01 № 12000923
расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmax

Термопреобр.

Тхв =

Преобр. давления

Подающий тр.

Обратн. тр.

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q = M1 \cdot (h1 - hхв) - M2 \cdot (h2 - hхв)$ **лето:** $Q_{гвс} = m3 \cdot (h3 - hхв)$ Договорные нагрузки, Гкал/ч, $Q_{от} = Q_{вент.} = Q_{тех.пот.} = Q_{гвс.}$ Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, $Q_{тех.гвс.ср} = Q_{гвс.ср} =$ Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, $G_{от} = G_{вент.} = G_{тех.пот.} = G_{гвс.} = G_{гвс.м} =$ Фактические нагрузки: $G_{от ф.} = \text{т/сут}$ $G_{гвс ф.} = \text{т/сут}$ $Q_{от ф.} = \text{Гкал/мес}$ $Q_{от ср.ф.} = \text{Гкал/сут}$ Константные значения: $P1 = P2 = P3 = P4 = T1 = T2 = T3 = T4 = T5 =$

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2, %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.09.16	24	-	69,20	8,80	260,134	-	-	50,68	6,00	254,828	-	18,52	5,306	0,00	0,00	0,00	5,106
24.09.16	24	-	68,44	8,80	229,419	-	-	54,15	6,00	224,447	-	14,29	4,973	0,00	0,00	0,00	3,605
25.09.16	24	-	68,51	8,80	266,506	-	-	52,86	6,00	260,246	-	15,65	6,260	0,00	0,00	0,00	4,521
26.09.16	24	-	58,45	8,80	318,537	-	-	46,73	6,00	311,841	-	11,73	6,696	0,00	0,00	0,00	4,069
27.09.16	24	-	47,20	8,80	367,313	-	-	40,48	6,00	360,008	-	6,72	7,305	0,00	0,00	0,00	2,785
28.09.16	24	-	44,92	8,80	366,775	-	-	38,66	6,00	359,728	-	6,26	7,047	0,00	0,00	0,00	2,588
29.09.16	24	-	44,91	8,80	367,202	-	-	38,59	6,00	360,167	-	6,32	7,035	0,00	0,00	0,00	2,613
30.09.16	24	-	44,91	8,80	362,161	-	-	38,63	6,00	355,183	-	6,28	6,979	0,00	0,00	0,00	2,565
01.10.16	24	-	44,90	8,80	356,825	-	-	38,49	6,00	350,080	-	6,42	6,745	0,00	0,00	0,00	2,570
02.10.16	24	-	44,90	8,80	358,914	-	-	38,34	6,00	352,272	-	6,56	6,642	0,00	0,00	0,00	2,629
03.10.16	24	-	44,91	8,80	358,933	-	-	38,21	6,00	352,265	-	6,69	6,669	0,00	0,00	0,00	2,678
04.10.16	24	-	44,90	8,80	360,951	-	-	38,06	6,00	354,312	-	6,84	6,639	0,00	0,00	0,00	2,741
05.10.16	24	-	44,63	8,80	364,370	-	-	37,74	6,00	357,831	-	6,90	6,538	0,00	0,00	0,00	2,780
06.10.16	24	-	45,46	8,80	366,712	-	-	38,17	6,00	360,256	-	7,30	6,457	0,00	0,00	0,00	2,942
07.10.16	24	-	48,87	8,80	361,782	-	-	40,41	6,00	355,264	-	8,47	6,517	0,00	0,00	0,00	3,347
08.10.16	24	-	48,87	8,80	361,494	-	-	40,29	6,00	354,983	-	8,57	6,511	0,00	0,00	0,00	3,381
09.10.16	24	-	50,95	8,80	353,046	-	-	41,51	6,00	346,640	-	9,44	6,406	0,00	0,00	0,00	3,618
10.10.16	24	-	52,84	8,80	360,118	-	-	42,80	6,00	353,590	-	10,04	6,527	0,00	0,00	0,00	3,918
11.10.16	24	-	52,85	8,80	354,735	-	-	42,73	6,00	348,310	-	10,12	6,426	0,00	0,00	0,00	3,885
12.10.16	24	-	54,97	8,80	353,794	-	-	44,03	6,00	347,327	-	10,94	6,467	0,00	0,00	0,00	4,176
13.10.16	24	-	58,48	8,80	345,878	-	-	46,06	6,00	339,292	-	12,42	6,586	0,00	0,00	0,00	4,619
14.10.16	24	-	61,76	8,80	349,466	-	-	48,48	6,00	342,407	-	13,28	7,059	0,00	0,00	0,00	5,006
15.10.16	24	-	60,38	8,80	349,697	-	-	47,82	6,00	342,678	-	12,56	7,020	0,00	0,00	0,00	4,749
16.10.16	24	-	58,81	8,80	351,013	-	-	46,86	6,00	343,983	-	11,95	7,030	0,00	0,00	0,00	4,546
17.10.16	24	-	59,58	8,80	353,620	-	-	47,34	6,00	346,502	-	12,24	7,118	0,00	0,00	0,00	4,686
18.10.16	24	-	61,76	8,80	352,400	-	-	48,73	6,00	345,409	-	13,03	6,991	0,00	0,00	0,00	4,956
19.10.16	24	-	63,07	8,80	350,506	-	-	49,32	6,00	343,439	-	13,75	7,067	0,00	0,00	0,00	5,189
20.10.16	24	-	62,80	8,80	351,927	-	-	49,12	6,00	344,941	-	13,67	6,986	0,00	0,00	0,00	5,178
21.10.16	24	-	64,34	8,80	351,526	-	-	50,07	6,00	344,355	-	14,27	7,171	0,00	0,00	0,00	5,401
22.10.16	24	-	66,95	8,80	348,995	-	-	51,56	6,00	341,930	-	15,39	7,066	0,00	0,00	0,00	5,761
Среднее	24,00	-	54,78	8,80	345,158	-	-	44,23	6,00	338,484	-	10,55	6,675	-	-	-	3,887
Итого	720,0				10354,751	0,000				10154,513	0,000		200,238	0,00	0,00	0,00	116,61

Ориентировочно до конца месяца(+)

3162,842

3099,290

63,552

45,92

Корректировка за прошлый месяц (-)

421,682

337,132

84,550

11,49

Итого за октябрь 2016 :

13095,911

12916,671

179,240

151,04

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
06.10.16 00:00	-	-	-	-	-	-	-	
18.10.16 04:00	-	-	-	-	-	-	-	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды $t_{хв} =$ 0
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

151,04 Гкал

Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

«Теплосеть Санкт-Петербург»
 филиала «Невский» ОАО «ТЭК-1»
 Отдел расчета и анализа
 теплоснабжения
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 по заявке до поднесения АКТА допуска к УУ
 Дата: 31.10.2016