

**Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016**

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502-3  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 51-1, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная  
**СЦО**

Установленные приборы:  
 Вычислитель: ТВ7-01 № 12001568  
 расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до \_\_\_\_\_  
 Gmax Термопреобр.

Tхв =  
 Преобр. давления

Подающий тр.  
 Обратн.тр.  
 тр-д. ГВС  
 тр.цирк. ГВС  
 Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима:**  $Q = M1 \cdot (h1 - hхв) - M2 \cdot (h2 - hхв)$  **лето:**  $Q_{гвс} = m3 \cdot (h3 - hхв)$

Договорные нагрузки, Гкал/ч,  $Q_{от} = Q_{вент.} = Q_{тех.пот.} = Q_{гвс.}$

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч,  $Q_{тех.гвс.ср} = Q_{гвс.ср} =$

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч,  $G_{от} = G_{вент.} = G_{тех.пот.} = G_{гвс.} = G_{гвс.м} =$

Фактические нагрузки:  $G_{от.ф.} = \text{т/сут}$   $G_{гвс.ф.} = \text{т/сут}$   $Q_{от.ф.} = \text{Гкал/мес}$   $Q_{от.ср.ф.} = \text{Гкал/сут}$

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.09.16	24	-	57,75	8,80	273,461	-	-	46,88	6,00	271,153	-	10,87	2,309	0,00	0,00	0,00	2,955
24.09.16	24	-	57,75	8,80	273,461	-	-	46,88	6,00	271,153	-	10,87	2,309	0,00	0,00	0,00	2,955
25.09.16	24	-	68,16	8,80	229,536	-	-	52,20	6,00	227,472	-	15,96	2,064	0,00	0,00	0,00	3,787
26.09.16	24	-	58,11	8,80	275,113	-	-	47,47	6,00	272,593	-	10,63	2,520	0,00	0,00	0,00	3,062
27.09.16	24	-	47,00	8,80	315,735	-	-	40,97	6,00	313,393	-	6,03	2,342	0,00	0,00	0,00	2,017
28.09.16	24	-	44,75	8,80	315,595	-	-	39,17	6,00	313,106	-	5,58	2,488	0,00	0,00	0,00	1,878
29.09.16	24	-	44,75	8,80	315,835	-	-	39,07	6,00	313,431	-	5,68	2,404	0,00	0,00	0,00	1,904
30.09.16	24	-	44,74	8,80	311,485	-	-	38,66	6,00	308,914	-	6,08	2,571	0,00	0,00	0,00	2,011
01.10.16	24	-	44,74	8,80	307,178	-	-	37,89	6,00	304,845	-	6,85	2,333	0,00	0,00	0,00	2,208
02.10.16	24	-	44,73	8,80	309,038	-	-	37,82	6,00	306,703	-	6,91	2,335	0,00	0,00	0,00	2,242
03.10.16	24	-	44,74	8,80	308,974	-	-	37,74	6,00	306,503	-	7,00	2,471	0,00	0,00	0,00	2,272
04.10.16	24	-	44,73	8,80	310,871	-	-	37,48	6,00	308,512	-	7,25	2,360	0,00	0,00	0,00	2,359
05.10.16	24	-	44,45	8,80	314,001	-	-	37,12	6,00	311,517	-	7,33	2,483	0,00	0,00	0,00	2,412
06.10.16	24	-	45,31	8,80	315,967	-	-	37,41	6,00	313,493	-	7,91	2,474	0,00	0,00	0,00	2,608
07.10.16	24	-	48,68	8,80	311,548	-	-	39,51	6,00	309,113	-	9,16	2,436	0,00	0,00	0,00	2,968
08.10.16	24	-	48,67	8,80	311,120	-	-	39,39	6,00	308,844	-	9,28	2,276	0,00	0,00	0,00	2,993
09.10.16	24	-	50,76	8,80	303,722	-	-	40,53	6,00	301,632	-	10,23	2,090	0,00	0,00	0,00	3,209
10.10.16	24	-	52,62	8,80	309,641	-	-	41,74	6,00	307,590	-	10,88	2,051	0,00	0,00	0,00	3,473
11.10.16	24	-	52,63	8,80	305,129	-	-	41,68	6,00	303,090	-	10,95	2,038	0,00	0,00	0,00	3,442
12.10.16	24	-	54,77	8,80	304,227	-	-	42,84	6,00	302,197	-	11,94	2,030	0,00	0,00	0,00	3,736
13.10.16	24	-	58,25	8,80	297,267	-	-	44,71	6,00	295,252	-	13,54	2,016	0,00	0,00	0,00	4,132
14.10.16	24	-	61,50	8,80	300,158	-	-	46,99	6,00	298,050	-	14,51	2,108	0,00	0,00	0,00	4,472
15.10.16	24	-	60,10	8,80	300,475	-	-	46,39	6,00	298,256	-	13,72	2,219	0,00	0,00	0,00	4,243
16.10.16	24	-	58,56	8,80	301,672	-	-	45,52	6,00	299,376	-	13,05	2,296	0,00	0,00	0,00	4,058
17.10.16	24	-	59,34	8,80	303,651	-	-	45,98	6,00	301,556	-	13,36	2,096	0,00	0,00	0,00	4,171
18.10.16	24	-	61,51	8,80	302,568	-	-	47,27	6,00	300,214	-	14,24	2,354	0,00	0,00	0,00	4,438
19.10.16	24	-	62,80	8,80	300,861	-	-	47,95	6,00	298,776	-	14,84	2,085	0,00	0,00	0,00	4,584
20.10.16	24	-	62,53	8,80	302,077	-	-	47,80	6,00	300,062	-	14,74	2,015	0,00	0,00	0,00	4,568
21.10.16	24	-	64,08	8,80	301,496	-	-	48,68	6,00	299,446	-	15,41	2,050	0,00	0,00	0,00	4,765
22.10.16	24	-	66,66	8,80	299,210	-	-	50,11	6,00	297,406	-	16,56	1,804	0,00	0,00	0,00	5,065
Среднее	24,00	-	53,84	8,80	301,036	-	-	43,13	6,00	298,788	-	10,71	2,248	-	-	-	3,300
Итого	720,0				9031,073	0,000				8963,648	0,000		67,425	0,00	0,00	0,00	98,99

Ориентировочно до конца месяца(+)

2714,831

2695,932

18,899

40,69

Корректировка за прошлый месяц (-)

801,433

781,799

19,634

3,13

**Итого за октябрь 2016 :**

10944,471

10877,781

66,690

136,55

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
06.10.16 23:00	-	-	-	-	-	-	-	-
20.10.16 11:00	-	-	-	-	-	-	-	-

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды  $t_{хв} =$   
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

0  
 136,55 Гкал  
 Гкал

Главный инженер  
 (по доверенности абонента)

ООО «ИнфраХит Монтаж»  
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Контроль по сбыту тепловой энергии  
 филиала «Невский» ОАО «ТЭК-Г»  
 Отдел расчета и анализа  
 теплотребления  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО  
 по заявке до получения АКТА допуска УУ  
 Дата: 31.10.2016