

Абонент: ЖКСЗ Невского района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 102 / СЦО-ГВС
 Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
 Источник: Обуховский э.д.

Отчет о теплоснабжении по приборам УЭТЗ за октябрь 2016
 Договор: 9056.038.1
 Строит./Адрес: Седова 102
 Телефон: (812) 313-4706
 Схема подключения: Двухконтурная

Установленные приборы:
 Выходящий: ВК-7 № 208236
 Подходящий: ВК-7 № 208236
 Оборотный: ПРМ 32
 ТР-Д: ГВС(М2): ПРМ 32
 ТР-Цирк: ГВС(М4): ПРМ 20
 ТР-подпитки(У3): РАСКОЛОМЕР:
 Расчетный алгоритм: Эмал: $Q=M1 \cdot t(11-n) \cdot \eta \cdot \eta_2 \cdot \eta_3$ лето: $Q=M1 \cdot t(11-n) \cdot \eta \cdot \eta_2 \cdot \eta_3$

Часовые и суточные значения в формате: ВК7-208236-(С)-1016.СХ
 Режим (месяц): 3001
 Гли= 0,067
 Гли= 0,067
 Гли= 0,027
 Гли= 12
 Гли= 12
 Гли= 12

Отект.: 0,184
 Орег.ср.: 0,04
 Орег.д.: 0
 Орег.пот.: 0
 Qрег.=0,088
 Qрег.ср.=0,04
 Qрег.д.=0
 Qрег.пот.=0
 Qрег.=16,08

Договорные нагрузки, Гкал/час:
 Договорные нагрузки (гр.ч.с):
 Договорные нагрузки (гр.от):
 Брутто-тепловое потребление за предыдущий отчетный период с 23.09.2016 по 22.10.2016

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)												Учет ГВС (ТВ-2)								Контрольные данные				Общие Теплопотр-е
			M1	M2	dm	T1	T2	dt	pt	p2	Qотоп	M3	M4	dm	V3	V4	длвсб	Упоал	T3	T4	Qрег.общ.	Qрег.мал.	Qрег.вс.	Темплотр-е			
23.09.16	24.00	-	72,74	61,80	10,94	64,58	44,13	20,45	7,00	5,00	1,26	10,94	-	-	11,14	-	-	11,14	-	64,72	-	-	0,71	-	-	-	1,97
24.09.16	24.00	-	71,72	60,37	11,35	64,41	43,38	21,03	7,00	5,00	1,28	11,35	-	-	11,56	-	-	11,56	-	63,74	-	-	0,72	-	-	-	2,00
25.09.16	24.00	-	74,64	61,32	13,32	65,01	44,10	20,91	7,00	5,00	1,29	13,32	-	-	13,55	-	-	13,55	-	64,61	-	-	0,86	-	-	-	2,15
26.09.16	24.00	-	70,21	57,82	12,39	63,97	43,03	20,94	7,00	5,00	1,22	12,39	-	-	12,61	-	-	12,61	-	62,99	-	-	0,78	-	-	-	2,00
27.09.16	24.00	-	69,27	58,08	11,19	62,74	42,71	20,04	7,00	5,00	1,16	11,19	-	-	11,39	-	-	11,39	-	62,90	-	-	0,70	-	-	-	1,87
28.09.16	24.00	-	72,86	59,04	13,82	61,47	41,43	20,03	7,00	5,00	1,17	13,82	-	-	14,07	-	-	14,07	-	62,12	-	-	0,86	-	-	-	2,03
29.09.16	24.00	-	78,14	64,71	13,43	63,89	42,74	21,15	7,00	5,00	1,37	13,43	-	-	13,68	-	-	13,68	-	63,64	-	-	0,86	-	-	-	2,23
30.09.16	24.00	-	77,48	67,12	10,36	66,70	44,90	21,80	7,00	5,00	1,47	10,36	-	-	10,58	-	-	10,58	-	66,23	-	-	0,69	-	-	-	2,15
01.10.16	24.00	-	78,28	67,06	11,22	65,76	44,26	21,56	7,00	5,00	1,45	11,22	-	-	11,41	-	-	11,41	-	64,99	-	-	0,83	-	-	-	2,18
02.10.16	24.00	-	78,69	66,02	12,67	65,77	43,91	21,86	7,00	5,00	1,45	12,67	-	-	12,91	-	-	12,91	-	65,20	-	-	0,83	-	-	-	2,28
03.10.16	24.00	-	78,49	66,87	11,62	66,40	43,69	22,71	7,00	5,00	1,53	11,62	-	-	11,83	-	-	11,83	-	65,57	-	-	0,76	-	-	-	2,29
04.10.16	24.00	-	81,82	70,19	11,63	65,18	42,89	22,29	7,00	5,00	1,57	11,63	-	-	11,86	-	-	11,86	-	64,16	-	-	0,75	-	-	-	2,32
05.10.16	24.00	-	65,00	51,55	13,45	61,65	39,16	22,49	7,00	5,00	1,23	13,45	-	-	13,66	-	-	13,66	-	56,58	-	-	0,76	-	-	-	1,99
06.10.16	24.00	-	66,37	53,35	13,02	55,94	36,12	19,82	7,00	5,00	1,04	13,02	-	-	13,23	-	-	13,23	-	56,85	-	-	0,74	-	-	-	1,79
07.10.16	24.00	-	83,62	71,51	12,11	62,88	42,16	20,72	7,00	5,00	1,47	12,11	-	-	12,34	-	-	12,34	-	63,46	-	-	0,77	-	-	-	2,24
08.10.16	24.00	-	83,57	70,17	13,40	62,42	41,03	21,39	7,00	5,00	1,51	13,40	-	-	13,65	-	-	13,65	-	61,68	-	-	0,83	-	-	-	2,34
09.10.16	24.00	-	85,63	70,24	15,39	64,04	41,85	22,19	7,00	5,00	1,57	15,39	-	-	15,66	-	-	15,66	-	63,64	-	-	0,88	-	-	-	2,54
10.10.16	24.00	-	84,51	71,46	13,05	64,88	42,40	22,48	7,00	5,00	1,61	13,05	-	-	13,29	-	-	13,29	-	64,39	-	-	0,84	-	-	-	2,45
11.10.16	24.00	-	85,98	73,61	12,37	64,62	43,15	21,52	7,00	5,00	1,57	12,37	-	-	12,63	-	-	12,63	-	65,67	-	-	0,81	-	-	-	2,38
12.10.16	24.00	-	84,45	72,98	11,47	65,94	43,41	22,53	7,00	5,00	1,66	11,47	-	-	11,69	-	-	11,69	-	65,11	-	-	0,75	-	-	-	2,40
13.10.16	24.00	-	84,02	71,99	12,03	66,03	43,24	22,79	7,00	5,00	1,65	12,03	-	-	12,28	-	-	12,28	-	65,50	-	-	0,79	-	-	-	2,43
14.10.16	24.00	-	85,97	75,25	10,72	66,41	44,16	22,25	7,00	5,00	1,68	10,72	-	-	10,95	-	-	10,95	-	65,90	-	-	0,71	-	-	-	2,39
15.10.16	24.00	-	87,58	76,81	10,77	65,79	44,31	21,48	7,00	5,00	1,65	10,77	-	-	10,99	-	-	10,99	-	65,60	-	-	0,71	-	-	-	2,36
16.10.16	24.00	-	90,28	75,24	15,04	66,83	44,47	22,36	7,00	5,00	1,69	15,04	-	-	15,34	-	-	15,34	-	65,97	-	-	1,00	-	-	-	2,69
17.10.16	24.00	-	87,94	75,77	12,18	66,34	44,31	22,03	7,00	5,00	1,67	12,18	-	-	12,43	-	-	12,43	-	65,82	-	-	0,80	-	-	-	2,48
18.10.16	24.00	-	87,94	75,77	12,18	66,34	44,31	22,03	7,00	5,00	1,67	12,18	-	-	12,43	-	-	12,43	-	65,82	-	-	0,80	-	-	-	2,48
19.10.16	24.00	-	87,94	75,77	12,18	66,34	44,31	22,03	7,00	5,00	1,67	12,18	-	-	12,43	-	-	12,43	-	65,82	-	-	0,80	-	-	-	2,48
20.10.16	24.00	-	87,94	75,77	12,18	66,34	44,31	22,03	7,00	5,00	1,67	12,18	-	-	12,43	-	-	12,43	-	65,82	-	-	0,80	-	-	-	2,48
21.10.16	24.00	-	87,94	75,77	12,18	66,34	44,31	22,03	7,00	5,00	1,67	12,18	-	-	12,43	-	-	12,43	-	65,82	-	-	0,80	-	-	-	2,48
22.10.16	24.00	-	87,94	75,77	12,18	66,34	44,31	22,03	7,00	5,00	1,67	12,18	-	-	12,43	-	-	12,43	-	65,82	-	-	0,80	-	-	-	2,48
Среднее	24.00	-	80,63	68,31	12,33	64,71	43,08	21,63	7,00	5,00	1,49	12,33	-	-	12,56	-	-	12,56	-	64,21	-	-	0,79	-	-	-	2,28
Итого	720,00	-	2418,98	2049,16	369,82	2163,82	1430,88	644,94	70,00	55,00	14,89	369,82	-	-	376,86	-	-	376,86	-	376,86	-	-	23,75	-	-	-	66,34

Показания счетчиков на конец	Дата, время	M1(Г)	M2(Г)	M3(Г)	M4(Г)	V3(К3)	V4(К3)	Q СЦО (Ккал)	Q ГВС (Ккал)	Траб, ч
Скития данных:	23.09.16 08:00	17642,02	20593,59	4305,59	-	405,74	-	186,09	-	-
	23.10.16 05:00	17646,18	22003,89	4669,55	-	477,05	-	180,27	-	-

Период расчета по среднему:
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения Ц:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок

9,43 °C = 3,49 Ккал:
 64,85 Ккал:
 376,86 КВт.ч

ООО «ИнфраХит Монтаж»
 Печать по требованию
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Филиал «Энергообъект»
 Печать энергосбыта
 Управление энергоучета
 Отдел энергетических КУУЭТ

25 ОКТ 2016

Телефон:
 Узел учета: СЦО-ГВС
 Код УЭТЗ:
 Расчетная совместность с УЭТЗ:
 График: 150/70

Тяв, гр.С= 9,43