Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 114 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9059.038.1
Строит.Адрес: Седова 114
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-246410-ч(с)-1016.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 246410 Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Txв, гр.С= 9,43

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0902
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,041
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=55,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=16,32

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.09.2016 по 22.10.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	P1	P2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.09.16	24,00	-	65,75	51,77	13,98	64,51	40,94	23,57	7,00	5,00	1,28	13,20	-	13,20	13,44	-	13,44	-	64,07	-	0,84			2,12
24.09.16	24,00	-	61,59	48,69	12,90	63,63	38,73	24,90	7,00	5,00	1,19	13,30	-	13,30	13,54	-	13,54	-	63,51	-	0,85			2,03
25.09.16	24,00	-	67,54	51,07	16,47	64,33	39,09	25,24	7,00	5,00	1,34	15,79	-	15,79	16,08	-	16,08	-	64,29	-	1,02			2,35
26.09.16	24,00	-	62,35	48,72	13,63	62,85	38,25	24,60	7,00	5,00	1,23	13,10	-	13,10	13,32	-	13,32	-	62,59	-	0,82			2,06
27.09.16	24,00	-	63,30	48,78	14,52	62,50	37,93	24,57	7,00	5,00	1,24	13,85	-	13,85	14,13	-	14,13	-	62,48	-	0,87			2,11
28.09.16	24,00	-	62,95	49,87	13,08	61,66	37,42	24,24	7,00	5,00	1,24	12,54	-	12,54	12,78	-	12,78	-	61,69	-	0,77			2,02
29.09.16	24,00	-	69,52	53,96	15,56	63,34	39,08	24,26	7,00	5,00	1,35	14,92	-	14,92	15,19	-	15,19	-	63,42	-	0,95			2,30
30.09.16	24,00	-	69,63	56,49	13,14	66,05	40,87	25,18	7,00	5,00	1,46	12,58	-	12,58	12,83	-	12,83	-	65,94	-	0,83			2,29
01.10.16	24,00	-	69,65	56,41	13,24	65,01	40,27	24,74	7,00	5,00	1,43	12,77	-	12,77	13,00	-	13,00	-	64,86	-	0,83			2,26
02.10.16	24,00	-	70,66	55,61	15,05	64,98	39,98	25,00	7,00	5,00	1,43	14,52	-	14,52	14,77	-	14,77	-	64,91	-	0,94			2,37
03.10.16	24,00	-	70,01	56,44	13,57	65,39	40,27	25,12	7,00	5,00	1,45	13,08	-	13,08	13,32	-	13,32	-	65,27	-	0,85			2,30
04.10.16	24,00	-	74,99	59,88	15,11	64,07	40,08	23,99	7,00	5,00	1,47	14,66	-	14,66	14,93	-	14,93	-	64,04	-	0,94			2,41
05.10.16	24,00	-	58,12	43,30	14,82	58,75	36,66	22,09	7,00	5,00	1,02	14,29	-	14,29	14,51	-	14,51	-	56,55	-	0,81			1,83
06.10.16	24,00	-	63,20	46,36	16,84	56,49	33,32	23,17	7,00	5,00	1,10	16,25	-	16,25	16,49	-	16,49	-	56,67	-	0,92			2,03
07.10.16	24,00	-	77,07	62,49	14,58	63,57	39,63	23,94	7,00	5,00	1,53	14,18	-	14,18	14,44	-	14,44	-	63,22	-	0,90			2,43
08.10.16	24,00	-	75,73	61,05	14,68	61,81	38,48	23,33	7,00	5,00	1,45	14,30	-	14,30	14,54	-	14,54	-	61,53	-	0,88			2,33
09.10.16	24,00	-	76,77	60,10	16,67	63,47	38,83	24,64	7,00	5,00	1,50	16,31	-	16,31	16,60	-	16,60	-	63,51	-	1,04			2,54
10.10.16	24,00	-	76,75	61,76	14,99	64,26	39,20	25,06	7,00	5,00	1,57	14,70	-	14,70	14,96	-	14,96	-	64,17	-	0,94			2,51
11.10.16	24,00	-	76,58	63,53	13,05	65,09	39,90	25,19	7,00	5,00	1,61	12,80	-	12,80	13,06	-	13,06	-	65,29	-	0,84			2,45
12.10.16	24,00	-	77,77	63,73	14,04	65,25	40,04	25,21	7,00	5,00	1,63	13,78	-	13,78	14,03	-	14,03	-	64,80	-	0,89			2,52
13.10.16	24,00	-	79,15	63,03	16,12	65,40	39,71	25,69	7,00	5,00	1,65	15,64	-	15,64	15,92	-	15,92	-	65,30	-	1,02			2,67
14.10.16	24,00	-	79,04	65,24	13,80	65,78	40,35	25,43	7,00	5,00	1,68	13,60	-	13,60	13,84	-	13,84	-	65,68	-	0,89			2,57
15.10.16	24,00	-	78,73	65,28	13,45	65,40	40,36	25,04	7,00	5,00	1,65	13,25	-	13,25	13,49	-	13,49	-	65,39	-	0,87			2,52
16.10.16	24,00	-	79,73	63,92	15,81	65,91	40,50	25,41	7,00	5,00	1,65	15,50	-	15,50	15,81	-	15,81	-	65,81	-	1,02			2,67
17.10.16	24,00	-	79,56	65,22	14,34	65,64	40,59	25,05	7,00	5,00	1,65	14,14	-	14,14	14,43	-	14,43	-	65,64	-	0,93			2,58
18.10.16	24,00	-	78,39	64,67	13,72	65,61	40,32	25,29	7,00	5,00	1,64	13,55	-	13,55	13,82	-	13,82	-	65,50	-	0,89			2,54
19.10.16	24,00	-	77,43	63,78	13,65	66,83	40,16	26,67	7,00	5,00	1,72	13,40	-	13,40	13,65	-	13,65	-	66,97	-	0,90			2,61
20.10.16	24,00	-	78,19	64,47	13,72	69,25	41,21	28,04	7,00	5,00	1,82	13,55	-	13,55	13,85	-	13,85	-	69,21	-	0,94			2,76
21.10.16	24,00	-	78,21	64,53	13,68	71,28	42,02	29,26	7,00	5,00	1,91	13,44	-	13,44	13,75	-	13,75	-	71,35	-	0,96			2,87
22.10.16	24,00	-	79,89	64,93	14,96	72,97	42,75	30,22	7,00	5,00	1,98	14,74	-	14,74	15,11	-	15,11	-	72,83	-	1,07			3,05
Среднее	24,00	-	72,61	58,17	14,44	64,70	39,56	25,14	7,00	5,00	1,50	14,06	-	14,06	14,32	-	14,32	-	64,55	-	0,91	-	-	2,40
Итого	720,00		2178,25	1745,08	433,17						44,86	421,73	0,00	421,73	429,63	0,00	429,63	0,00			27,22	0,00	0,00	72,08

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.09.16 08:00	49995,30	42816,97	10074,06	-	10299,00	-	1453,97	-	-
	23.10.16 15:00	52202,84	44586,47	10500,62	-	10733,59	-	1527,25	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,43 °С = -3,98 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **68,10** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **429,63** куб.м;

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление коммерческого учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 05 ОКТ 2016 «____» _____ г.

печать энергосбыта