Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 116 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9060.038.1
Строит.Адрес: Седова 116
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205585-ч(с)-1016.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 205585 Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 9,43

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,099
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,045
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=55,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.09.2016 по 22.10.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.09.16	24,00	-	63,73	51,78	11,95	65,32	40,76	24,56	7,00	5,00	1,24	11,95	-	-	12,19	-	12,19	-	67,79	-	0,81			2,05
24.09.16	24,00	-	63,32	50,23	13,09	64,19	39,81	24,38	7,00	5,00	1,23	13,09	-	-	13,36	-	13,36	-	63,64	-	0,83			2,07
25.09.16	24,00	-	63,48	50,88	12,60	64,95	40,37	24,58	7,00	5,00	1,26	12,60	-	-	12,86	-	12,86	-	64,52	-	0,81			2,07
26.09.16	24,00	-	61,49	48,48	13,01	63,50	39,23	24,27	7,00	5,00	1,18	13,01	-	-	13,28	-	13,28	-	63,15	-	0,82			2,00
27.09.16	24,00	-	60,38	48,66	11,72	63,03	39,26	23,77	7,00	5,00	1,16	11,72	-	-	11,96	-	11,96	-	62,84	-	0,74			1,89
28.09.16	24,00	-	60,89	49,30	11,59	62,17	39,09	23,08	7,00	5,00	1,14	11,59	-	-	11,83	-	11,83	-	62,22	-	0,72			1,86
29.09.16	24,00	-	64,52	53,64	10,88	64,51	40,85	23,66	7,00	5,00	1,28	10,88	-	-	11,10	-	11,10	-	63,16	-	0,69			1,97
30.09.16	24,00	-	66,61	56,01	10,60	67,38	42,89	24,49	7,00	5,00	1,38	10,60	-	-	10,82	-	10,82	-	66,22	-	0,70			2,08
01.10.16	24,00	-	67,76	56,07	11,69	66,31	42,56	23,75	7,00	5,00	1,35	11,69	-	-	11,93	-	11,93	-	64,87	-	0,76			2,11
02.10.16	24,00	-	68,21	55,30	12,91	66,32	42,13	24,19	7,00	5,00	1,36	12,91	-	-	13,17	-	13,17	-	64,82	-	0,84			2,20
03.10.16	24,00	-	68,46	56,21	12,25	66,76	42,13	24,63	7,00	5,00	1,40	12,25	-	-	12,50	-	12,50	-	65,24	-	0,80			2,20
04.10.16	24,00		68,14	55,86	12,28	66,46	42,27	24,19	7,00	5,00	2,13	12,28	-	-	12,53	-	0,68	-	64,98	-	0,80	-	-	2,17
05.10.16	24,00		68,14	55,86	12,28	66,46	42,27	24,19	7,00	5,00	2,13	12,28	-	-	12,53	-	0,68	-	64,98	-	0,80	-	-	2,17
06.10.16	24,00	-	68,14	55,86	12,28	66,46	42,27	24,19	7,00	5,00	2,13	12,28	-	-	12,53	-	0,68	-	64,98	-	0,80	-	-	2,17
07.10.16	24,00	-	74,53	61,91	12,62	64,65	41,24	23,41	7,00	5,00	1,47	12,62	-	-	12,88	-	12,88	-	62,95	-	0,79			2,27
08.10.16	24,00	-	73,18	60,43	12,75	62,54	40,53	22,01	7,00	5,00	1,34	12,75	-	-	13,01	-	13,01	-	61,74	-	0,79			2,13
09.10.16	24,00	-	72,89	59,70	13,19	64,57	41,03	23,54	7,00	5,00	1,42	13,19	-	-	13,46	-	13,46	-	63,63	-	0,84			2,26
10.10.16	24,00	-	73,18	61,58	11,60	65,11	41,50	23,61	7,00	5,00	1,45	11,60	-	-	11,84	-	11,84	-	65,49	-	0,76			2,21
11.10.16	24,00	-	75,35	64,18	11,17	66,39	42,88	23,51	7,00	5,00	1,53	11,17	-	-	11,40	-	11,40	-	65,07	-	0,73			2,25
12.10.16	24,00	-	75,02	62,49	12,53	65,89	41,59	24,30	7,00	5,00	1,53	12,53	-	-	12,79	-	12,79	-	65,10	-	0,82			2,35
13.10.16	24,00	-	74,72	62,15	12,57	66,52	41,43	25,09	7,00	5,00	1,57	12,57	-	-	12,83	-	12,83	-	65,81	-	0,83			2,40
14.10.16	24,00	-	75,56	64,10	11,46	66,81	42,03	24,78	7,00	5,00	1,60	11,46	-	-	11,69	-	11,69	-	65,81	-	0,75			2,36
15.10.16	24,00	-	75,99	64,34	11,65	66,43	41,81	24,62	7,00	5,00	1,59	11,65	-	-	11,89	-	11,89	-	65,60	-	0,76			2,36
16.10.16	24,00	-	76,33	63,24	13,09	66,85	42,05	24,80	7,00	5,00	1,58	13,09	-	-	13,36	-	13,36	-	66,41	-	0,87			2,45
17.10.16	24,00	-	76,00	64,49	11,51	66,70	42,21	24,49	7,00	5,00	1,60	11,51	-	-	11,74	-	11,74	-	65,42	-	0,75			2,35
18.10.16	24,00	-	74,95	63,95	11,00	66,47	41,73	24,74	7,00	5,00	1,59	11,00	-	-	11,22	-	11,22	-	65,76	-	0,72			2,31
19.10.16	24,00	-	74,56	63,39	11,17	67,59	41,67	25,92	7,00	5,00	1,66	11,17	-	-	11,40	-	11,40	-	65,92	-	0,74			2,40
20.10.16	24,00	-	75,08	64,12	10,96	70,41	42,60	27,81	7,00	5,00	1,79	10,96	-	-	11,18	-	11,18	-	69,77	-	0,76			2,56
21.10.16	24,00	-	76,50	64,24	12,26	72,48	43,68	28,80	7,00	5,00	1,85	12,26	-	-	12,51	-	12,51	-	73,01	-	0,90			2,74
22.10.16	24,00	-	75,67	64,51	11,16	74,13	44,62	29,51	7,00	5,00	1,91	11,16	-	-	11,39	-	11,39	-	73,19	-	0,82			2,73
Среднее	24,00	-	70,43	58,43	11,99	66,25	41,62	24,63	7,00	5,00	1,53	11,99	-	-	12,24	-	11,05	-	65,47	-	0,78	-	-	2,24
Итого	720,00		2112,79	1752,96	359,83						45,85	359,83	0,00	0,00	367,17	0,00	331,62	0,00			23,54	0,00	0,00	67,11

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.09.16 08:00	50917,00	43412,43	8621,74	-	9050,93	-	1478,74	-	-
	23.10.16 06:00	1231,21	1035,11	35,10	-	35,63	-	39,10	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,43 °С = -3,39 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **63,72** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **331,62** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
подпись потребителя
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25 ОКТ 2016
«___» _____ г.