Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 118 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9061.038.1
Строит.Адрес: Седова 118
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208195-ч(с)-1016.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208195

Режим (схема):

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= 0,067 | Gmax= 30 | |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= 0,067 | Gmax= 30 | |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: ПРЭМ 20 | Gmin= 0,027 | Gmax= 12 | |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | |

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 9,43

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,099
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,045
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=55,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.09.2016 по 22.10.2016

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | C | C | C | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | C | C | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 23.09.16 | 24,00 | - | 49,73 | 39,27 | 10,46 | 65,17 | 35,77 | 29,40 | 7,00 | 5,00 | 1,16 | 10,46 | - | - | 11,35 | - | 11,35 | - | 64,65 | - | 0,68 | | | 1,84 |
| 24.09.16 | 24,00 | - | 48,49 | 38,06 | 10,43 | 64,07 | 34,96 | 29,11 | 7,00 | 5,00 | 1,12 | 10,43 | - | - | 11,17 | - | 11,17 | - | 63,36 | - | 0,66 | | | 1,78 |
| 25.09.16 | 24,00 | - | 50,00 | 38,65 | 11,35 | 64,83 | 35,80 | 29,03 | 7,00 | 5,00 | 1,13 | 11,35 | - | - | 12,17 | - | 12,17 | - | 63,93 | - | 0,73 | | | 1,86 |
| 26.09.16 | 24,00 | - | 46,40 | 36,84 | 9,56 | 63,47 | 35,18 | 28,29 | 7,00 | 5,00 | 1,05 | 9,56 | - | - | 10,22 | - | 10,22 | - | 62,67 | - | 0,60 | | | 1,65 |
| 27.09.16 | 24,00 | - | 46,71 | 36,98 | 9,73 | 63,14 | 35,35 | 27,79 | 7,00 | 5,00 | 1,03 | 9,73 | - | - | 10,53 | - | 10,53 | - | 62,59 | - | 0,61 | | | 1,64 |
| 28.09.16 | 24,00 | - | 46,55 | 37,41 | 9,14 | 62,10 | 34,72 | 27,38 | 7,00 | 5,00 | 1,03 | 9,14 | - | - | 9,83 | - | 9,83 | - | 61,64 | - | 0,56 | | | 1,59 |
| 29.09.16 | 24,00 | - | 50,43 | 40,77 | 9,66 | 63,72 | 36,11 | 27,61 | 7,00 | 5,00 | 1,13 | 9,66 | - | - | 10,46 | - | 10,46 | - | 63,12 | - | 0,61 | | | 1,74 |
| 30.09.16 | 24,00 | - | 50,98 | 42,53 | 8,45 | 66,62 | 37,97 | 28,65 | 7,00 | 5,00 | 1,22 | 8,45 | - | - | 9,31 | - | 9,31 | - | 65,97 | - | 0,56 | | | 1,78 |
| 01.10.16 | 24,00 | - | 52,65 | 42,63 | 10,02 | 65,57 | 37,44 | 28,13 | 7,00 | 5,00 | 1,20 | 10,02 | - | - | 11,00 | - | 11,00 | - | 65,15 | - | 0,65 | | | 1,86 |
| 02.10.16 | 24,00 | - | 51,37 | 42,03 | 9,34 | 65,50 | 37,08 | 28,42 | 7,00 | 5,00 | 1,20 | 9,34 | - | - | 10,21 | - | 10,21 | - | 64,89 | - | 0,61 | | | 1,81 |
| 03.10.16 | 24,00 | - | 52,08 | 42,62 | 9,46 | 65,97 | 37,33 | 28,64 | 7,00 | 5,00 | 1,23 | 9,46 | - | - | 10,43 | - | 10,43 | - | 65,44 | - | 0,62 | | | 1,85 |
| 04.10.16 | 24,00 | - | 54,47 | 44,61 | 9,86 | 64,65 | 36,98 | 27,67 | 7,00 | 5,00 | 1,24 | 9,86 | - | - | 10,75 | - | 10,75 | - | 64,05 | - | 0,63 | | | 1,87 |
| 05.10.16 | 24,00 | - | 45,88 | 34,57 | 11,31 | 59,54 | 34,13 | 25,41 | 7,00 | 5,00 | 0,89 | 11,31 | - | - | 12,03 | - | 12,03 | - | 58,30 | - | 0,66 | | | 1,55 |
| 06.10.16 | 24,00 | - | 42,75 | 33,65 | 9,10 | 56,14 | 30,34 | 25,80 | 7,00 | 5,00 | 0,88 | 9,10 | - | - | 9,58 | - | 9,58 | - | 54,85 | - | 0,50 | | | 1,38 |
| 07.10.16 | 24,00 | - | 56,53 | 46,62 | 9,91 | 64,11 | 36,77 | 27,34 | 7,00 | 5,00 | 1,28 | 9,91 | - | - | 10,80 | - | 10,80 | - | 63,48 | - | 0,63 | | | 1,91 |
| 08.10.16 | 24,00 | - | 55,36 | 45,65 | 9,71 | 62,23 | 35,79 | 26,44 | 7,00 | 5,00 | 1,21 | 9,71 | - | - | 10,53 | - | 10,53 | - | 61,74 | - | 0,60 | | | 1,81 |
| 09.10.16 | 24,00 | - | 56,44 | 44,98 | 11,46 | 63,88 | 36,40 | 27,48 | 7,00 | 5,00 | 1,24 | 11,46 | - | - | 12,41 | - | 12,41 | - | 63,32 | - | 0,73 | | | 1,97 |
| 10.10.16 | 24,00 | - | 55,73 | 45,80 | 9,93 | 64,75 | 36,82 | 27,93 | 7,00 | 5,00 | 1,29 | 9,93 | - | - | 10,84 | - | 10,84 | - | 63,98 | - | 0,64 | | | 1,92 |
| 11.10.16 | 24,00 | - | 55,89 | 47,25 | 8,64 | 65,38 | 37,51 | 27,87 | 7,00 | 5,00 | 1,32 | 8,64 | - | - | 9,54 | - | 9,54 | - | 64,62 | - | 0,56 | | | 1,88 |
| 12.10.16 | 24,00 | - | 55,83 | 47,26 | 8,57 | 65,91 | 37,84 | 28,07 | 7,00 | 5,00 | 1,33 | 8,57 | - | - | 9,52 | - | 9,52 | - | 65,23 | - | 0,56 | | | 1,89 |
| 13.10.16 | 24,00 | - | 57,14 | 47,00 | 10,14 | 65,86 | 37,38 | 28,48 | 7,00 | 5,00 | 1,34 | 10,14 | - | - | 11,16 | - | 11,16 | - | 65,21 | - | 0,66 | | | 2,00 |
| 14.10.16 | 24,00 | - | 57,40 | 48,39 | 9,01 | 66,26 | 38,07 | 28,19 | 7,00 | 5,00 | 1,37 | 9,01 | - | - | 10,00 | - | 10,00 | - | 65,74 | - | 0,59 | | | 1,96 |
| 15.10.16 | 24,00 | - | 59,60 | 48,58 | 11,02 | 65,87 | 38,17 | 27,70 | 7,00 | 5,00 | 1,35 | 11,02 | - | - | 12,10 | - | 12,10 | - | 65,45 | - | 0,72 | | | 2,07 |
| 16.10.16 | 24,00 | - | 58,28 | 47,75 | 10,53 | 66,39 | 38,31 | 28,08 | 7,00 | 5,00 | 1,35 | 10,53 | - | - | 11,49 | - | 11,49 | - | 65,86 | - | 0,69 | | | 2,04 |
| 17.10.16 | 24,00 | - | 57,84 | 48,61 | 9,23 | 66,09 | 38,35 | 27,74 | 7,00 | 5,00 | 1,35 | 9,23 | - | - | 10,31 | - | 10,31 | - | 65,54 | - | 0,60 | | | 1,96 |
| 18.10.16 | 24,00 | - | 58,14 | 48,28 | 9,86 | 66,09 | 38,10 | 27,99 | 7,00 | 5,00 | 1,35 | 9,86 | - | - | 10,92 | - | 10,92 | - | 65,55 | - | 0,65 | | | 2,00 |
| 19.10.16 | 24,00 | - | 57,57 | 47,68 | 9,89 | 67,15 | 37,63 | 29,52 | 7,00 | 5,00 | 1,41 | 9,89 | - | - | 10,99 | - | 10,99 | - | 66,40 | - | 0,66 | | | 2,07 |
| 20.10.16 | 24,00 | - | 57,03 | 48,11 | 8,92 | 69,65 | 38,56 | 31,09 | 7,00 | 5,00 | 1,50 | 8,92 | - | - | 10,16 | - | 10,16 | - | 69,07 | - | 0,62 | | | 2,12 |
| 21.10.16 | 24,00 | - | 57,65 | 48,16 | 9,49 | 71,73 | 39,28 | 32,45 | 7,00 | 5,00 | 1,57 | 9,49 | - | - | 10,86 | - | 10,86 | - | 70,96 | - | 0,67 | | | 2,25 |
| 22.10.16 | 24,00 | - | 58,59 | 48,14 | 10,45 | 73,46 | 40,03 | 33,43 | 7,00 | 5,00 | 1,62 | 10,45 | - | - | 11,61 | - | 11,61 | - | 72,72 | - | 0,76 | | | 2,38 |
| Среднее | 24,00 | - | 53,45 | 43,63 | 9,82 | 65,18 | 36,81 | 28,37 | 7,00 | 5,00 | 1,25 | 9,82 | - | - | 10,74 | - | 10,74 | - | 64,52 | - | 0,63 | - | - | 1,88 |
| Итого | 720,00 | | 1603,51 | 1308,88 | 294,63 | | | | | | 37,43 | 294,63 | 0,00 | 0,00 | 322,28 | 0,00 | 322,28 | 0,00 | | | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 56,43 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 23.09.16 08:00 | 31886,81 | 27086,70 | 4196,17 | - | 4291,69 | - | 1163,13 | - | - |
| | 23.10.16 06:00 | 33488,27 | 28394,21 | 4196,17 | - | 4291,69 | - | 1219,53 | - | - |

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,43 °C = -2,78 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **53,65** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **322,28** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«25» ОКТ 2016 г.