Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 124 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8702.038.1
Строит.Адрес: Седова 124
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207115-ч(с)-1016.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207115 Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.:	КТСП-Н
Термопреобр.:	КТСП-Н
Термопреобр.:	ТСП-Н
Термопреобр.:	
Термопреобр.:	

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 9,43

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,318 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1474
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,067
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=96 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=26,88

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.09.2016 по 22.10.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.09.16	24,00	-	112,18	92,87	19,31	65,18	43,95	21,23	7,00	5,00	1,92	20,11	-	-	20,51	-	20,51	-	64,93	-	1,31			3,23
24.09.16	24,00	-	110,92	90,30	20,62	64,22	43,20	21,02	7,00	5,00	1,86	21,36	-	-	21,75	-	21,75	-	64,09	-	1,37			3,22
25.09.16	24,00	-	112,26	91,89	20,37	64,91	43,45	21,46	7,00	5,00	1,89	21,70	-	-	22,11	-	22,11	-	64,87	-	1,41			3,30
26.09.16	24,00	-	108,35	86,86	21,49	63,51	42,36	21,15	7,00	5,00	1,79	22,45	-	-	22,87	-	22,87	-	63,31	-	1,42			3,21
27.09.16	24,00	-	107,23	87,19	20,04	63,14	41,53	21,61	7,00	5,00	1,83	20,89	-	-	21,24	-	21,24	-	63,21	-	1,32			3,15
28.09.16	24,00	-	108,72	88,92	19,80	62,23	40,56	21,67	7,00	5,00	1,87	20,79	-	-	21,18	-	21,18	-	62,25	-	1,29			3,16
29.09.16	24,00	-	116,93	96,95	19,98	63,88	42,26	21,62	7,00	5,00	2,02	21,08	-	-	21,47	-	21,47	-	63,90	-	1,35			3,37
30.09.16	24,00	-	122,37	99,17	23,20	66,70	44,21	22,49	7,00	5,00	2,30	22,25	-	-	22,70	-	22,70	-	66,59	-	1,48			3,78
01.10.16	24,00	-	120,69	95,76	24,93	65,65	43,59	22,06	7,00	5,00	2,41	20,42	-	-	20,80	-	20,80	-	65,59	-	1,34			3,75
02.10.16	24,00	-	121,67	94,39	27,28	65,60	43,37	22,23	7,00	5,00	2,39	22,90	-	-	23,35	-	23,35	-	65,52	-	1,50			3,89
03.10.16	24,00	-	121,90	95,15	26,75	66,03	43,57	22,46	7,00	5,00	2,49	21,53	-	-	21,98	-	21,98	-	65,95	-	1,42			3,91
04.10.16	24,00	-	127,83	101,78	26,05	64,66	43,04	21,62	7,00	5,00	2,50	21,49	-	-	21,90	-	21,90	-	64,57	-	1,39			3,89
05.10.16	24,00	-	103,32	74,34	28,98	59,43	39,01	20,42	7,00	5,00	1,77	25,76	-	-	26,14	-	26,14	-	57,08	-	1,47			3,24
06.10.16	24,00	-	107,40	78,83	28,57	56,67	35,80	20,87	7,00	5,00	1,82	25,56	-	-	25,93	-	25,93	-	56,51	-	1,44			3,26
07.10.16	24,00	-	131,62	110,13	21,49	64,16	41,95	22,21	7,00	5,00	2,51	20,60	-	-	21,01	-	21,01	-	63,85	-	1,32			3,83
08.10.16	24,00	-	132,03	107,77	24,26	62,31	40,69	21,62	7,00	5,00	2,36	23,94	-	-	24,35	-	24,35	-	62,01	-	1,48			3,84
09.10.16	24,00	-	131,25	106,23	25,02	63,98	41,22	22,76	7,00	5,00	2,44	24,70	-	-	25,16	-	25,16	-	63,99	-	1,58			4,02
10.10.16	24,00	-	132,80	109,26	23,54	64,79	41,70	23,09	7,00	5,00	2,52	23,60	-	-	24,06	-	24,06	-	64,70	-	1,53			4,05
11.10.16	24,00	-	134,63	113,22	21,41	65,59	42,39	23,20	7,00	5,00	2,57	22,20	-	-	22,62	-	22,62	-	65,88	-	1,46			4,03
12.10.16	24,00	-	136,66	113,45	23,21	65,84	42,74	23,10	7,00	5,00	2,58	23,98	-	-	24,48	-	24,48	-	65,45	-	1,57			4,15
13.10.16	24,00	-	134,74	112,68	22,06	65,95	42,53	23,42	7,00	5,00	2,60	22,73	-	-	23,17	-	23,17	-	65,83	-	1,50			4,09
14.10.16	24,00	-	138,47	116,38	22,09	66,32	43,21	23,11	7,00	5,00	2,65	22,75	-	-	23,20	-	23,20	-	66,26	-	1,51			4,16
15.10.16	24,00	-	138,04	116,74	21,30	65,92	43,17	22,75	7,00	5,00	2,61	21,99	-	-	22,41	-	22,41	-	65,97	-	1,45			4,06
16.10.16	24,00	-	138,65	114,39	24,26	66,44	43,24	23,20	7,00	5,00	2,62	24,89	-	-	25,40	-	25,40	-	66,32	-	1,65			4,27
17.10.16	24,00	-	138,03	116,49	21,54	66,16	43,38	22,78	7,00	5,00	2,63	21,91	-	-	22,36	-	22,36	-	66,15	-	1,45			4,08
18.10.16	24,00	-	136,91	115,61	21,30	66,14	43,15	22,99	7,00	5,00	2,63	21,80	-	-	22,24	-	22,24	-	66,06	-	1,44			4,07
19.10.16	24,00	-	137,10	114,21	22,89	67,33	43,02	24,31	7,00	5,00	2,74	23,39	-	-	23,90	-	23,90	-	67,60	-	1,58			4,32
20.10.16	24,00	-	136,29	115,47	20,82	69,78	44,21	25,57	7,00	5,00	2,92	21,31	-	-	21,79	-	21,79	-	69,78	-	1,49			4,41
21.10.16	24,00	-	135,70	115,65	20,05	71,84	45,17	26,67	7,00	5,00	3,05	20,50	-	-	20,97	-	20,97	-	71,94	-	1,48			4,53
22.10.16	24,00	-	137,28	116,22	21,06	73,56	45,97	27,59	7,00	5,00	3,18	21,46	-	-	22,00	-	22,00	-	73,38	-	1,58			4,76
Среднее	24,00	-	125,73	102,94	22,79	65,26	42,59	22,68	7,00	5,00	2,38	22,33	-	-	22,77	-	22,77	-	65,12	-	1,45	-	-	3,83
Итого	720,00		3771,97	3088,30	683,67						71,44	670,04	0,00	0,00	683,05	0,00	683,05	0,00			43,58	0,00	0,00	115,02

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.09.16 08:00	24477,85	21793,97	4887,49	-	5002,56	-	675,35	-	-
	23.10.16 06:00	28245,67	24878,77	5556,72	-	5684,80	-	790,44	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,43 °C = -6,32 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **108,70** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **683,05** куб.м.

Ответственным за учет тепловой энергии (от абонента)

печать потребителя _____ /_____/

печать энергосбыта

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 26 ОКТ 2016 «___» _____ г.

Наладить работу системы отопления