Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 128 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8701.038.1
Строит.Адрес: Седова 128
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208199-ч(с)-1016.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208199 Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 9,43

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0924
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,042
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=55,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=16,8

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.09.2016 по 22.10.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.09.16	24,00	-	63,34	49,68	13,66	64,63	41,65	22,98	7,00	5,00	1,25	12,06	-	-	12,29	-	12,29	-	64,36	-	0,78			2,03
24.09.16	24,00	-	62,85	48,20	14,65	63,68	40,85	22,83	7,00	5,00	1,21	13,01	-	-	13,24	-	13,24	-	63,62	-	0,83			2,04
25.09.16	24,00	-	65,28	48,44	16,84	64,39	41,44	22,95	7,00	5,00	1,22	15,10	-	-	15,42	-	15,42	-	64,45	-	0,98			2,20
26.09.16	24,00	-	60,73	46,23	14,50	62,96	40,56	22,40	7,00	5,00	1,14	12,91	-	-	13,15	-	13,15	-	62,85	-	0,81			1,95
27.09.16	24,00	-	61,16	46,46	14,70	62,59	40,74	21,85	7,00	5,00	1,11	13,18	-	-	13,40	-	13,40	-	62,61	-	0,83			1,93
28.09.16	24,00	-	62,24	47,41	14,83	61,74	40,16	21,58	7,00	5,00	1,11	13,31	-	-	13,54	-	13,54	-	61,89	-	0,82			1,94
29.09.16	24,00	-	65,75	52,04	13,71	63,39	41,88	21,51	7,00	5,00	1,22	12,11	-	-	12,33	-	12,33	-	63,45	-	0,77			1,99
30.09.16	24,00	-	68,42	54,46	13,96	66,18	43,80	22,38	7,00	5,00	1,33	12,32	-	-	12,57	-	12,57	-	66,17	-	0,82			2,14
01.10.16	24,00	-	70,32	54,25	16,07	65,13	43,11	22,02	7,00	5,00	1,31	14,37	-	-	14,66	-	14,66	-	65,08	-	0,94			2,24
02.10.16	24,00	-	70,06	53,39	16,67	65,07	42,78	22,29	7,00	5,00	1,30	15,01	-	-	15,29	-	15,29	-	65,05	-	0,98			2,28
03.10.16	24,00	-	69,73	54,47	15,26	65,50	43,15	22,35	7,00	5,00	1,32	13,62	-	-	13,90	-	13,90	-	65,49	-	0,89			2,22
04.10.16	24,00	-	73,21	57,76	15,45	64,13	42,36	21,77	7,00	5,00	1,37	13,75	-	-	14,01	-	14,01	-	64,04	-	0,88			2,25
05.10.16	24,00	-	59,82	41,06	18,76	58,72	38,39	20,33	7,00	5,00	0,95	17,54	-	-	17,78	-	17,78	-	56,29	-	0,99			1,94
06.10.16	24,00	-	60,86	44,72	16,14	56,25	35,37	20,88	7,00	5,00	1,02	14,76	-	-	14,96	-	14,96	-	56,01	-	0,83			1,84
07.10.16	24,00	-	77,81	59,84	17,97	63,65	41,92	21,73	7,00	5,00	1,44	15,90	-	-	16,20	-	16,20	-	63,47	-	1,01			2,45
08.10.16	24,00	-	76,09	53,89	22,20	61,83	40,34	21,49	7,00	5,00	1,54	15,99	-	-	16,28	-	16,28	-	61,58	-	0,99			2,53
09.10.16	24,00	-	73,26	53,27	19,99	63,48	41,01	22,47	7,00	5,00	1,59	13,84	-	-	14,08	-	14,08	-	63,55	-	0,88			2,47
10.10.16	24,00	-	75,24	54,62	20,62	64,32	41,43	22,89	7,00	5,00	1,65	14,36	-	-	14,66	-	14,66	-	64,42	-	0,92			2,58
11.10.16	24,00	-	76,61	56,28	20,33	65,15	42,29	22,86	7,00	5,00	1,70	13,93	-	-	14,23	-	14,23	-	65,57	-	0,91			2,61
12.10.16	24,00	-	77,53	56,38	21,15	65,34	42,71	22,63	7,00	5,00	1,70	14,77	-	-	15,05	-	15,05	-	65,01	-	0,96			2,66
13.10.16	24,00	-	76,08	59,06	17,02	65,46	42,43	23,03	7,00	5,00	1,58	13,58	-	-	13,85	-	13,85	-	65,40	-	0,89			2,47
14.10.16	24,00	-	77,45	63,26	14,19	65,84	42,99	22,85	7,00	5,00	1,54	12,79	-	-	13,04	-	13,04	-	65,84	-	0,84			2,38
15.10.16	24,00	-	79,26	63,17	16,09	65,45	42,87	22,58	7,00	5,00	1,52	14,71	-	-	15,01	-	15,01	-	65,56	-	0,97			2,48
16.10.16	24,00	-	78,74	61,76	16,98	65,96	43,04	22,92	7,00	5,00	1,51	15,59	-	-	15,88	-	15,88	-	65,92	-	1,03			2,54
17.10.16	24,00	-	79,81	51,26	28,55	65,69	42,29	23,40	7,00	5,00	2,08	15,17	-	-	15,46	-	15,46	-	65,74	-	1,00			3,07
18.10.16	24,00	-	78,23	62,45	15,78	65,66	41,62	24,04	7,00	5,00	1,59	14,40	-	-	14,66	-	14,66	-	65,62	-	0,95			2,54
19.10.16	24,00	-	78,79	61,67	17,12	66,84	41,37	25,47	7,00	5,00	1,66	15,72	-	-	16,04	-	16,04	-	67,20	-	1,06			2,72
20.10.16	24,00	-	78,44	62,50	15,94	69,26	42,61	26,65	7,00	5,00	1,75	14,66	-	-	14,98	-	14,98	-	69,39	-	1,02			2,77
21.10.16	24,00	-	77,79	62,94	14,85	71,30	43,52	27,78	7,00	5,00	1,82	13,74	-	-	14,02	-	14,02	-	71,58	-	0,98			2,81
22.10.16	24,00	-	76,96	63,60	13,36	72,95	44,13	28,82	7,00	5,00	1,92	12,22	-	-	12,50	-	12,50	-	72,82	-	0,89			2,81
Среднее	24,00	-	71,73	54,82	16,91	64,75	41,76	22,99	7,00	5,00	1,45	14,15	-	-	14,42	-	14,42	-	64,67	-	0,91	-	-	2,36
Итого	720,00		2151,86	1644,52	507,34						43,43	424,42	0,00	0,00	432,48	0,00	432,48	0,00			27,43	0,00	0,00	70,86

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.09.16 08:00	16193,93	13274,89	3215,76	-	3291,36	-	480,22	-	-
	23.10.16 06:00	18340,23	14915,07	3639,22	-	3722,86	-	550,98	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,43 °C = -4,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **66,85** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **432,48** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) печать потребителя
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ печать энергосбыта
«____» 25 ОКТ 2016 г.