Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 130 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9055.038.1
Строит.Адрес: Седова 130
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207333

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207333-ч(с)-1016.txt

Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 9,43

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,099
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,045
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=55,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.09.2016 по 22.10.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
23.09.16	24,00	-	225,11	214,67	10,44	65,05	58,05	7,00	7,00	5,00	1,53	10,09	-	-	10,26	-	10,26	-	64,93	-	0,66			2,19
24.09.16	24,00	-	243,11	231,13	11,98	64,31	57,49	6,82	7,00	5,00	1,61	11,69	-	-	11,90	-	11,90	-	64,02	-	0,75			2,35
25.09.16	24,00	-	239,90	226,60	13,30	64,43	57,52	6,91	7,00	5,00	1,60	12,96	-	-	13,19	-	13,19	-	64,33	-	0,84			2,43
26.09.16	24,00	-	227,11	215,78	11,33	62,79	56,17	6,62	7,00	5,00	1,46	10,98	-	-	11,17	-	11,17	-	62,79	-	0,69			2,15
27.09.16	24,00	-	232,77	214,96	17,81	62,55	56,27	6,28	7,00	5,00	1,74	11,76	-	-	11,96	-	11,96	-	62,66	-	0,74			2,47
28.09.16	24,00	-	252,09	236,52	15,57	62,95	56,61	6,34	7,00	5,00	1,83	10,56	-	-	10,75	-	10,75	-	62,54	-	0,66			2,49
29.09.16	24,00	-	262,46	250,54	11,92	65,31	58,83	6,48	7,00	5,00	1,69	11,12	-	-	11,33	-	11,33	-	64,85	-	0,72			2,41
30.09.16	24,00	-	268,75	257,70	11,05	66,29	59,73	6,56	7,00	5,00	1,73	10,78	-	-	10,98	-	10,98	-	66,24	-	0,71			2,44
01.10.16	24,00	-	266,30	254,49	11,81	65,26	58,79	6,47	7,00	5,00	1,69	11,29	-	-	11,51	-	11,51	-	65,00	-	0,74			2,43
02.10.16	24,00	-	264,49	251,56	12,93	65,74	59,07	6,67	7,00	5,00	1,72	12,48	-	-	12,70	-	12,70	-	65,54	-	0,82			2,54
03.10.16	24,00	-	268,39	256,14	12,25	65,14	58,55	6,59	7,00	5,00	1,74	11,71	-	-	11,92	-	11,92	-	65,36	-	0,76			2,50
04.10.16	24,00	-	295,51	283,31	12,20	63,49	57,36	6,13	7,00	5,00	1,78	11,80	-	-	12,02	-	12,02	-	63,52	-	0,75			2,52
05.10.16	24,00	-	156,15	141,58	14,57	52,80	46,22	6,58	7,00	5,00	0,96	14,05	-	-	14,24	-	14,24	-	53,17	-	0,75			1,71
06.10.16	24,00	-	276,77	263,08	13,69	62,82	56,52	6,30	7,00	5,00	1,71	13,25	-	-	13,47	-	13,47	-	61,54	-	0,82			2,53
07.10.16	24,00	-	290,66	279,78	10,88	63,04	57,21	5,83	7,00	5,00	1,65	10,70	-	-	10,89	-	10,89	-	62,81	-	0,67			2,33
08.10.16	24,00	-	284,16	269,95	14,21	62,81	56,94	5,87	7,00	5,00	1,62	13,90	-	-	14,14	-	14,14	-	62,35	-	0,87			2,49
09.10.16	24,00	-	279,94	265,77	14,17	64,54	58,30	6,24	7,00	5,00	1,69	13,78	-	-	14,01	-	14,01	-	64,32	-	0,89			2,58
10.10.16	24,00	-	293,76	281,10	12,66	64,46	58,30	6,16	7,00	5,00	1,80	11,74	-	-	11,97	-	11,97	-	64,32	-	0,75			2,56
11.10.16	24,00	-	293,40	281,38	12,02	66,66	60,01	6,65	7,00	5,00	1,91	11,64	-	-	11,87	-	11,87	-	66,38	-	0,77			2,68
12.10.16	24,00	-	296,43	283,87	12,56	65,51	59,07	6,44	7,00	5,00	1,86	12,29	-	-	12,52	-	12,52	-	65,15	-	0,80			2,66
13.10.16	24,00	-	299,99	286,33	13,66	65,82	59,34	6,48	7,00	5,00	1,89	13,27	-	-	13,53	-	13,53	-	65,69	-	0,87			2,77
14.10.16	24,00	-	302,37	291,07	11,30	66,07	59,71	6,36	7,00	5,00	1,91	10,63	-	-	10,85	-	10,85	-	66,07	-	0,70			2,61
15.10.16	24,00	-	301,94	289,58	12,36	66,26	59,93	6,33	7,00	5,00	1,89	11,82	-	-	12,05	-	12,05	-	66,02	-	0,78			2,66
16.10.16	24,00	-	298,09	283,95	14,14	65,91	59,51	6,40	7,00	5,00	1,87	13,57	-	-	13,82	-	13,82	-	65,91	-	0,89			2,76
17.10.16	24,00	-	303,70	290,43	13,27	66,26	59,85	6,41	7,00	5,00	1,91	12,73	-	-	12,96	-	12,96	-	66,15	-	0,84			2,75
18.10.16	24,00	-	296,55	283,53	13,02	65,91	59,40	6,51	7,00	5,00	1,89	12,54	-	-	12,78	-	12,78	-	65,77	-	0,83			2,72
19.10.16	24,00	-	297,10	282,51	14,59	68,84	61,88	6,96	7,00	5,00	2,04	13,66	-	-	13,97	-	13,97	-	68,72	-	0,94			2,98
20.10.16	24,00	-	301,34	283,10	18,24	70,39	63,40	6,99	7,00	5,00	2,44	11,86	-	-	12,11	-	12,11	-	70,21	-	0,83			3,27
21.10.16	24,00	-	301,85	290,07	11,78	73,17	65,68	7,49	7,00	5,00	2,20	11,62	-	-	11,90	-	11,90	-	73,03	-	0,85			3,05
22.10.16	24,00	-	303,65	291,75	11,90	73,50	65,89	7,61	7,00	5,00	2,12	13,45	-	-	13,80	-	13,80	-	73,20	-	0,99			3,11
Среднее	24,00	-	274,13	261,07	13,05	65,27	58,72	6,55	7,00	5,00	1,78	12,12	-	-	12,35	-	12,35	-	65,09	-	0,79	-	-	2,57
Итого	720,00		8223,84	7832,23	391,61						53,47	363,72	0,00	0,00	370,57	0,00	370,57	0,00			23,66	0,00	0,00	77,12

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,43 °C = -3,43 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **73,69** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **370,57** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25 ОКТ 2016
«____» _____ г.

Наладить работу системы отопления