Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 132 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8699.038.1
Строит.Адрес: Седова 132
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208344
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208344-ч(с)-1016.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 9,43

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0858
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,039
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.09.2016 по 22.10.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.09.16	24,00	-	49,56	40,43	9,13	65,02	36,70	28,32	7,00	5,00	1,13	9,39	-	-	9,59	-	9,59	-	64,26	-	0,60			1,74
24.09.16	24,00	-	52,27	39,19	13,08	64,13	36,03	28,10	7,00	5,00	1,09	13,28	-	-	13,52	-	13,52	-	63,80	-	0,85			1,94
25.09.16	24,00	-	54,17	39,53	14,64	64,85	36,70	28,15	7,00	5,00	1,11	14,82	-	-	15,12	-	15,12	-	64,67	-	0,96			2,06
26.09.16	24,00	-	51,32	37,61	13,71	63,38	35,95	27,43	7,00	5,00	1,03	13,85	-	-	14,11	-	14,11	-	62,92	-	0,87			1,90
27.09.16	24,00	-	52,08	37,79	14,29	62,99	36,01	26,98	7,00	5,00	1,03	14,30	-	-	14,59	-	14,59	-	62,63	-	0,90			1,92
28.09.16	24,00	-	51,69	38,53	13,16	62,20	35,39	26,81	7,00	5,00	1,04	13,18	-	-	13,43	-	13,43	-	62,11	-	0,82			1,85
29.09.16	24,00	-	55,29	42,17	13,12	63,85	36,70	27,15	7,00	5,00	1,14	13,21	-	-	13,44	-	13,44	-	63,72	-	0,84			1,98
30.09.16	24,00	-	56,41	44,07	12,34	66,64	38,31	28,33	7,00	5,00	1,24	12,58	-	-	12,82	-	12,82	-	66,36	-	0,84			2,07
01.10.16	24,00	-	54,40	44,15	10,25	65,55	37,67	27,88	7,00	5,00	1,21	10,58	-	-	10,79	-	10,79	-	65,18	-	0,69			1,90
02.10.16	24,00	-	58,68	43,27	15,41	65,53	37,25	28,28	7,00	5,00	1,21	15,66	-	-	15,98	-	15,98	-	65,33	-	1,03			2,23
03.10.16	24,00	-	57,72	44,29	13,43	65,98	37,65	28,33	7,00	5,00	1,25	13,57	-	-	13,84	-	13,84	-	65,79	-	0,89			2,14
04.10.16	24,00	-	62,27	46,82	15,45	64,59	37,30	27,29	7,00	5,00	1,27	15,62	-	-	15,92	-	15,92	-	64,38	-	1,01			2,28
05.10.16	24,00	-	49,10	33,74	15,36	59,04	34,18	24,86	7,00	5,00	0,88	15,36	-	-	15,58	-	15,58	-	56,55	-	0,87			1,75
06.10.16	24,00	-	52,97	35,76	17,21	56,87	30,93	25,94	7,00	5,00	0,93	17,19	-	-	17,44	-	17,44	-	57,03	-	0,98			1,91
07.10.16	24,00	-	63,34	48,60	14,74	64,02	37,33	26,69	7,00	5,00	1,29	14,97	-	-	15,26	-	15,26	-	63,44	-	0,95			2,24
08.10.16	24,00	-	62,73	47,31	15,42	62,24	36,44	25,80	7,00	5,00	1,21	15,76	-	-	16,03	-	16,03	-	61,81	-	0,97			2,18
09.10.16	24,00	-	62,22	46,69	15,53	63,92	36,60	27,32	7,00	5,00	1,25	16,01	-	-	16,29	-	16,29	-	63,73	-	1,02			2,27
10.10.16	24,00	-	62,52	47,80	14,72	64,73	36,86	27,87	7,00	5,00	1,32	15,08	-	-	15,36	-	15,36	-	64,45	-	0,97			2,29
11.10.16	24,00	-	63,55	49,30	14,25	65,64	37,47	28,17	7,00	5,00	1,36	14,71	-	-	15,00	-	15,00	-	65,86	-	0,97			2,33
12.10.16	24,00	-	61,87	49,50	12,37	65,76	37,77	27,99	7,00	5,00	1,37	12,80	-	-	13,06	-	13,06	-	65,10	-	0,83			2,20
13.10.16	24,00	-	61,66	49,10	12,56	65,88	37,40	28,48	7,00	5,00	1,38	12,93	-	-	13,18	-	13,18	-	65,55	-	0,85			2,23
14.10.16	24,00	-	62,20	50,74	11,46	66,28	38,22	28,06	7,00	5,00	1,40	11,88	-	-	12,11	-	12,11	-	66,05	-	0,79			2,19
15.10.16	24,00	-	65,34	50,72	14,62	65,87	38,32	27,55	7,00	5,00	1,38	15,00	-	-	15,26	-	15,26	-	65,69	-	0,99			2,36
16.10.16	24,00	-	64,78	49,70	15,08	66,39	38,23	28,16	7,00	5,00	1,39	15,34	-	-	15,65	-	15,65	-	66,07	-	1,01			2,40
17.10.16	24,00	-	64,61	50,73	13,88	66,11	38,24	27,87	7,00	5,00	1,40	14,14	-	-	14,42	-	14,42	-	65,93	-	0,93			2,33
18.10.16	24,00	-	64,83	50,21	14,62	66,09	37,94	28,15	7,00	5,00	1,41	14,73	-	-	15,02	-	15,02	-	65,82	-	0,97			2,38
19.10.16	24,00	-	62,90	49,74	13,16	67,31	37,67	29,64	7,00	5,00	1,46	13,32	-	-	13,58	-	13,58	-	67,44	-	0,90			2,36
20.10.16	24,00	-	63,71	50,10	13,61	69,75	38,58	31,17	7,00	5,00	1,56	13,65	-	-	13,95	-	13,95	-	69,65	-	0,95			2,51
21.10.16	24,00	-	61,63	50,26	11,37	71,76	39,38	32,38	7,00	5,00	1,62	11,41	-	-	11,66	-	11,66	-	71,61	-	0,82			2,44
22.10.16	24,00	-	62,38	50,48	11,90	73,44	40,05	33,39	7,00	5,00	1,69	11,88	-	-	12,15	-	12,15	-	72,99	-	0,87			2,56
Среднее	24,00	-	58,94	45,28	13,66	65,19	37,11	28,08	7,00	5,00	1,27	13,87	-	-	14,14	-	14,14	-	64,86	-	0,90	-	-	2,16
Итого	720,00		1768,20	1358,33	409,87						37,99	416,20	0,00	0,00	424,15	0,00	424,15	0,00			26,94	0,00	0,00	64,93

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.09.15 02:00	1341,13	1105,81	752,00	-	767,11	-	25,57	-	-
	24.09.15 02:00	1341,13	1105,81	752,00	-	767,11	-	25,57	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,43 °C = -3,92 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **61,00** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **424,15** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ печать потребителя

ООО "ИнфраХит Монтаж" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25 ОКТ 2016
«____» _____ г.