Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 140 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8729.038.1
Строит.Адрес: Седова 140
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208254
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208254-ч(с)-1016.txt

Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:

Txв, гр.С= 9,43

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,307 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,2508
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,114
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=92,64 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=45,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.09.2016 по 22.10.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.09.16	24,00	-	126,16	115,61	10,55	63,61	42,01	21,60	7,00	5,00	2,50	10,55	-	-	11,81	-	11,81	-	63,38	-	0,67			3,17
24.09.16	24,00	-	126,14	112,21	13,93	62,45	41,40	21,05	7,00	5,00	2,36	13,93	-	-	15,10	-	15,10	-	62,28	-	0,87			3,23
25.09.16	24,00	-	125,95	113,78	12,17	63,14	42,03	21,11	7,00	5,00	2,41	12,17	-	-	13,23	-	13,23	-	62,99	-	0,77			3,17
26.09.16	24,00	-	120,66	108,77	11,89	61,86	41,19	20,67	7,00	5,00	2,25	11,89	-	-	12,90	-	12,90	-	61,62	-	0,73			2,99
27.09.16	24,00	-	120,80	109,36	11,44	61,50	41,00	20,50	7,00	5,00	2,24	11,44	-	-	12,42	-	12,42	-	61,38	-	0,70			2,95
28.09.16	24,00	-	121,86	110,83	11,03	60,48	40,23	20,25	7,00	5,00	2,25	11,03	-	-	12,08	-	12,08	-	60,33	-	0,67			2,91
29.09.16	24,00	-	131,99	120,69	11,30	62,16	41,52	20,64	7,00	5,00	2,49	11,30	-	-	12,54	-	12,54	-	62,03	-	0,70			3,19
30.09.16	24,00	-	136,39	125,48	10,91	64,97	43,53	21,44	7,00	5,00	2,69	10,91	-	-	12,36	-	12,36	-	64,80	-	0,71			3,40
01.10.16	24,00	-	137,33	125,42	11,91	64,01	43,10	20,91	7,00	5,00	2,63	11,91	-	-	13,27	-	13,27	-	63,82	-	0,76			3,39
02.10.16	24,00	-	137,40	123,25	14,15	63,93	42,73	21,20	7,00	5,00	2,61	14,15	-	-	15,65	-	15,65	-	63,77	-	0,90			3,52
03.10.16	24,00	-	136,80	125,66	11,14	64,40	42,92	21,48	7,00	5,00	2,70	11,14	-	-	12,58	-	12,58	-	64,23	-	0,72			3,42
04.10.16	24,00	-	143,46	126,69	16,77	63,23	42,84	20,39	7,00	5,00	2,59	16,77	-	-	18,27	-	18,27	-	63,08	-	1,06			3,65
05.10.16	24,00	-	112,68	97,24	15,44	58,59	39,58	19,01	7,00	5,00	1,87	15,44	-	-	16,27	-	16,27	-	57,66	-	0,89			2,76
06.10.16	24,00	-	118,45	102,47	15,98	54,70	34,91	19,79	7,00	5,00	2,03	15,98	-	-	16,96	-	16,96	-	54,63	-	0,87			2,90
07.10.16	24,00	-	150,87	137,26	13,61	62,66	41,54	21,12	7,00	5,00	2,90	13,61	-	-	15,09	-	15,09	-	62,44	-	0,85			3,75
08.10.16	24,00	-	146,28	133,26	13,02	60,86	40,01	20,85	7,00	5,00	2,78	13,02	-	-	14,45	-	14,45	-	60,66	-	0,79			3,57
09.10.16	24,00	-	146,94	131,11	15,83	62,37	40,44	21,93	7,00	5,00	2,88	15,83	-	-	17,38	-	17,38	-	62,23	-	0,99			3,86
10.10.16	24,00	-	147,86	133,71	14,15	63,24	40,87	22,37	7,00	5,00	2,99	14,15	-	-	15,68	-	15,68	-	63,09	-	0,89			3,89
11.10.16	24,00	-	149,16	138,26	10,90	63,80	41,55	22,25	7,00	5,00	3,08	10,90	-	-	12,32	-	12,32	-	63,72	-	0,69			3,77
12.10.16	24,00	-	151,03	137,82	13,21	64,47	42,07	22,40	7,00	5,00	3,09	13,21	-	-	14,84	-	14,84	-	64,25	-	0,85			3,94
13.10.16	24,00	-	150,33	137,13	13,20	64,35	41,74	22,61	7,00	5,00	3,11	13,20	-	-	14,77	-	14,77	-	64,19	-	0,85			3,95
14.10.16	24,00	-	152,23	141,45	10,78	64,77	42,36	22,41	7,00	5,00	3,17	10,78	-	-	12,43	-	12,43	-	64,60	-	0,70			3,87
15.10.16	24,00	-	154,40	141,40	13,00	64,40	42,39	22,01	7,00	5,00	3,12	13,00	-	-	14,71	-	14,71	-	64,25	-	0,84			3,95
16.10.16	24,00	-	154,01	138,46	15,55	64,91	42,57	22,34	7,00	5,00	3,10	15,55	-	-	17,36	-	17,36	-	64,73	-	1,01			4,10
17.10.16	24,00	-	154,54	141,36	13,18	64,62	42,63	21,99	7,00	5,00	3,11	13,18	-	-	14,97	-	14,97	-	64,48	-	0,85			3,96
18.10.16	24,00	-	152,72	140,17	12,55	64,62	42,44	22,18	7,00	5,00	3,11	12,55	-	-	14,15	-	14,15	-	64,45	-	0,81			3,92
19.10.16	24,00	-	152,53	138,28	14,25	65,52	42,22	23,30	7,00	5,00	3,22	14,25	-	-	15,93	-	15,93	-	65,43	-	0,93			4,16
20.10.16	24,00	-	153,46	139,64	13,82	67,98	43,43	24,55	7,00	5,00	3,43	13,82	-	-	15,81	-	15,81	-	67,85	-	0,94			4,37
21.10.16	24,00	-	151,00	140,20	10,80	69,90	44,37	25,53	7,00	5,00	3,58	10,80	-	-	12,74	-	12,74	-	69,76	-	0,75			4,34
22.10.16	24,00	-	152,65	140,64	12,01	71,65	45,18	26,47	7,00	5,00	3,73	12,01	-	-	14,20	-	14,20	-	71,47	-	0,86			4,59
Среднее	24,00	-	140,54	127,59	12,95	63,64	41,83	21,81	7,00	5,00	2,80	12,95	-	-	14,41	-	14,41	-	63,45	-	0,82	-	-	3,62
Итого	720,00		4216,08	3827,61	388,47						84,04	388,47	0,00	0,00	432,27	0,00	432,27	0,00			24,60	0,00	0,00	108,64

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
04.10.15 15:00	86221,03	75425,92	0,00	-	44651,38	-	2530,30	-	
04.10.15 15:00	86221,03	75425,92	0,00	-	44651,38	-	2530,30	-	

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: суток;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему Гкал;
Период расчета по договору: куб.м;
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,43 °C = -3,66 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **104,98** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **432,27** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25 ОКТ 2016
«____» _____ г.

печать энергосбыта

Наладить работу системы отопления