Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 144 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8730.038.1
Строит.Адрес: Седова 144
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207107-ч(с)-1016.txt
Режим (схема): 3001

Вычислитель: ВКТ-7 № 207107

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 9,43

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,174 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0946
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,043
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=56,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=17,28

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.09.2016 по 22.10.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.09.16	24,00	-	62,30	51,51	10,79	64,40	37,84	26,56	7,00	5,00	1,41	10,35	-	-	10,55	-	10,55	-	62,98	-	0,65			2,06
24.09.16	24,00	-	64,63	50,33	14,30	63,58	37,19	26,39	7,00	5,00	1,37	13,87	-	-	14,11	-	14,11	-	62,50	-	0,87			2,24
25.09.16	24,00	-	64,88	49,76	15,12	64,31	37,92	26,39	7,00	5,00	1,40	14,61	-	-	14,86	-	14,86	-	61,02	-	0,89			2,29
26.09.16	24,00	-	61,38	49,41	11,97	62,81	36,98	25,83	7,00	5,00	1,31	11,53	-	-	11,73	-	11,73	-	62,42	-	0,72			2,03
27.09.16	24,00	-	59,97	48,92	11,05	62,58	37,36	25,22	7,00	5,00	1,26	10,61	-	-	10,82	-	10,82	-	62,66	-	0,66			1,93
28.09.16	24,00	-	62,78	50,04	12,74	61,85	37,09	24,76	7,00	5,00	1,27	12,23	-	-	12,44	-	12,44	-	62,04	-	0,76			2,03
29.09.16	24,00	-	65,94	54,36	11,58	63,50	38,61	24,89	7,00	5,00	1,38	11,21	-	-	11,41	-	11,41	-	63,56	-	0,71			2,09
30.09.16	24,00	-	68,03	56,59	11,44	66,28	40,36	25,92	7,00	5,00	1,49	11,07	-	-	11,29	-	11,29	-	66,18	-	0,73			2,23
01.10.16	24,00	-	68,53	56,45	12,08	65,16	39,66	25,50	7,00	5,00	1,46	11,78	-	-	11,97	-	11,97	-	65,01	-	0,77			2,22
02.10.16	24,00	-	69,94	55,96	13,98	65,09	39,39	25,70	7,00	5,00	1,47	13,59	-	-	13,85	-	13,85	-	65,07	-	0,88			2,35
03.10.16	24,00	-	67,70	56,63	11,07	65,51	39,68	25,83	7,00	5,00	1,48	10,81	-	-	11,03	-	11,03	-	65,42	-	0,71			2,19
04.10.16	24,00	-	71,69	59,80	11,89	64,20	39,80	24,40	7,00	5,00	1,47	11,70	-	-	11,93	-	11,93	-	64,11	-	0,75			2,23
05.10.16	24,00	-	58,07	44,52	13,55	58,67	36,51	22,16	7,00	5,00	1,03	13,33	-	-	13,53	-	13,53	-	56,35	-	0,75			1,79
06.10.16	24,00	-	59,31	45,52	13,79	56,60	33,38	23,22	7,00	5,00	1,09	13,41	-	-	13,61	-	13,61	-	56,13	-	0,75			1,84
07.10.16	24,00	-	72,82	62,22	10,60	63,72	39,49	24,23	7,00	5,00	1,52	10,38	-	-	10,56	-	10,56	-	63,27	-	0,66			2,18
08.10.16	24,00	-	73,45	61,28	12,17	61,90	38,52	23,38	7,00	5,00	1,45	11,92	-	-	12,10	-	12,10	-	61,58	-	0,73			2,19
09.10.16	24,00	-	76,34	61,80	14,54	63,62	39,13	24,49	7,00	5,00	1,53	14,29	-	-	14,55	-	14,55	-	63,63	-	0,91			2,44
10.10.16	24,00	-	75,22	62,98	12,24	64,41	39,49	24,92	7,00	5,00	1,59	11,96	-	-	12,21	-	12,21	-	64,40	-	0,77			2,36
11.10.16	24,00	-	75,92	64,24	11,68	65,29	40,16	25,13	7,00	5,00	1,65	11,04	-	-	11,24	-	11,24	-	65,62	-	0,72			2,38
12.10.16	24,00	-	76,42	63,73	12,69	65,38	39,69	25,69	7,00	5,00	1,72	11,53	-	-	11,76	-	11,76	-	64,97	-	0,75			2,47
13.10.16	24,00	-	75,29	63,46	11,83	65,51	39,05	26,46	7,00	5,00	1,76	10,56	-	-	10,77	-	10,77	-	65,37	-	0,69			2,46
14.10.16	24,00	-	78,18	65,44	12,74	65,91	39,92	25,99	7,00	5,00	1,79	11,49	-	-	11,73	-	11,73	-	65,79	-	0,76			2,54
15.10.16	24,00	-	78,69	65,75	12,94	65,53	40,11	25,42	7,00	5,00	1,74	11,91	-	-	12,15	-	12,15	-	65,59	-	0,78			2,52
16.10.16	24,00	-	79,99	64,66	15,33	66,06	40,31	25,75	7,00	5,00	1,74	14,21	-	-	14,49	-	14,49	-	65,94	-	0,94			2,68
17.10.16	24,00	-	78,51	65,85	12,66	65,76	40,28	25,48	7,00	5,00	1,73	11,83	-	-	12,05	-	12,05	-	65,70	-	0,78			2,51
18.10.16	24,00	-	77,46	65,43	12,03	65,71	40,02	25,69	7,00	5,00	1,74	11,18	-	-	11,40	-	11,40	-	65,58	-	0,73			2,47
19.10.16	24,00	-	77,21	64,61	12,60	66,92	39,81	27,11	7,00	5,00	1,82	11,61	-	-	11,85	-	11,85	-	67,09	-	0,78			2,59
20.10.16	24,00	-	77,70	65,31	12,39	69,31	40,58	28,73	7,00	5,00	1,95	11,36	-	-	11,61	-	11,61	-	69,21	-	0,79			2,73
21.10.16	24,00	-	77,36	65,35	12,01	71,36	41,36	30,00	7,00	5,00	2,03	11,01	-	-	11,26	-	11,26	-	71,41	-	0,79			2,82
22.10.16	24,00	-	76,67	65,70	10,97	73,03	42,17	30,86	7,00	5,00	2,10	9,95	-	-	10,17	-	10,17	-	72,80	-	0,72			2,83
Среднее	24,00	-	71,08	58,59	12,49	64,80	39,06	25,74	7,00	5,00	1,56	11,88	-	-	12,10	-	12,10	-	64,45	-	0,76	-	-	2,32
Итого	720,00		2132,38	1757,61	374,77						46,75	356,33	0,00	0,00	363,03	0,00	363,03	0,00			22,90	0,00	0,00	69,65

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.09.16 08:00	27196,10	21345,46	1734,56	-	12696,25	-	647,30	-	-
	23.10.16 06:00	29326,31	23101,52	2090,19	-	13058,57	-	716,95	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,43 °С = -3,36 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **66,29** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **363,03** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 25 ОКТ 2016 г.