Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 146 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8731.038.1
Строит.Адрес: Седова 146
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205764-ч(с)-1016.txt
Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до _____

Тхв, гр.С= 9,43

Вычислитель: ВКТ-7 № 205764						
Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,174 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,09026
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,041
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=52,56 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=16,32

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.09.2016 по 22.10.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.09.16	24,00	-	61,75	51,22	10,53	63,66	40,41	23,25	7,00	5,00	1,19	10,65	-	-	10,83	-	10,83	-	62,89	-	0,67			1,86
24.09.16	24,00	-	60,37	49,64	10,73	62,62	39,71	22,91	7,00	5,00	1,13	10,88	-	-	11,08	-	11,08	-	62,16	-	0,68			1,81
25.09.16	24,00	-	60,37	50,15	10,22	63,30	40,36	22,94	7,00	5,00	1,15	10,34	-	-	10,53	-	10,53	-	62,94	-	0,65			1,80
26.09.16	24,00	-	58,32	48,20	10,12	61,98	38,18	23,80	7,00	5,00	1,15	10,18	-	-	10,36	-	10,36	-	61,54	-	0,63			1,77
27.09.16	24,00	-	58,35	48,50	9,85	61,60	37,58	24,02	7,00	5,00	1,17	9,88	-	-	10,08	-	10,08	-	61,22	-	0,60			1,77
28.09.16	24,00	-	59,96	48,91	11,05	60,72	36,94	23,78	7,00	5,00	1,16	11,08	-	-	11,27	-	11,27	-	60,53	-	0,67			1,83
29.09.16	24,00	-	64,39	54,26	10,13	62,35	38,09	24,26	7,00	5,00	1,34	9,87	-	-	10,04	-	10,04	-	62,03	-	0,61			1,95
30.09.16	24,00	-	66,18	57,35	8,83	65,13	39,24	25,89	7,00	5,00	1,50	8,63	-	-	8,81	-	8,81	-	64,64	-	0,56			2,06
01.10.16	24,00	-	67,45	56,48	10,97	64,16	38,59	25,57	7,00	5,00	1,46	10,81	-	-	11,02	-	11,02	-	63,70	-	0,69			2,15
02.10.16	24,00	-	66,45	55,20	11,25	64,08	38,18	25,90	7,00	5,00	1,45	11,14	-	-	11,35	-	11,35	-	63,67	-	0,71			2,15
03.10.16	24,00	-	66,55	55,09	11,46	64,53	38,35	26,18	7,00	5,00	1,53	10,12	-	-	10,32	-	10,32	-	64,09	-	0,65			2,18
04.10.16	24,00	-	69,93	57,95	11,98	63,32	38,26	25,06	7,00	5,00	1,56	10,41	-	-	10,60	-	10,60	-	62,93	-	0,65			2,21
05.10.16	24,00	-	53,68	40,90	12,78	58,57	35,10	23,47	7,00	5,00	1,04	12,15	-	-	12,33	-	12,33	-	55,65	-	0,68			1,71
06.10.16	24,00	-	56,72	43,29	13,43	55,05	31,08	23,97	7,00	5,00	1,08	12,86	-	-	13,04	-	13,04	-	54,32	-	0,70			1,78
07.10.16	24,00	-	71,64	60,51	11,13	62,77	37,82	24,95	7,00	5,00	1,56	10,37	-	-	10,57	-	10,57	-	62,08	-	0,65			2,21
08.10.16	24,00	-	69,26	56,90	12,36	61,04	36,34	24,70	7,00	5,00	1,45	11,71	-	-	11,91	-	11,91	-	60,50	-	0,71			2,16
09.10.16	24,00	-	68,86	55,48	13,38	62,55	36,43	26,12	7,00	5,00	1,50	12,72	-	-	12,92	-	12,92	-	62,20	-	0,79			2,29
10.10.16	24,00	-	69,08	57,69	11,39	63,40	36,87	26,53	7,00	5,00	1,61	10,30	-	-	10,50	-	10,50	-	63,04	-	0,64			2,25
11.10.16	24,00	-	71,96	59,29	12,67	64,09	37,42	26,67	7,00	5,00	1,64	11,87	-	-	12,11	-	12,11	-	64,02	-	0,76			2,39
12.10.16	24,00	-	71,48	59,92	11,56	64,54	37,78	26,76	7,00	5,00	1,66	10,81	-	-	11,00	-	11,00	-	63,87	-	0,69			2,35
13.10.16	24,00	-	70,13	58,66	11,47	64,52	37,21	27,31	7,00	5,00	1,66	10,67	-	-	10,87	-	10,87	-	64,11	-	0,68			2,34
14.10.16	24,00	-	72,52	60,52	12,00	64,93	38,05	26,88	7,00	5,00	1,69	11,10	-	-	11,33	-	11,33	-	64,55	-	0,72			2,41
15.10.16	24,00	-	72,44	61,57	10,87	64,54	38,52	26,02	7,00	5,00	1,66	10,01	-	-	10,19	-	10,19	-	64,17	-	0,64			2,30
16.10.16	24,00	-	73,17	59,40	13,77	65,06	38,33	26,73	7,00	5,00	1,65	12,90	-	-	13,15	-	13,15	-	64,62	-	0,83			2,48
17.10.16	24,00	-	72,80	61,12	11,68	64,78	38,64	26,14	7,00	5,00	1,66	10,75	-	-	10,96	-	10,96	-	64,39	-	0,69			2,36
18.10.16	24,00	-	72,43	59,84	12,59	64,75	38,36	26,39	7,00	5,00	1,64	11,73	-	-	11,97	-	11,97	-	64,34	-	0,76			2,40
19.10.16	24,00	-	71,81	58,60	13,21	65,76	37,79	27,97	7,00	5,00	1,71	12,11	-	-	12,36	-	12,36	-	65,62	-	0,80			2,51
20.10.16	24,00	-	71,33	59,41	11,92	68,18	38,67	29,51	7,00	5,00	1,82	10,90	-	-	11,13	-	11,13	-	67,88	-	0,74			2,57
21.10.16	24,00	-	71,12	60,19	10,93	70,12	39,41	30,71	7,00	5,00	1,92	10,00	-	-	10,23	-	10,23	-	69,87	-	0,70			2,62
22.10.16	24,00	-	71,34	60,55	10,79	71,83	40,20	31,63	7,00	5,00	1,99	9,87	-	-	10,07	-	10,07	-	71,30	-	0,71			2,69
Среднее	24,00	-	67,06	55,56	11,50	63,80	37,93	25,87	7,00	5,00	1,49	10,89	-	-	11,10	-	11,10	-	63,30	-	0,69	-	-	2,18
Итого	720,00		2011,84	1666,79	345,05						44,71	326,82	0,00	0,00	332,93	0,00	332,93	0,00			20,65	0,00	0,00	65,35

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.09.16 08:00	17566,69	14329,89	3548,98	-	3627,75	-	657,35	-	-
	23.10.16 06:00	19575,38	15994,13	3875,04	-	3959,92	-	724,74	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,43 °С = -3,08 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **62,27** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **332,93** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

печать потребителя

_____ / _____

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«___» 25 ОКТ 2016 г.