Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 148 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8732.038.1
Строит.Адрес: Седова 148
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208368-ч(с)-1016.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208368 Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____ Txв, гр.С= 9,43

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,174 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1056
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,048
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=52,56 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=19,2

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.09.2016 по 22.10.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.09.16	24,00	-	43,76	32,68	11,08	63,89	35,40	28,49	7,00	5,00	0,98	10,46	-	-	10,65	-	10,65	-	63,29	-	0,66			1,64
24.09.16	24,00	-	42,36	31,60	10,76	62,76	34,67	28,09	7,00	5,00	0,92	10,25	-	-	10,44	-	10,44	-	62,43	-	0,64			1,56
25.09.16	24,00	-	44,54	31,65	12,89	63,48	35,12	28,36	7,00	5,00	0,93	12,32	-	-	12,56	-	12,56	-	63,32	-	0,78			1,72
26.09.16	24,00	-	41,95	30,15	11,80	62,15	34,15	28,00	7,00	5,00	0,89	11,21	-	-	11,41	-	11,41	-	61,64	-	0,69			1,58
27.09.16	24,00	-	41,95	30,24	11,71	61,82	33,20	28,62	7,00	5,00	0,90	11,20	-	-	11,38	-	11,38	-	61,69	-	0,69			1,59
28.09.16	24,00	-	42,57	30,54	12,03	60,83	32,64	28,19	7,00	5,00	0,90	11,43	-	-	11,64	-	11,64	-	60,73	-	0,69			1,59
29.09.16	24,00	-	45,02	34,02	11,00	62,45	33,87	28,58	7,00	5,00	1,01	10,41	-	-	10,61	-	10,61	-	62,18	-	0,65			1,66
30.09.16	24,00	-	45,77	35,77	10,00	65,28	35,70	29,58	7,00	5,00	1,09	9,56	-	-	9,75	-	9,75	-	64,94	-	0,62			1,71
01.10.16	24,00	-	46,65	35,54	11,11	64,29	35,31	28,98	7,00	5,00	1,07	10,62	-	-	10,83	-	10,83	-	63,86	-	0,68			1,74
02.10.16	24,00	-	46,71	34,75	11,96	64,22	34,98	29,24	7,00	5,00	1,04	11,57	-	-	11,77	-	11,77	-	63,88	-	0,74			1,78
03.10.16	24,00	-	46,02	35,73	10,29	64,69	35,25	29,44	7,00	5,00	1,07	10,05	-	-	10,24	-	10,24	-	64,36	-	0,65			1,72
04.10.16	24,00	-	48,39	37,71	10,68	63,49	34,84	28,65	7,00	5,00	1,11	10,34	-	-	10,52	-	10,52	-	63,18	-	0,65			1,76
05.10.16	24,00	-	41,63	29,84	11,79	58,30	32,06	26,24	7,00	5,00	0,84	11,43	-	-	11,59	-	11,59	-	55,73	-	0,64			1,47
06.10.16	24,00	-	47,60	32,34	15,26	55,15	29,17	25,98	7,00	5,00	0,89	14,40	-	-	14,61	-	14,61	-	55,42	-	0,80			1,68
07.10.16	24,00	-	56,43	44,42	12,01	62,84	35,06	27,78	7,00	5,00	1,33	10,70	-	-	10,88	-	10,88	-	62,19	-	0,66			1,99
08.10.16	24,00	-	56,22	42,95	13,27	61,06	33,31	27,75	7,00	5,00	1,25	12,34	-	-	12,54	-	12,54	-	60,51	-	0,75			2,00
09.10.16	24,00	-	56,32	42,25	14,07	62,66	33,87	28,79	7,00	5,00	1,27	13,25	-	-	13,48	-	13,48	-	62,50	-	0,83			2,10
10.10.16	24,00	-	54,48	43,35	11,13	63,47	34,02	29,45	7,00	5,00	1,34	10,21	-	-	10,39	-	10,39	-	63,14	-	0,64			1,98
11.10.16	24,00	-	55,95	44,81	11,14	64,17	35,13	29,04	7,00	5,00	1,36	10,19	-	-	10,38	-	10,38	-	64,38	-	0,66			2,02
12.10.16	24,00	-	56,39	44,75	11,64	64,68	35,96	28,72	7,00	5,00	1,35	10,76	-	-	10,97	-	10,97	-	63,96	-	0,69			2,04
13.10.16	24,00	-	56,63	44,31	12,32	64,65	35,57	29,08	7,00	5,00	1,35	11,49	-	-	11,73	-	11,73	-	64,32	-	0,74			2,09
14.10.16	24,00	-	57,87	45,88	11,99	65,09	36,36	28,73	7,00	5,00	1,37	11,28	-	-	11,49	-	11,49	-	64,80	-	0,73			2,10
15.10.16	24,00	-	57,18	45,97	11,21	64,71	36,60	28,11	7,00	5,00	1,35	10,36	-	-	10,57	-	10,57	-	64,50	-	0,67			2,02
16.10.16	24,00	-	56,52	44,98	11,54	65,20	36,46	28,74	7,00	5,00	1,33	10,98	-	-	11,21	-	11,21	-	64,87	-	0,71			2,05
17.10.16	24,00	-	56,18	45,99	10,19	64,92	36,64	28,28	7,00	5,00	1,32	9,91	-	-	10,12	-	10,12	-	64,67	-	0,64			1,96
18.10.16	24,00	-	54,85	45,58	9,27	64,91	36,65	28,26	7,00	5,00	1,30	9,16	-	-	9,33	-	9,33	-	64,56	-	0,59			1,89
19.10.16	24,00	-	55,18	44,88	10,30	65,89	36,10	29,79	7,00	5,00	1,34	10,24	-	-	10,43	-	10,43	-	65,95	-	0,68			2,02
20.10.16	24,00	-	54,72	45,08	9,64	68,33	37,01	31,32	7,00	5,00	1,44	9,30	-	-	9,50	-	9,50	-	68,18	-	0,64			2,07
21.10.16	24,00	-	55,47	45,45	10,02	70,27	37,84	32,43	7,00	5,00	1,49	9,79	-	-	10,01	-	10,01	-	70,06	-	0,69			2,18
22.10.16	24,00	-	56,38	45,64	10,74	72,00	38,33	33,67	7,00	5,00	1,56	10,47	-	-	10,71	-	10,71	-	71,61	-	0,75			2,31
Среднее	24,00	-	50,72	39,30	11,43	63,92	35,04	28,88	7,00	5,00	1,18	10,86	-	-	11,06	-	11,06	-	63,56	-	0,69	-	-	1,87
Итого	720,00		1521,69	1178,85	342,84						35,38	325,68	0,00	0,00	331,74	0,00	331,74	0,00			20,63	0,00	0,00	56,01

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.09.16 08:00	43728,94	34891,95	11382,60	-	11634,83	-	1374,20	-	-
	23.10.16 06:00	45248,04	36068,86	11707,76	-	11966,05	-	1430,18	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,43 °С = -3,07 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **52,94** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **331,74** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
2 ЭОКТ 2016
«_____» _____ г.