Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 156 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9055.038.1
Строит.Адрес: Седова 156
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207261-ч(с)-1016.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207261 Режим (схема): 3003
Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 9,43

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,198 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0779
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0345
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=59,76 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=14,16

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.09.2016 по 22.10.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.09.16	24,00	-	54,15	49,66	4,49	65,02	39,29	25,73	7,00	5,00	1,28	4,49	-	-	5,14	-	5,14	-	64,56	-	0,29			1,57
24.09.16	24,00	-	52,88	48,87	4,01	64,12	38,83	25,29	7,00	5,00	1,24	4,01	-	-	4,68	-	4,68	-	63,76	-	0,26			1,49
25.09.16	24,00	-	55,12	49,21	5,91	64,88	40,41	24,47	7,00	5,00	1,20	5,91	-	-	6,49	-	6,49	-	64,54	-	0,38			1,59
26.09.16	24,00	-	51,48	47,19	4,29	63,33	39,87	23,46	7,00	5,00	1,11	4,29	-	-	4,87	-	4,87	-	62,93	-	0,27			1,38
27.09.16	24,00	-	51,80	47,54	4,26	63,01	39,59	23,42	7,00	5,00	1,11	4,26	-	-	4,89	-	4,89	-	62,71	-	0,27			1,38
28.09.16	24,00	-	53,13	48,51	4,62	62,29	39,38	22,91	7,00	5,00	1,11	4,62	-	-	5,25	-	5,25	-	62,05	-	0,29			1,40
29.09.16	24,00	-	57,76	52,74	5,02	63,94	41,04	22,90	7,00	5,00	1,21	5,02	-	-	5,62	-	5,62	-	63,65	-	0,32			1,53
30.09.16	24,00	-	58,52	54,60	3,92	66,69	42,98	23,71	7,00	5,00	1,30	3,92	-	-	4,66	-	4,66	-	66,34	-	0,26			1,56
01.10.16	24,00	-	58,54	54,41	4,13	65,52	42,57	22,95	7,00	5,00	1,25	4,13	-	-	4,85	-	4,85	-	65,17	-	0,27			1,52
02.10.16	24,00	-	59,30	53,88	5,42	65,55	42,13	23,42	7,00	5,00	1,26	5,42	-	-	6,15	-	6,15	-	65,22	-	0,35			1,62
03.10.16	24,00	-	58,96	54,56	4,40	65,93	42,27	23,66	7,00	5,00	1,30	4,40	-	-	5,14	-	5,14	-	65,60	-	0,29			1,58
04.10.16	24,00	-	62,50	57,73	4,77	64,56	41,87	22,69	7,00	5,00	1,31	4,77	-	-	5,50	-	5,50	-	64,25	-	0,31			1,62
05.10.16	24,00	-	47,86	42,95	4,91	59,07	37,65	21,42	7,00	5,00	0,93	4,91	-	-	5,45	-	5,45	-	58,06	-	0,29			1,21
06.10.16	24,00	-	50,70	44,44	6,26	57,58	34,30	23,28	7,00	5,00	1,03	6,26	-	-	6,75	-	6,75	-	57,56	-	0,36			1,40
07.10.16	24,00	-	64,26	59,88	4,38	64,04	40,28	23,76	7,00	5,00	1,43	4,38	-	-	5,10	-	5,10	-	63,63	-	0,28			1,70
08.10.16	24,00	-	65,01	58,94	6,07	62,33	39,24	23,09	7,00	5,00	1,36	6,07	-	-	6,80	-	6,80	-	61,95	-	0,38			1,74
09.10.16	24,00	-	64,95	59,58	5,37	64,00	40,26	23,74	7,00	5,00	1,42	5,37	-	-	6,12	-	6,12	-	63,69	-	0,34			1,76
10.10.16	24,00	-	66,10	60,71	5,39	64,78	40,29	24,49	7,00	5,00	1,49	5,39	-	-	6,16	-	6,16	-	64,46	-	0,35			1,84
11.10.16	24,00	-	66,21	61,99	4,22	65,75	40,80	24,95	7,00	5,00	1,55	4,22	-	-	5,04	-	5,04	-	65,50	-	0,28			1,82
12.10.16	24,00	-	65,76	61,20	4,56	65,72	40,80	24,92	7,00	5,00	1,53	4,56	-	-	5,36	-	5,36	-	65,31	-	0,30			1,83
13.10.16	24,00	-	66,41	61,72	4,69	65,93	40,59	25,34	7,00	5,00	1,56	4,69	-	-	5,54	-	5,54	-	65,58	-	0,31			1,87
14.10.16	24,00	-	67,11	63,63	3,48	66,27	41,17	25,10	7,00	5,00	1,60	3,48	-	-	4,36	-	4,36	-	65,93	-	0,23			1,83
15.10.16	24,00	-	68,34	63,59	4,75	65,89	41,30	24,59	7,00	5,00	1,56	4,75	-	-	5,65	-	5,65	-	65,58	-	0,31			1,88
16.10.16	24,00	-	56,92	52,83	4,09	66,48	41,45	25,03	7,00	5,00	1,33	4,09	-	-	4,85	-	4,85	-	66,14	-	0,27			1,60
17.10.16	24,00	-	66,16	61,67	4,49	66,13	41,47	24,66	7,00	5,00	1,52	4,49	-	-	5,36	-	5,36	-	65,81	-	0,30			1,82
18.10.16	24,00	-	68,38	63,02	5,36	66,09	41,23	24,86	7,00	5,00	1,57	5,36	-	-	6,25	-	6,25	-	65,76	-	0,35			1,92
19.10.16	24,00	-	68,57	62,48	6,09	67,46	41,13	26,33	7,00	5,00	1,65	6,09	-	-	7,05	-	7,05	-	67,24	-	0,41			2,06
20.10.16	24,00	-	67,92	63,12	4,80	69,82	42,14	27,68	7,00	5,00	1,75	4,80	-	-	5,82	-	5,82	-	69,50	-	0,33			2,08
21.10.16	24,00	-	68,12	63,04	5,08	71,88	42,97	28,91	7,00	5,00	1,83	5,08	-	-	6,19	-	6,19	-	71,57	-	0,36			2,19
22.10.16	24,00	-	68,66	63,07	5,59	73,56	43,73	29,83	7,00	5,00	1,88	5,59	-	-	6,81	-	6,81	-	73,19	-	0,41			2,29
Среднее	24,00	-	61,05	56,23	4,83	65,25	40,70	24,55	7,00	5,00	1,39	4,83	-	-	5,60	-	5,60	-	64,91	-	0,31	-	-	1,70
Итого	720,00		1831,58	1686,76	144,82						41,66	144,82	0,00	0,00	167,90	0,00	167,90	0,00			9,39	0,00	0,00	51,06

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.09.16 08:00	40075,97	36672,93	10953,54	-	11217,24	-	1002,83	-	-
	23.10.16 06:00	41905,66	38358,24	11559,28	-	11835,02	-	1053,89	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,43 °С = -1,37 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **49,69** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **167,90** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25 ОКТ 2016
«____» _____ г.