Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 158 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9305.038.1
Строит.Адрес: Седова 158
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205591-ч(с)-1016.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205591 Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 9,43

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,198 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,13
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: 58,4 Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0592
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.09.2016 по 22.10.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
23.09.16	24,00	-	61,84	50,71	11,13	64,29	39,40	24,89	7,00	5,00	1,25	11,48	-	-	11,70	-	11,70	-	64,06	-	0,74			1,98
24.09.16	24,00	-	63,55	49,63	13,92	63,45	38,76	24,69	7,00	5,00	1,20	14,37	-	-	14,62	-	14,62	-	63,47	-	0,91			2,11
25.09.16	24,00	-	64,46	50,23	14,23	64,17	39,44	24,73	7,00	5,00	1,23	14,49	-	-	14,76	-	14,76	-	64,24	-	0,93			2,16
26.09.16	24,00	-	59,89	48,11	11,78	62,61	38,45	24,16	7,00	5,00	1,14	12,23	-	-	12,44	-	12,44	-	62,52	-	0,76			1,90
27.09.16	24,00	-	60,30	48,34	11,96	62,33	38,55	23,78	7,00	5,00	1,12	12,46	-	-	12,66	-	12,66	-	62,52	-	0,78			1,90
28.09.16	24,00	-	62,12	49,22	12,90	61,56	38,01	23,55	7,00	5,00	1,13	13,31	-	-	13,52	-	13,52	-	61,88	-	0,82			1,95
29.09.16	24,00	-	65,40	53,72	11,68	63,15	39,79	23,36	7,00	5,00	1,23	11,97	-	-	12,19	-	12,19	-	63,24	-	0,76			1,99
30.09.16	24,00	-	66,49	55,61	10,88	65,90	42,07	23,83	7,00	5,00	1,30	11,30	-	-	11,53	-	11,53	-	65,84	-	0,75			2,04
01.10.16	24,00	-	68,42	55,35	13,07	64,88	41,33	23,55	7,00	5,00	1,28	13,44	-	-	13,70	-	13,70	-	64,81	-	0,87			2,15
02.10.16	24,00	-	68,97	54,79	14,18	64,86	40,82	24,04	7,00	5,00	1,29	14,58	-	-	14,83	-	14,83	-	64,95	-	0,95			2,24
03.10.16	24,00	-	68,74	55,50	13,24	65,24	40,94	24,30	7,00	5,00	1,33	13,58	-	-	13,84	-	13,84	-	65,25	-	0,89			2,21
04.10.16	24,00	-	71,25	58,58	12,67	63,89	40,72	23,17	7,00	5,00	1,32	13,16	-	-	13,39	-	13,39	-	63,89	-	0,84			2,17
05.10.16	24,00	-	58,57	43,97	14,60	58,36	37,24	21,12	7,00	5,00	0,95	14,86	-	-	15,11	-	15,11	-	56,46	-	0,84			1,78
06.10.16	24,00	-	58,39	44,55	13,84	56,50	34,57	21,93	7,00	5,00	0,95	14,35	-	-	14,57	-	14,57	-	56,57	-	0,81			1,76
07.10.16	24,00	-	74,01	60,74	13,27	63,43	40,78	22,65	7,00	5,00	1,33	14,00	-	-	14,22	-	14,22	-	63,11	-	0,89			2,22
08.10.16	24,00	-	74,12	59,83	14,29	61,69	39,72	21,97	7,00	5,00	1,28	14,92	-	-	15,20	-	15,20	-	61,58	-	0,92			2,20
09.10.16	24,00	-	75,29	60,40	14,89	63,36	40,41	22,95	7,00	5,00	1,35	15,50	-	-	15,79	-	15,79	-	63,49	-	0,99			2,33
10.10.16	24,00	-	74,62	61,61	13,01	64,13	40,86	23,27	7,00	5,00	1,39	13,69	-	-	13,93	-	13,93	-	64,15	-	0,88			2,27
11.10.16	24,00	-	75,95	63,12	12,83	65,00	41,50	23,50	7,00	5,00	1,43	13,59	-	-	13,85	-	13,85	-	65,26	-	0,89			2,32
12.10.16	24,00	-	75,97	63,10	12,87	65,10	41,74	23,36	7,00	5,00	1,43	13,59	-	-	13,85	-	13,85	-	64,88	-	0,88			2,31
13.10.16	24,00	-	74,89	62,82	12,07	65,24	41,58	23,66	7,00	5,00	1,45	12,75	-	-	12,99	-	12,99	-	65,21	-	0,83			2,28
14.10.16	24,00	-	76,97	64,71	12,26	65,62	42,23	23,39	7,00	5,00	1,47	13,00	-	-	13,25	-	13,25	-	65,59	-	0,85			2,32
15.10.16	24,00	-	77,97	64,74	13,23	65,25	42,10	23,15	7,00	5,00	1,45	13,98	-	-	14,24	-	14,24	-	65,37	-	0,92			2,37
16.10.16	24,00	-	79,57	63,70	15,87	65,79	42,21	23,58	7,00	5,00	1,46	16,48	-	-	16,81	-	16,81	-	65,81	-	1,08			2,55
17.10.16	24,00	-	79,07	64,72	14,35	65,49	42,16	23,33	7,00	5,00	1,46	15,08	-	-	15,36	-	15,36	-	65,51	-	0,99			2,45
18.10.16	24,00	-	79,43	64,32	15,11	65,48	41,90	23,58	7,00	5,00	1,47	15,81	-	-	16,11	-	16,11	-	65,53	-	1,04			2,51
19.10.16	24,00	-	77,88	63,66	14,22	66,71	41,89	24,82	7,00	5,00	1,53	14,83	-	-	15,14	-	15,14	-	67,02	-	1,00			2,53
20.10.16	24,00	-	77,30	64,34	12,96	69,08	42,96	26,12	7,00	5,00	1,63	13,66	-	-	13,95	-	13,95	-	69,20	-	0,95			2,57
21.10.16	24,00	-	77,95	64,24	13,71	71,12	43,89	27,23	7,00	5,00	1,70	14,35	-	-	14,66	-	14,66	-	71,31	-	1,02			2,73
22.10.16	24,00	-	77,96	64,43	13,53	72,77	44,66	28,11	7,00	5,00	1,78	13,99	-	-	14,33	-	14,33	-	72,74	-	1,02			2,80
Среднее	24,00	-	70,91	57,63	13,29	64,55	40,69	23,86	7,00	5,00	1,34	13,83	-	-	14,08	-	14,08	-	64,52	-	0,89	-	-	2,24
Итого	720,00		2127,34	1728,79	398,55						40,29	414,80	0,00	0,00	422,54	0,00	422,54	0,00			26,77	0,00	0,00	67,06

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.09.16 08:00	42629,79	35296,52	7889,16	-	8065,94	-	1123,35	-	-
	23.10.16 06:00	44754,14	37023,84	8302,51	-	8487,00	-	1190,33	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,43 °С = -3,91 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **63,15** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **422,54** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25 ОКТ 2016
«_____» _____ г.