Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 160 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Седова 160
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207793-ч(с)-1016.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207793 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 9,43

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 6318 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.09.2016 по 22.10.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.09.16	24,00	-	103,93	78,03	25,90	65,65	43,18	22,47	7,00	5,00	1,76	25,90	-	-	27,28	-	27,28	-	65,59	-	1,70			3,46
24.09.16	24,00	-	102,85	74,91	27,94	64,80	42,55	22,25	7,00	5,00	1,67	27,94	-	-	29,23	-	29,23	-	64,84	-	1,81			3,48
25.09.16	24,00	-	107,63	77,27	30,36	65,54	43,40	22,14	7,00	5,00	1,71	30,36	-	-	31,79	-	31,79	-	65,59	-	1,99			3,70
26.09.16	24,00	-	101,04	73,48	27,56	64,01	42,23	21,78	7,00	5,00	1,60	27,56	-	-	28,83	-	28,83	-	64,02	-	1,76			3,37
27.09.16	24,00	-	101,27	75,96	25,31	63,68	41,62	22,06	7,00	5,00	1,68	25,31	-	-	26,56	-	26,56	-	63,76	-	1,61			3,29
28.09.16	24,00	-	103,77	81,00	22,77	62,88	39,99	22,89	7,00	5,00	1,85	22,77	-	-	24,07	-	24,07	-	62,97	-	1,43			3,29
29.09.16	24,00	-	110,48	89,31	21,17	64,49	41,80	22,69	7,00	5,00	2,03	21,17	-	-	22,60	-	22,60	-	64,57	-	1,37			3,39
30.09.16	24,00	-	112,06	91,87	20,19	67,28	43,89	23,39	7,00	5,00	2,15	20,19	-	-	21,63	-	21,63	-	67,31	-	1,36			3,51
01.10.16	24,00	-	111,39	91,72	19,67	66,19	43,16	23,03	7,00	5,00	2,11	19,67	-	-	21,19	-	21,19	-	66,24	-	1,30			3,42
02.10.16	24,00	-	114,42	90,82	23,60	66,15	42,75	23,40	7,00	5,00	2,13	23,60	-	-	25,21	-	25,21	-	66,20	-	1,56			3,69
03.10.16	24,00	-	115,10	91,95	23,15	66,53	42,83	23,70	7,00	5,00	2,18	23,15	-	-	24,75	-	24,75	-	66,55	-	1,54			3,72
04.10.16	24,00	-	119,45	97,32	22,13	65,10	42,28	22,82	7,00	5,00	2,22	22,13	-	-	23,67	-	23,67	-	65,14	-	1,44			3,66
05.10.16	24,00	-	101,06	71,23	29,83	59,49	38,78	20,71	7,00	5,00	1,49	29,83	-	-	30,97	-	30,97	-	59,00	-	1,76			3,25
06.10.16	24,00	-	100,75	73,06	27,69	57,90	36,20	21,70	7,00	5,00	1,58	27,69	-	-	28,84	-	28,84	-	57,96	-	1,60			3,19
07.10.16	24,00	-	123,83	100,64	23,19	64,57	42,18	22,39	7,00	5,00	2,26	23,19	-	-	24,78	-	24,78	-	64,54	-	1,50			3,75
08.10.16	24,00	-	125,52	99,15	26,37	62,80	40,93	21,87	7,00	5,00	2,17	26,37	-	-	27,91	-	27,91	-	62,80	-	1,66			3,83
09.10.16	24,00	-	128,19	100,11	28,08	64,53	41,54	22,99	7,00	5,00	2,30	28,08	-	-	29,78	-	29,78	-	64,61	-	1,81			4,11
10.10.16	24,00	-	127,34	101,87	25,47	65,32	42,05	23,27	7,00	5,00	2,37	25,47	-	-	27,05	-	27,05	-	65,37	-	1,66			4,04
11.10.16	24,00	-	126,73	104,23	22,50	66,28	42,49	23,79	7,00	5,00	2,48	22,50	-	-	24,12	-	24,12	-	66,42	-	1,49			3,98
12.10.16	24,00	-	129,31	104,38	24,93	66,25	42,41	23,84	7,00	5,00	2,49	24,93	-	-	26,59	-	26,59	-	66,24	-	1,65			4,14
13.10.16	24,00	-	126,96	103,93	23,03	66,48	42,16	24,32	7,00	5,00	2,53	23,03	-	-	24,70	-	24,70	-	66,51	-	1,53			4,06
14.10.16	24,00	-	128,86	107,26	21,60	66,85	42,91	23,94	7,00	5,00	2,57	21,60	-	-	23,31	-	23,31	-	66,89	-	1,44			4,01
15.10.16	24,00	-	132,03	107,31	24,72	66,44	42,91	23,53	7,00	5,00	2,52	24,72	-	-	26,43	-	26,43	-	66,52	-	1,64			4,17
16.10.16	24,00	-	131,35	105,81	25,54	66,96	43,11	23,85	7,00	5,00	2,52	25,54	-	-	27,31	-	27,31	-	67,00	-	1,71			4,23
17.10.16	24,00	-	132,74	107,43	25,31	66,67	43,10	23,57	7,00	5,00	2,53	25,31	-	-	27,07	-	27,07	-	66,74	-	1,69			4,22
18.10.16	24,00	-	129,38	106,74	22,64	66,65	43,01	23,64	7,00	5,00	2,52	22,64	-	-	24,34	-	24,34	-	66,71	-	1,51			4,03
19.10.16	24,00	-	129,72	105,36	24,36	68,02	42,88	25,14	7,00	5,00	2,65	24,36	-	-	26,16	-	26,16	-	68,16	-	1,66			4,31
20.10.16	24,00	-	130,35	106,36	23,99	70,45	43,90	26,55	7,00	5,00	2,82	23,99	-	-	25,99	-	25,99	-	70,52	-	1,69			4,52
21.10.16	24,00	-	129,11	106,31	22,80	72,54	44,71	27,83	7,00	5,00	2,96	22,80	-	-	24,93	-	24,93	-	72,65	-	1,66			4,62
22.10.16	24,00	-	133,36	106,57	26,79	74,22	45,56	28,66	7,00	5,00	3,06	26,79	-	-	29,18	-	29,18	-	74,26	-	1,99			5,05
Среднее	24,00	-	119,00	94,38	24,62	65,82	42,35	23,47	7,00	5,00	2,23	24,62	-	-	26,21	-	26,21	-	65,86	-	1,62	-	-	3,85
Итого	720,00		3569,98	2831,39	738,59						66,90	738,59	0,00	0,00	786,27	0,00	786,27	0,00			48,56	0,00	0,00	115,46

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.09.16 08:00	37448,19	28363,09	11755,98	-	12033,11	-	1157,01	-	-
	23.10.16 06:00	41015,77	31193,41	13502,83	-	13815,34	-	1272,53	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,43 °C = -6,96 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **108,50** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **786,27** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /
печать потребителя

ООО "ИнфраХит Монтаж" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта
ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«___» 25 ОКТ 2016 г.