Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 164 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9308.038.1
Строит.Адрес: Седова 164
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 206880
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206880-ч(с)-1016.txt
Режим (схема):

| | | | |
|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: ПРЭМ | Gmin= | Gmax= |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: ПРЭМ | Gmin= | Gmax= |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: ПРЭМ | Gmin= | Gmax= |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 9,43

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,225 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1454
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0888
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 6,75 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.09.2016 по 22.10.2016

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | С | С | С | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | С | С | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 23.09.16 | 24,00 | - | 101,08 | 87,25 | 13,83 | 65,09 | 39,53 | 25,56 | 7,00 | 5,00 | 2,23 | 13,83 | - | - | 15,15 | - | 15,15 | - | 64,94 | - | 0,90 | | | 3,13 |
| 24.09.16 | 24,00 | - | 102,66 | 84,85 | 17,81 | 64,22 | 39,13 | 25,09 | 7,00 | 5,00 | 2,13 | 17,81 | - | - | 19,10 | - | 19,10 | - | 64,17 | - | 1,14 | | | 3,28 |
| 25.09.16 | 24,00 | - | 103,34 | 86,02 | 17,32 | 64,94 | 39,81 | 25,13 | 7,00 | 5,00 | 2,16 | 17,32 | - | - | 18,63 | - | 18,63 | - | 64,92 | - | 1,12 | | | 3,29 |
| 26.09.16 | 24,00 | - | 98,39 | 82,10 | 16,29 | 63,42 | 39,32 | 24,10 | 7,00 | 5,00 | 1,98 | 16,29 | - | - | 17,48 | - | 17,48 | - | 63,34 | - | 1,03 | | | 3,01 |
| 27.09.16 | 24,00 | - | 96,71 | 82,87 | 13,84 | 63,08 | 39,31 | 23,77 | 7,00 | 5,00 | 1,97 | 13,84 | - | - | 15,03 | - | 15,03 | - | 63,12 | - | 0,87 | | | 2,84 |
| 28.09.16 | 24,00 | - | 100,55 | 84,31 | 16,24 | 62,34 | 38,60 | 23,74 | 7,00 | 5,00 | 2,00 | 16,24 | - | - | 17,49 | - | 17,49 | - | 62,45 | - | 1,01 | | | 3,01 |
| 29.09.16 | 24,00 | - | 114,08 | 99,10 | 14,98 | 63,65 | 40,81 | 22,84 | 7,00 | 5,00 | 2,26 | 14,98 | - | - | 16,33 | - | 16,33 | - | 63,66 | - | 0,95 | | | 3,22 |
| 30.09.16 | 24,00 | - | 111,20 | 97,19 | 14,01 | 66,69 | 42,44 | 24,25 | 7,00 | 5,00 | 2,36 | 14,01 | - | - | 15,48 | - | 15,48 | - | 66,66 | - | 0,93 | | | 3,29 |
| 01.10.16 | 24,00 | - | 112,63 | 96,32 | 16,31 | 65,63 | 41,86 | 23,77 | 7,00 | 5,00 | 2,29 | 16,31 | - | - | 17,76 | - | 17,76 | - | 65,60 | - | 1,07 | | | 3,36 |
| 02.10.16 | 24,00 | - | 115,54 | 94,78 | 20,76 | 65,60 | 41,32 | 24,28 | 7,00 | 5,00 | 2,30 | 20,76 | - | - | 22,32 | - | 22,32 | - | 65,58 | - | 1,36 | | | 3,67 |
| 03.10.16 | 24,00 | - | 112,36 | 96,76 | 15,60 | 65,96 | 41,43 | 24,53 | 7,00 | 5,00 | 2,37 | 15,60 | - | - | 17,15 | - | 17,15 | - | 65,93 | - | 1,03 | | | 3,40 |
| 04.10.16 | 24,00 | - | 118,91 | 102,57 | 16,34 | 64,59 | 41,06 | 23,53 | 7,00 | 5,00 | 2,41 | 16,34 | - | - | 17,81 | - | 17,81 | - | 64,58 | - | 1,06 | | | 3,47 |
| 05.10.16 | 24,00 | - | 94,02 | 74,34 | 19,68 | 59,11 | 37,61 | 21,50 | 7,00 | 5,00 | 1,62 | 19,68 | - | - | 20,65 | - | 20,65 | - | 58,15 | - | 1,14 | | | 2,76 |
| 06.10.16 | 24,00 | - | 93,04 | 76,46 | 16,58 | 57,47 | 34,97 | 22,50 | 7,00 | 5,00 | 1,72 | 16,58 | - | - | 17,57 | - | 17,57 | - | 57,61 | - | 0,96 | | | 2,67 |
| 07.10.16 | 24,00 | - | 123,14 | 106,05 | 17,09 | 64,08 | 41,03 | 23,05 | 7,00 | 5,00 | 2,45 | 17,09 | - | - | 18,60 | - | 18,60 | - | 63,92 | - | 1,09 | | | 3,54 |
| 08.10.16 | 24,00 | - | 123,56 | 103,93 | 19,63 | 62,32 | 40,01 | 22,31 | 7,00 | 5,00 | 2,32 | 19,63 | - | - | 21,07 | - | 21,07 | - | 62,21 | - | 1,22 | | | 3,54 |
| 09.10.16 | 24,00 | - | 124,07 | 104,82 | 19,25 | 64,02 | 40,81 | 23,21 | 7,00 | 5,00 | 2,43 | 19,25 | - | - | 20,82 | - | 20,82 | - | 64,01 | - | 1,23 | | | 3,67 |
| 10.10.16 | 24,00 | - | 122,71 | 107,06 | 15,65 | 64,81 | 41,19 | 23,62 | 7,00 | 5,00 | 2,53 | 15,65 | - | - | 17,11 | - | 17,11 | - | 64,77 | - | 1,01 | | | 3,54 |
| 11.10.16 | 24,00 | - | 125,49 | 109,92 | 15,57 | 65,78 | 41,87 | 23,91 | 7,00 | 5,00 | 2,62 | 15,57 | - | - | 17,11 | - | 17,11 | - | 65,92 | - | 1,03 | | | 3,65 |
| 12.10.16 | 24,00 | - | 126,22 | 109,68 | 16,54 | 65,78 | 42,10 | 23,68 | 7,00 | 5,00 | 2,60 | 16,54 | - | - | 18,08 | - | 18,08 | - | 65,67 | - | 1,09 | | | 3,69 |
| 13.10.16 | 24,00 | - | 125,28 | 108,46 | 16,82 | 65,97 | 41,75 | 24,22 | 7,00 | 5,00 | 2,63 | 16,82 | - | - | 18,38 | - | 18,38 | - | 65,94 | - | 1,11 | | | 3,74 |
| 14.10.16 | 24,00 | - | 128,20 | 112,42 | 15,78 | 66,33 | 42,43 | 23,90 | 7,00 | 5,00 | 2,69 | 15,78 | - | - | 17,42 | - | 17,42 | - | 66,31 | - | 1,05 | | | 3,74 |
| 15.10.16 | 24,00 | - | 131,20 | 112,12 | 19,08 | 65,95 | 42,49 | 23,46 | 7,00 | 5,00 | 2,63 | 19,08 | - | - | 20,76 | - | 20,76 | - | 65,98 | - | 1,26 | | | 3,89 |
| 16.10.16 | 24,00 | - | 128,84 | 110,50 | 18,34 | 66,46 | 42,59 | 23,87 | 7,00 | 5,00 | 2,64 | 18,34 | - | - | 20,02 | - | 20,02 | - | 66,42 | - | 1,22 | | | 3,86 |
| 17.10.16 | 24,00 | - | 128,48 | 112,84 | 15,64 | 66,18 | 42,50 | 23,68 | 7,00 | 5,00 | 2,67 | 15,64 | - | - | 17,27 | - | 17,27 | - | 66,19 | - | 1,04 | | | 3,71 |
| 18.10.16 | 24,00 | - | 129,02 | 112,17 | 16,85 | 66,15 | 42,25 | 23,90 | 7,00 | 5,00 | 2,68 | 16,85 | - | - | 18,48 | - | 18,48 | - | 66,13 | - | 1,11 | | | 3,80 |
| 19.10.16 | 24,00 | - | 125,74 | 109,91 | 15,83 | 67,47 | 42,18 | 25,29 | 7,00 | 5,00 | 2,78 | 15,83 | - | - | 17,50 | - | 17,50 | - | 67,58 | - | 1,07 | | | 3,85 |
| 20.10.16 | 24,00 | - | 126,62 | 110,60 | 16,02 | 69,88 | 43,32 | 26,56 | 7,00 | 5,00 | 2,94 | 16,02 | - | - | 17,91 | - | 17,91 | - | 69,89 | - | 1,12 | | | 4,06 |
| 21.10.16 | 24,00 | - | 125,56 | 110,74 | 14,82 | 71,95 | 44,24 | 27,71 | 7,00 | 5,00 | 3,07 | 14,82 | - | - | 16,85 | - | 16,85 | - | 72,03 | - | 1,07 | | | 4,14 |
| 22.10.16 | 24,00 | - | 127,53 | 110,78 | 16,75 | 73,62 | 45,16 | 28,46 | 7,00 | 5,00 | 3,15 | 16,75 | - | - | 18,79 | - | 18,79 | - | 73,57 | - | 1,23 | | | 4,39 |
| Среднее | 24,00 | - | 116,54 | 99,90 | 16,64 | 65,28 | 41,10 | 24,18 | 7,00 | 5,00 | 2,42 | 16,64 | - | - | 18,14 | - | 18,14 | - | 65,24 | - | 1,08 | - | - | 3,51 |
| Итого | 720,00 | | 3496,17 | 2996,92 | 499,25 | | | | | | 72,66 | 499,25 | 0,00 | 0,00 | 544,12 | 0,00 | 544,12 | 0,00 | | | 32,53 | 0,00 | 0,00 | 105,19 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 23.09.16 08:00 | 26648,07 | 21872,93 | 5845,60 | - | 5986,59 | - | 737,32 | - | - |
| | 23.10.16 06:00 | 30141,41 | 24867,20 | 7037,79 | - | 7202,32 | - | 882,53 | - | - |

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору: -
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,43 °С = -4,71 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **100,49** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **544,12** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 25 ОКТ 2016 г.

Наладить работу системы отопления