Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 17-3 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8752.038.1
Строит.Адрес: Седова 17-3
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 204683
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204683-ч(с)-1016.txt
Режим (схема): 3001

| | | | |
|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: ПРЭМ 40 | Gmin= 0,3 | Gmax= 45 |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: ПРЭМ 40 | Gmin= 0,3 | Gmax= 45 |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: | Gmin= | Gmax= |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= |

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Тхв, гр.С= 9,43
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,2 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=192,696 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 20.09.2016 по 22.10.2016

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | Учет ГВС (ТВ-2) M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Контрольные данные Qгвс изл. | Qтех.гвс | Общее теплопотр-е Q общ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | час | | т | т | т | С | С | С | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | С | С | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 20.09.16 | 24,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,89 | 13,68 | 0,21 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 0,00 |
| 21.09.16 | 24,00 | - | 156,93 | 156,93 | 0,00 | 40,33 | 37,21 | 3,12 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 0,49 |
| 22.09.16 | 24,00 | - | 442,14 | 442,14 | 0,00 | 43,46 | 40,39 | 3,07 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,37 |
| 23.09.16 | 24,00 | - | 423,26 | 423,26 | 0,00 | 37,95 | 35,69 | 2,26 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 0,97 |
| 24.09.16 | 24,00 | - | 385,34 | 385,34 | 0,00 | 40,10 | 37,40 | 2,70 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,06 |
| 25.09.16 | 24,00 | - | 384,95 | 384,95 | 0,00 | 40,01 | 37,35 | 2,66 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,04 |
| 26.09.16 | 24,00 | - | 302,50 | 302,50 | 0,00 | 37,29 | 34,89 | 2,40 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 0,74 |
| 27.09.16 | 24,00 | - | 377,01 | 377,01 | 0,00 | 40,27 | 37,48 | 2,79 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,06 |
| 28.09.16 | 24,00 | - | 376,18 | 376,18 | 0,00 | 39,74 | 37,01 | 2,73 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,04 |
| 29.09.16 | 24,00 | - | 375,31 | 375,31 | 0,00 | 39,47 | 36,79 | 2,68 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,02 |
| 30.09.16 | 24,00 | - | 373,61 | 373,61 | 0,00 | 36,67 | 34,45 | 2,22 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 0,84 |
| 01.10.16 | 24,00 | - | 372,20 | 372,20 | 0,00 | 39,74 | 36,99 | 2,75 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,04 |
| 02.10.16 | 24,00 | - | 370,66 | 370,66 | 0,00 | 39,72 | 36,92 | 2,80 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,05 |
| 03.10.16 | 24,00 | - | 340,81 | 340,81 | 0,00 | 37,83 | 35,17 | 2,66 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 0,92 |
| 04.10.16 | 24,00 | - | 325,75 | 325,75 | 0,00 | 35,05 | 32,61 | 2,44 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 0,81 |
| 05.10.16 | 24,00 | - | 342,74 | 342,74 | 0,00 | 36,38 | 33,75 | 2,63 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 0,92 |
| 06.10.16 | 24,00 | - | 338,77 | 338,77 | 0,00 | 36,46 | 33,74 | 2,72 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 0,93 |
| 07.10.16 | 24,00 | - | 335,33 | 335,33 | 0,00 | 37,97 | 34,95 | 3,02 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,02 |
| 08.10.16 | 24,00 | - | 336,61 | 336,61 | 0,00 | 37,50 | 34,52 | 2,98 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,01 |
| 09.10.16 | 24,00 | - | 337,70 | 337,70 | 0,00 | 37,42 | 34,45 | 2,97 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,02 |
| 10.10.16 | 24,00 | - | 298,81 | 299,11 | -0,30 | 37,87 | 34,68 | 3,19 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 0,96 |
| 11.10.16 | 24,00 | - | 351,70 | 351,70 | 0,00 | 42,77 | 38,91 | 3,86 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,37 |
| 12.10.16 | 24,00 | - | 348,54 | 348,54 | 0,00 | 43,05 | 39,11 | 3,94 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,39 |
| 13.10.16 | 24,00 | - | 348,26 | 348,26 | 0,00 | 45,09 | 40,71 | 4,38 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,53 |
| 14.10.16 | 24,00 | - | 345,82 | 345,82 | 0,00 | 46,41 | 41,85 | 4,56 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,59 |
| 15.10.16 | 24,00 | - | 342,90 | 342,90 | 0,00 | 46,28 | 41,76 | 4,52 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,56 |
| 16.10.16 | 24,00 | - | 343,19 | 343,19 | 0,00 | 46,34 | 41,88 | 4,46 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,54 |
| 17.10.16 | 24,00 | - | 343,26 | 343,26 | 0,00 | 46,43 | 41,96 | 4,47 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,55 |
| 18.10.16 | 24,00 | - | 342,76 | 342,76 | 0,00 | 46,24 | 41,77 | 4,47 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,54 |
| 19.10.16 | 24,00 | - | 340,49 | 340,49 | 0,00 | 48,40 | 43,38 | 5,02 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,72 |
| 20.10.16 | 24,00 | - | 339,86 | 339,86 | 0,00 | 47,84 | 42,86 | 4,98 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,71 |
| 21.10.16 | 24,00 | - | 340,22 | 340,22 | 0,00 | 49,79 | 44,38 | 5,41 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,85 |
| 22.10.16 | 24,00 | - | 340,11 | 340,11 | 0,00 | 51,04 | 45,38 | 5,66 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,94 |
| Среднее | 24,00 | - | 337,08 | 337,09 | -0,01 | 40,75 | 37,40 | 3,36 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,17 |
| Итого | 792,00 | | 11123,72 | 11124,02 | -0,30 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,57 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | М1(т) | М2(т) | М3(т) | М4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 21.09.16 13:00 | 35017,08 | 35017,18 | - | - | - | - | 254,26 | - | |
| | 23.10.16 06:00 | 46211,55 | 46211,95 | - | - | - | - | 293,24 | - | |

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,43 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **38,57** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
подпись потребителя _____ / _____ /

ООО "ИнфраХит Монтаж"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25 ОКТ 2016 г.
«___»
печать энергосбыта