Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 21 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Зубковская д.3

Договор: 8750.038.1
Строит.Адрес: Седова 21
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 220109
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 65 Gmin= 0,8 Gmax= 120
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 65 Gmin= 0,8 Gmax= 120
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-220109-ч(с)-1016.txt
Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Тхв, гр.С= 0
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,355 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=340,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.09.2016 по 22.10.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
03.10.16	24,00	-	0,00	12,00	-12,00	14,72	15,50	-0,78	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
04.10.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	15,30	21,81	-6,51	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
05.10.16	24,00	-	0,00	15,20	-15,20	15,24	21,30	-6,06	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
06.10.16	24,00	-	0,00	19,20	-19,20	15,04	21,12	-6,08	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,81
07.10.16	24,00	-	148,02	155,22	-7,20	37,80	31,85	5,95	7,00	5,00	0,81	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,48
08.10.16	24,00	-	293,39	293,39	0,00	37,93	32,93	5,00	7,00	5,00	1,48	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,47
09.10.16	24,00	-	301,79	301,79	0,00	38,18	33,34	4,84	7,00	5,00	1,47	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,53
10.10.16	24,00	-	305,99	305,99	0,00	38,48	33,51	4,97	7,00	5,00	1,53	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,69
11.10.16	24,00	-	307,21	307,21	0,00	40,31	34,82	5,49	7,00	5,00	1,69	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,03			1,86
12.10.16	24,00	-	307,31	306,50	0,81	41,91	35,96	5,95	7,00	5,00	1,83	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,99
13.10.16	24,00	-	307,30	307,30	0,00	43,73	37,28	6,45	7,00	5,00	1,99	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,01
14.10.16	24,00	-	307,79	307,79	0,00	44,40	37,90	6,50	7,00	5,00	2,01	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,98
15.10.16	24,00	-	302,98	302,98	0,00	44,34	37,84	6,50	7,00	5,00	1,98	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,00
16.10.16	24,00	-	300,30	300,30	0,00	44,95	38,31	6,64	7,00	5,00	2,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,00
17.10.16	24,00	-	300,38	300,38	0,00	45,06	38,44	6,62	7,00	5,00	2,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,00
18.10.16	24,00	-	300,29	300,29	0,00	44,98	38,36	6,62	7,00	5,00	2,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,17
19.10.16	24,00	-	300,17	300,17	0,00	46,67	39,46	7,21	7,00	5,00	2,17	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,22
20.10.16	24,00	-	298,11	298,11	0,00	47,04	39,61	7,43	7,00	5,00	2,22	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,37
21.10.16	24,00	-	293,80	293,80	0,00	48,57	40,52	8,05	7,00	5,00	2,37	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,26
22.10.16	24,00		297,36	297,36	-	47,43	39,86	7,56	7,00	5,00	2,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,49
Среднее	24,00	-	233,61	236,25	-2,78	37,60	33,49	4,12	7,00	5,00	1,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	29,84
Итого	480,00		4672,19	4724,98	-52,79						29,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,03	0,00	0,00	

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	21.07.16 23:00	67008,53	67109,76	0,00	-	0,00	-	574,81	-	-
	21.07.16 23:00	67008,53	67109,76	0,00	-	0,00	-	574,81	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **29,84** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта
ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» 25 ОКТ 2016 г.