Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 49 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9073.038.1
Строит.Адрес: Седова 49
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204684-ч(с)-1016.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 204684 Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 9,58

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,353 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=106,32 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 20.09.2016 по 22.10.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	P1	P2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
20.09.16	24,00	-	42,13	44,93	-2,80	62,83	60,89	1,94	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
21.09.16	24,00	-	0,00	4,47	-4,47	23,58	31,06	-7,48	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
22.09.16	24,00	-	41,95	45,35	-3,40	60,19	40,45	19,74	7,00	5,00	0,80	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,80
23.09.16	24,00	-	175,23	175,23	0,00	58,87	42,76	16,11	7,00	5,00	2,82	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,82
24.09.16	24,00	-	167,15	167,15	0,00	62,28	44,39	17,89	7,00	5,00	2,99	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,99
25.09.16	24,00	-	164,12	164,12	0,00	61,96	44,43	17,53	7,00	5,00	2,88	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,88
26.09.16	24,00	-	153,23	153,23	0,00	62,45	44,44	18,01	7,00	5,00	2,76	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,76
27.09.16	24,00	-	146,26	146,26	0,00	62,57	44,03	18,54	7,00	5,00	2,71	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,71
28.09.16	24,00	-	167,09	167,09	0,00	64,34	46,21	18,13	7,00	5,00	3,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,03
29.09.16	24,00	-	167,53	167,53	0,00	63,39	45,78	17,61	7,00	5,00	2,96	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,96
30.09.16	24,00	-	164,12	164,12	0,00	63,47	45,96	17,51	7,00	5,00	2,88	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,88
01.10.16	24,00	-	164,09	164,09	0,00	63,85	46,27	17,58	7,00	5,00	2,89	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,89
02.10.16	24,00	-	163,96	163,96	0,00	64,14	46,26	17,88	7,00	5,00	2,94	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,94
03.10.16	24,00	-	157,56	157,56	0,00	63,94	45,55	18,39	7,00	5,00	2,90	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,90
04.10.16	24,00	-	76,65	78,36	-1,71	61,71	42,84	18,87	7,00	5,00	1,43	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,43
05.10.16	24,00	-	186,43	186,43	0,00	63,65	45,67	17,98	7,00	5,00	3,36	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,36
06.10.16	23,00	-	162,70	162,70	0,00	65,80	46,44	19,36	7,00	5,00	3,15	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,15
07.10.16	24,00	-	169,77	169,77	0,00	64,90	45,90	19,00	7,00	5,00	3,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,23
08.10.16	24,00	-	166,50	166,50	0,00	64,18	45,07	19,11	7,00	5,00	3,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,18
09.10.16	24,00	-	165,57	165,57	0,00	63,99	44,82	19,17	7,00	5,00	3,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,18
10.10.16	24,00	-	168,15	168,15	0,00	64,56	44,97	19,59	7,00	5,00	3,30	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,30
11.10.16	24,00	-	178,30	178,30	0,00	65,56	46,15	19,41	7,00	5,00	3,46	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,46
12.10.16	24,00	-	173,23	173,23	0,00	65,33	45,57	19,76	7,00	5,00	3,42	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,42
13.10.16	24,00	-	165,80	165,80	0,00	64,13	44,16	19,97	7,00	5,00	3,32	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,32
14.10.16	24,00	-	170,20	170,20	0,00	64,77	44,71	20,06	7,00	5,00	3,42	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,42
15.10.16	24,00	-	170,11	170,11	0,00	63,99	44,55	19,44	7,00	5,00	3,31	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,31
16.10.16	24,00	-	171,18	171,18	0,00	64,05	44,70	19,35	7,00	5,00	3,31	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,31
17.10.16	24,00	-	167,48	167,48	0,00	64,41	44,64	19,77	7,00	5,00	3,31	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,31
18.10.16	24,00	-	153,78	153,78	0,00	64,09	43,23	20,86	7,00	5,00	3,21	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,21
19.10.16	24,00	-	149,75	149,75	0,00	64,09	42,40	21,69	7,00	5,00	3,25	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,25
20.10.16	24,00	-	150,35	150,35	0,00	66,18	43,21	22,97	7,00	5,00	3,46	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,46
21.10.16	24,00	-	158,29	158,29	0,00	69,11	45,11	24,00	7,00	5,00	3,80	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,80
22.10.16	24,00	-	90,97	91,77	-0,80	71,10	46,87	24,23	7,00	5,00	2,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,19
Среднее	23,97	-	147,56	147,96	-0,40	62,83	44,83	18,00	7,00	5,00	2,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,81
Итого	791,00		4869,63	4882,81	-13,18						92,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	92,83

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	20.09.16 06:00	69172,76	69326,30	0,00	-	0,00	-	1717,35	-	-
	23.10.16 06:00	74016,58	74183,50	0,00	-	0,00	-	1810,19	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,58 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **92,83** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

печать потребителя

_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП ТЭК СПб
Филиал "Энергосбыт"
Управление коммерческого учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта

«____» 7 ОКТ 2016 г.