

Абонент: ЖЭС Невского района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Селова 59 / СЦО+ГВС
 Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Контаж"
 Источник: За Невская котельная

Установленные приборы:
 Счетчики: СТС-943 № 10772

Часовые и суток. арматура в файлах: СТС943-10772-СЦ-1016.бх
 Режим (схема): 0:7

Договорные нагрузки: Гкал/час: _____
 Договорные нагрузки (ср.час): Гкал/час: _____
 Договорные расходы (ср.сут.): Г/сут: _____

Узел учета: СЦО+ГВС
 Код УТЭ: _____
 График: 150/70

Тэ, гр.С= 9,58

Вычислитель: Плата, тр.(М1): _____
 Область: тр.(М2): _____
 Тр.д. ГВС(М3): _____
 Тр.цирк. ГВС(М4): _____
 Тр.подпитки(М5): _____

расходомер: ПРЭМ-1 4С
 расходомер: ПРЭМ-1 4С
 расходомер: ПРЭМ-1 2С
 расходомер: _____

Приборы УТЭ поверены до _____
 Термометр: КТТТР-05
 Термометр: КТТТР-05
 Термометр: ПТТ-15-2
 Термометр: _____

Преобр.давления: _____
 Преобр.давления: _____
 Преобр.давления: _____
 Преобр.давления: _____

Расчетный алгоритм: змея: Qот=ml*(T1-nвх)-m2*(T2-nвх)
 Qот=_____ Qвх=_____ Qот/ср=_____ Qвх/ср=_____
 Qот/ср=_____ Qвх/ср=_____ Qот/ср=_____ Qвх/ср=_____

Учет отопления (ТВ-1)
 Учет ГВС (ТВ-2)
 Контрольные данные
 Общее

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее			
			М1	М2	дМ	Т1	Т2	дТ	Р1	Р2	Qот/мл	М3	М4	дМ	М5	М6	дМ6	М7	М8	дМ8	Т3	Т4	Qвс.общ.	Qвс.кал.		Qвс.грв.	Q.общ.	
23.09.16	24.00	*	50,54	33,85	16,70	59,56	58,45	1,11	5,20	4,00	0,00	0,18	17,33	-	-	17,69	-	-	17,69	-	-	49,39	-	-	0,86	0,86	1,03	0,86
24.09.16	24.00	*	33,64	19,88	13,76	61,62	61,11	0,51	5,20	4,00	0,00	0,00	17,33	-	-	17,69	-	-	17,69	-	-	49,39	-	-	0,86	0,86	1,00	0,86
25.09.16	24.00	*	17,11	0,10	17,00	58,46	39,08	19,38	5,20	4,00	0,14	17,33	-	-	17,69	-	-	17,69	-	-	49,39	-	-	0,86	0,86	0,88	0,86	
26.09.16	24.00	*	15,37	0,06	15,31	57,19	38,48	18,70	5,20	4,00	0,02	17,33	-	-	17,69	-	-	17,69	-	-	49,39	-	-	0,86	0,86	2,09	0,86	
27.09.16	24.00	*	75,37	65,99	9,78	64,31	42,04	22,27	5,20	4,00	1,24	17,33	-	-	17,69	-	-	17,69	-	-	49,39	-	-	0,86	0,86	4,75	0,86	
28.09.16	24.00	*	188,18	171,17	17,00	65,97	44,28	21,68	5,20	4,00	3,90	17,33	-	-	17,69	-	-	17,69	-	-	49,39	-	-	0,86	0,86	4,50	0,86	
29.09.16	24.00	*	183,33	167,59	15,74	65,03	44,79	20,73	5,20	4,00	3,65	17,33	-	-	17,69	-	-	17,69	-	-	49,39	-	-	0,86	0,86	4,35	0,86	
30.09.16	24.00	*	178,82	164,76	14,05	65,22	44,43	20,79	5,20	4,00	3,49	17,33	-	-	17,69	-	-	17,69	-	-	49,39	-	-	0,86	0,86	4,30	0,86	
01.10.16	24.00	*	178,38	165,42	12,97	65,58	44,75	20,83	5,20	4,00	4,00	17,33	-	-	17,69	-	-	17,69	-	-	49,39	-	-	0,86	0,86	4,46	0,86	
02.10.16	24.00	*	180,95	166,13	14,82	65,94	44,99	20,95	5,20	4,00	3,61	17,33	-	-	17,69	-	-	17,69	-	-	49,39	-	-	0,86	0,86	4,17	0,86	
03.10.16	24.00	*	175,41	163,67	11,74	65,66	44,91	20,75	5,20	4,00	3,32	17,33	-	-	17,69	-	-	17,69	-	-	49,39	-	-	0,86	0,86	1,66	0,86	
04.10.16	24.00	*	81,28	84,53	-3,25	65,17	43,09	22,08	5,20	4,00	0,80	17,33	-	-	17,69	-	-	17,69	-	-	49,39	-	-	0,86	0,86	2,49	0,86	
05.10.16	24.00	*	120,44	116,23	4,21	65,74	46,77	18,97	5,20	4,00	1,63	17,33	-	-	17,69	-	-	17,69	-	-	49,39	-	-	0,86	0,86	5,22	0,86	
06.10.16	24.00	*	224,64	207,04	17,60	66,96	47,47	19,49	5,20	4,00	4,36	17,33	-	-	17,69	-	-	17,69	-	-	49,39	-	-	0,86	0,86	4,89	0,86	
07.10.16	24.00	*	220,27	205,42	14,85	65,95	46,94	19,02	5,20	4,00	4,04	17,33	-	-	17,69	-	-	17,69	-	-	49,39	-	-	0,86	0,86	4,82	0,86	
08.10.16	24.00	*	218,83	204,33	14,51	65,20	46,26	18,94	5,20	4,00	3,97	17,33	-	-	17,69	-	-	17,69	-	-	49,39	-	-	0,86	0,86	4,92	0,86	
09.10.16	24.00	*	217,71	203,27	14,44	65,10	46,18	18,92	5,20	4,00	3,94	17,33	-	-	17,69	-	-	17,69	-	-	49,39	-	-	0,86	0,86	4,79	0,86	
10.10.16	24.00	*	215,00	199,64	15,35	65,69	46,42	19,57	5,20	4,00	4,07	17,33	-	-	17,69	-	-	17,69	-	-	49,39	-	-	0,86	0,86	4,96	0,86	
11.10.16	24.00	*	212,80	198,25	14,55	66,81	46,71	20,10	5,20	4,00	4,11	17,33	-	-	17,69	-	-	17,69	-	-	49,39	-	-	0,86	0,86	4,89	0,86	
12.10.16	24.00	*	210,85	196,65	14,20	66,51	46,48	20,03	5,20	4,00	4,03	17,33	-	-	17,69	-	-	17,69	-	-	49,39	-	-	0,86	0,86	4,77	0,86	
13.10.16	24.00	*	209,31	194,93	14,39	65,21	45,58	19,63	5,20	4,00	3,91	17,33	-	-	17,69	-	-	17,69	-	-	49,39	-	-	0,86	0,86	4,78	0,86	
14.10.16	24.00	*	209,42	195,78	13,64	65,93	46,15	19,78	5,20	4,00	3,92	17,33	-	-	17,69	-	-	17,69	-	-	49,39	-	-	0,86	0,86	4,92	0,86	
15.10.16	24.00	*	209,78	194,27	15,51	65,13	45,78	19,35	5,20	4,00	3,92	17,33	-	-	17,69	-	-	17,69	-	-	49,39	-	-	0,86	0,86	4,73	0,86	
16.10.16	24.00	*	209,33	194,76	14,57	65,25	45,88	19,37	5,20	4,00	3,87	17,33	-	-	17,69	-	-	17,69	-	-	49,39	-	-	0,86	0,86	4,73	0,86	
17.10.16	24.00	*	208,61	194,68	13,92	65,56	45,98	19,59	5,20	4,00	3,88	17,33	-	-	17,69	-	-	17,69	-	-	49,39	-	-	0,86	0,86	4,78	0,86	
18.10.16	24.00	*	207,93	192,93	15,00	65,13	45,45	19,68	5,20	4,00	3,94	17,33	-	-	17,69	-	-	17,69	-	-	49,39	-	-	0,86	0,86	4,79	0,86	
19.10.16	24.00	*	206,70	191,88	14,82	65,19	45,28	19,91	5,20	4,00	3,94	17,33	-	-	17,69	-	-	17,69	-	-	49,39	-	-	0,86	0,86	4,97	0,86	
20.10.16	24.00	*	207,38	194,23	13,14	67,39	46,39	21,00	5,20	4,00	4,11	17,33	-	-	17,69	-	-	17,69	-	-	49,39	-	-	0,86	0,86	5,32	0,86	
21.10.16	24.00	*	209,88	197,13	12,75	70,46	48,04	22,41	5,20	4,00	4,47	17,33	-	-	17,69	-	-	17,69	-	-	49,39	-	-	0,86	0,86	2,35	0,86	
22.10.16	24.00	*	119,11	124,12	-5,01	70,77	48,97	21,80	5,20	4,00	1,50	17,33	-	-	17,69	-	-	17,69	-	-	49,39	-	-	0,86	0,86	3,90	0,86	
Среднее	24.00	-	166,55	153,61	12,94	65,12	46,23	18,89	5,20	4,00	3,05	17,33	-	-	17,69	-	-	17,69	-	-	49,39	-	-	0,86	0,86	3,90	0,86	
Итого	720.00	-	4996,37	4608,31	388,06	91,36	519,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,04	0,00	

Показания счетчиков на момент снятия данных:
 М1(С) 100,36
 М2(Т) 101,11
 М3(Т) 469,96
 М4(Т) 5013,23

Дата, время: 24.09.16 23:00
 М1(С) 100,36
 М2(Т) 101,11
 М3(Т) 469,96
 М4(Т) 5013,23

УТЭ «ИнфраХит Монтаж»
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Гкал: _____
 кВт.м: _____

УТЭ «ИнфраХит Монтаж»
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Гкал: _____
 кВт.м: _____

Генеральный директор ООО «ИнфраХит Монтаж»
 Филиал: г. Санкт-Петербург, Селова 59
 «ИнфраХит Монтаж»
 ОТЕЧЕР ПРИНЯТ
 25.09.2016

9,58 °C = 4,98 Гкал/ч
 112,05 Гкал/ч
 530,60 кВт.м