Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 61 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9150.038.1
Строит.Адрес: Седова 61
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 204817
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,2 Gmax= 30
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,2 Gmax= 30
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204817-ч(с)-1016.txt
Режим (схема): 3001

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Тхв, гр.С= 9,58

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,39793 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=119,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.09.2016 по 22.10.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.09.16	24,00	-	1,80	0,00	1,80	15,56	13,44	2,12	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,03
24.09.16	24,00	-	14,26	17,57	-3,31	45,86	21,75	24,11	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,28
25.09.16	24,00	-	57,31	55,59	1,72	56,20	28,15	28,05	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,65
26.09.16	24,00	-	56,18	54,65	1,53	56,95	28,91	28,04	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,62
27.09.16	24,00	-	52,46	51,10	1,36	58,53	29,22	29,31	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,58
28.09.16	24,00	-	39,87	38,55	1,32	62,31	27,46	34,85	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,42
29.09.16	24,00	-	39,56	38,30	1,26	61,52	27,14	34,38	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,39
30.09.16	24,00	-	38,91	37,66	1,25	61,73	27,04	34,69	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,38
01.10.16	24,00	-	38,31	37,15	1,16	62,22	26,84	35,38	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,39
02.10.16	24,00	-	38,56	37,34	1,22	62,58	26,91	35,67	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,41
03.10.16	24,00	-	38,07	37,00	1,07	62,29	26,75	35,54	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,38
04.10.16	24,00	-	48,71	47,73	0,98	63,51	28,72	34,79	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,72
05.10.16	24,00	-	58,66	57,88	0,78	63,61	29,95	33,66	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,00
06.10.16	24,00	-	60,98	60,13	0,85	64,72	30,43	34,29	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,12
07.10.16	24,00	-	62,15	61,23	0,92	63,87	30,36	33,51	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,11
08.10.16	24,00	-	60,38	59,45	0,93	63,09	29,55	33,54	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,05
09.10.16	24,00	-	60,50	59,57	0,93	63,02	29,43	33,59	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,06
10.10.16	24,00	-	60,17	59,24	0,93	63,57	29,26	34,31	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,09
11.10.16	24,00	-	60,11	59,32	0,79	64,48	29,43	35,05	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,13
12.10.16	24,00	-	59,37	58,61	0,76	64,17	29,19	34,98	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,10
13.10.16	24,00	-	58,85	58,04	0,81	62,97	28,57	34,40	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,05
14.10.16	24,00	-	106,77	105,19	1,58	64,55	37,08	27,47	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,99
15.10.16	24,00	-	167,14	165,48	1,66	64,36	41,94	22,42	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,82
16.10.16	24,00	-	166,50	165,75	0,75	64,55	42,40	22,15	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,72
17.10.16	24,00	-	166,24	165,70	0,54	64,82	42,59	22,23	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,72
18.10.16	24,00	-	165,64	165,17	0,47	64,40	42,27	22,13	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,69
19.10.16	24,00	-	164,86	164,59	0,27	64,56	42,12	22,44	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,71
20.10.16	24,00	-	166,09	165,76	0,33	66,84	43,28	23,56	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,93
21.10.16	24,00	-	168,51	168,09	0,42	69,96	44,96	25,00	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,23
22.10.16	24,00	-	126,23	127,16	-0,93	72,28	47,16	25,12	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,14
Среднее	24,00	-	80,11	79,30	0,81	61,30	32,08	29,23	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,23
Итого	720,00		2403,15	2379,00	24,15						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	66,88

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.09.16 09:00	28443,76	28257,65	-	-	-	-	848,94	-	
	23.10.16 06:00	30850,11	30637,65	-	-	-	-	915,84	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,58 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **66,88** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
подпись потребителя
_____ / _____ /

ООО «Инфрахит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление коммерческого учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25 ОКТ 2016 «____» _____ г.

печать энергосбыта