Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 63 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9144.038.1
Строит.Адрес: Седова 63
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 205583
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,2 Gmax= 30
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,2 Gmax= 30
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205583-ч(с)-1016.txt
Режим (схема): 3001

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 9,58

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(n1-nхв)-M2*(n2-nхв) лето: M1(n1-n2)+Mг(n2-nх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,39793 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=119,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.09.2016 по 22.10.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
26.09.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	22,86	20,33	2,53	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
27.09.16	24,00	-	46,37	48,20	-1,83	64,85	35,82	29,03	7,00	5,00	1,39	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,39
28.09.16	24,00	-	146,27	138,19	8,08	64,74	39,76	24,98	7,00	5,00	3,98	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,98
29.09.16	24,00	-	146,11	136,35	9,76	63,87	39,97	23,90	7,00	5,00	3,89	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,89
30.09.16	24,00	-	143,70	133,83	9,87	64,17	40,30	23,87	7,00	5,00	3,83	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,83
01.10.16	24,00	-	140,46	130,44	10,02	64,69	40,34	24,35	7,00	5,00	3,83	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,83
02.10.16	24,00	-	141,22	130,65	10,57	65,06	40,69	24,37	7,00	5,00	3,87	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,87
03.10.16	24,00	-	139,44	128,36	11,08	64,72	40,42	24,30	7,00	5,00	3,84	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,84
04.10.16	24,00	-	161,52	153,12	8,40	65,42	42,44	22,98	7,00	5,00	4,06	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,06
05.10.16	24,00	-	177,28	168,47	8,81	65,23	43,65	21,58	7,00	5,00	4,21	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,21
06.10.16	24,00	-	180,39	160,78	19,61	66,33	44,48	21,85	7,00	5,00	4,82	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,82
07.10.16	24,00	-	184,52	141,77	42,75	65,41	44,54	20,87	7,00	5,00	5,76	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,76
08.10.16	24,00	-	183,09	139,85	43,24	64,64	43,98	20,66	7,00	5,00	5,69	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,69
09.10.16	24,00	-	182,77	139,06	43,71	64,59	43,87	20,72	7,00	5,00	5,71	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,71
10.10.16	24,00	-	181,65	137,62	44,03	65,20	43,87	21,33	7,00	5,00	5,81	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,81
11.10.16	24,00	-	169,63	148,74	20,89	66,21	48,92	17,29	7,00	5,00	3,96	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,96
12.10.16	24,00	-	143,71	143,19	0,52	65,85	51,83	14,02	7,00	5,00	2,05	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,05
13.10.16	24,00	-	86,38	86,38	0,00	64,26	41,70	22,56	7,00	5,00	1,95	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,95
14.10.16	24,00	-	172,63	172,63	0,00	65,50	42,32	23,18	7,00	5,00	4,01	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,01
15.10.16	24,00	-	165,18	165,18	0,00	64,97	41,62	23,35	7,00	5,00	3,86	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,86
16.10.16	24,00	-	164,83	164,83	0,00	65,16	41,65	23,51	7,00	5,00	3,88	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,88
17.10.16	24,00	-	164,86	164,86	0,00	65,41	41,79	23,62	7,00	5,00	3,89	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,89
18.10.16	24,00	-	164,47	164,47	0,00	64,98	41,46	23,52	7,00	5,00	3,87	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,87
19.10.16	24,00	-	164,03	164,03	0,00	65,18	41,17	24,01	7,00	5,00	3,94	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,94
20.10.16	24,00	-	165,48	165,48	0,00	67,44	42,23	25,21	7,00	5,00	4,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,18
21.10.16	24,00	-	168,13	168,13	0,00	70,60	43,61	26,99	7,00	5,00	4,54	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,54
22.10.16	24,00	-	127,26	127,26	0,00	72,94	46,15	26,79	7,00	5,00	3,41	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,41
Среднее	24,00	-	148,57	137,85	10,72	64,08	41,81	22,27	7,00	5,00	3,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,86
Итого	648,00		4011,38	3721,87	289,51						104,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	104,19

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.09.16 09:00	31184,50	31319,76	0,00	-	0,00	-	928,23	-	-
	23.10.16 06:00	35195,88	35041,63	0,00	-	0,00	-	1032,42	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,58 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **104,19** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта
ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
2 5 ОКТ 2016
«____» _____ г.