Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 70 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9145.038.1
Строит.Адрес: Седова 70
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 202697

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-202697-ч(с)-1016.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 9,58

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,272 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=82,008 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.09.2016 по 22.10.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
27.09.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	28,75	26,92	1,83	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
28.09.16	24,00	-	30,72	33,26	-2,54	66,23	39,13	27,10	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,86
29.09.16	24,00	-	82,72	83,29	-0,57	65,76	39,60	26,16	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,16
30.09.16	24,00	-	81,40	81,68	-0,28	66,10	39,94	26,16	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,13
01.10.16	24,00	-	80,96	81,24	-0,28	66,39	40,20	26,19	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,12
02.10.16	24,00	-	80,53	81,79	-1,26	66,82	40,46	26,36	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,12
03.10.16	24,00	-	79,14	80,82	-1,68	66,48	40,20	26,28	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,08
04.10.16	24,00	-	94,02	95,14	-1,12	66,73	41,84	24,89	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,34
05.10.16	24,00	-	103,48	104,35	-0,87	66,46	42,53	23,93	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,48
06.10.16	24,00	-	104,56	107,10	-2,54	67,59	43,20	24,39	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,55
07.10.16	24,00	-	105,13	108,05	-2,92	66,59	42,86	23,73	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,50
08.10.16	24,00	-	104,57	106,38	-1,81	65,76	42,10	23,66	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,47
09.10.16	24,00	-	104,54	106,34	-1,80	65,78	42,07	23,71	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,48
10.10.16	24,00	-	104,30	105,38	-1,08	66,43	42,09	24,34	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,54
11.10.16	24,00	-	104,45	104,81	-0,36	67,55	42,69	24,86	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,60
12.10.16	24,00	-	103,90	104,26	-0,36	67,17	42,52	24,65	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,56
13.10.16	24,00	-	102,82	103,89	-1,07	65,90	41,69	24,21	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,49
14.10.16	24,00	-	103,17	104,25	-1,08	66,56	42,15	24,41	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,52
15.10.16	24,00	-	103,23	103,23	0,00	65,77	41,91	23,86	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,46
16.10.16	24,00	-	103,03	103,21	-0,18	65,97	42,09	23,88	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,46
17.10.16	24,00	-	102,88	102,88	0,00	66,21	42,24	23,97	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,47
18.10.16	24,00	-	102,37	102,71	-0,34	65,74	41,82	23,92	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,45
19.10.16	24,00	-	101,25	102,99	-1,74	65,98	41,36	24,62	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,49
20.10.16	24,00	-	102,32	103,56	-1,24	68,30	42,30	26,00	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,66
21.10.16	24,00	-	103,24	105,60	-2,36	71,52	43,77	27,75	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,87
22.10.16	24,00	-	78,57	81,47	-2,90	72,68	46,08	26,60	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,13
Среднее	24,00	-	91,05	92,22	-1,17	65,43	41,30	24,13	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,27
Итого	624,00		2367,30	2397,68	-30,38						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	58,99

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.03.15 11:00	15199,99	15199,91	-	-	-	-	512,10		-
	22.03.15 11:00	15199,99	15199,91	-	-	-	-	512,10		-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,58 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **58,99** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта
ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел [illegible] КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25 ОКТ 2016
«___» _____ г.