Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 72 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Седова 72
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 14866
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ-1 50 Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ-1 50 Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ-1 32 Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14866-ч(с)-1016.txt
Режим (схема): 0;7

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: ТПТ-15-2
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Txв, гр.С= 9,58
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,59 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,228
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=177,12 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.09.2016 по 22.10.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.09.16	24,00	*	24,43	0,00	24,43	60,99	23,46	37,53	5,00	4,00	0,02	24,15	0,00	0,00	24,56	0,00	24,56	-	60,79	0,00	1,47			1,49
24.09.16	24,00	*	24,63	0,00	24,63	64,33	24,22	40,11	5,00	4,00	0,03	24,30	0,00	0,00	24,76	0,00	24,76	-	64,13	0,00	1,56			1,58
25.09.16	24,00	*	25,33	0,00	25,33	64,47	24,63	39,84	5,00	4,00	0,02	25,12	0,00	0,00	25,60	0,00	25,60	-	64,25	0,00	1,61			1,63
26.09.16	24,00	*	26,42	0,00	26,42	64,24	24,18	40,05	5,00	4,00	0,02	26,27	0,00	0,00	26,78	0,00	26,78	-	64,02	0,00	1,68			1,70
27.09.16	24,00	*	26,83	0,00	26,83	64,31	27,14	37,17	5,00	4,00	0,01	26,69	0,00	0,00	27,20	0,00	27,20	-	64,11	0,00	1,71			1,73
28.09.16	24,00	*	26,31	0,00	26,31	65,63	26,75	38,88	5,00	4,00	0,02	26,10	0,00	0,00	26,62	0,00	26,62	-	65,43	0,00	1,71			1,73
29.09.16	24,00	*	79,12	51,28	27,83	65,83	46,67	19,15	5,00	4,00	1,27	23,75	0,00	0,00	24,22	0,00	24,22	-	65,00	0,00	1,54			2,82
30.09.16	24,00		201,76	169,08	32,68	65,99	44,49	21,50	5,00	4,00	3,97	27,57	0,00	0,00	28,13	0,00	28,13	-	66,01	0,00	1,82			5,79
01.10.16	24,00		200,15	169,37	30,78	66,42	44,25	22,17	5,00	4,00	4,10	25,59	0,00	0,00	26,11	0,00	26,11	-	66,56	0,00	1,70			5,80
02.10.16	24,00		198,75	169,64	29,11	66,73	44,47	22,26	5,00	4,00	4,13	23,86	0,00	0,00	24,35	0,00	24,35	-	66,90	0,00	1,60			5,72
03.10.16	24,00		196,99	167,89	29,09	66,57	44,19	22,38	5,00	4,00	4,09	24,08	0,00	0,00	24,57	0,00	24,57	-	66,68	0,00	1,61			5,70
04.10.16	24,00		216,86	186,77	30,10	66,62	45,06	21,55	5,00	4,00	4,44	23,95	0,00	0,00	24,45	0,00	24,45	-	66,70	0,00	1,60			6,03
05.10.16	24,00		258,85	218,58	40,26	66,62	46,86	19,76	5,00	4,00	5,13	28,20	0,00	0,00	28,79	0,00	28,79	-	66,65	0,00	1,88			7,01
06.10.16	24,00		254,97	213,89	41,08	67,77	47,38	20,39	5,00	4,00	5,61	22,82	0,00	0,00	23,30	0,00	23,30	-	67,52	0,00	1,54			7,15
07.10.16	24,00		259,45	223,09	36,36	66,62	47,15	19,48	5,00	4,00	5,10	25,09	0,00	0,00	25,60	0,00	25,60	-	66,66	0,00	1,67			6,77
08.10.16	24,00		256,81	227,33	29,48	65,93	46,64	19,29	5,00	4,00	4,74	24,16	0,00	0,00	24,65	0,00	24,65	-	65,97	0,00	1,59			6,33
09.10.16	24,00		259,86	226,61	33,25	65,69	46,48	19,21	5,00	4,00	4,71	27,85	0,00	0,00	28,41	0,00	28,41	-	65,83	0,00	1,83			6,54
10.10.16	24,00		257,54	224,43	33,11	66,31	46,47	19,85	5,00	4,00	4,87	26,91	0,00	0,00	27,46	0,00	27,46	-	66,40	0,00	1,79			6,65
11.10.16	24,00		255,81	223,21	32,60	67,53	46,83	20,71	5,00	4,00	5,09	25,69	0,00	0,00	26,23	0,00	26,23	-	67,56	0,00	1,74			6,83
12.10.16	24,00		250,17	217,85	32,32	67,25	46,72	20,54	5,00	4,00	5,04	24,00	0,00	0,00	24,50	0,00	24,50	-	67,27	0,00	1,61			6,65
13.10.16	24,00		245,59	214,57	31,02	65,89	44,66	21,23	5,00	4,00	4,98	24,77	0,00	0,00	25,26	0,00	25,26	-	65,77	0,00	1,63			6,60
14.10.16	24,00		248,07	215,00	33,07	66,72	45,12	21,60	5,00	4,00	5,07	26,79	0,00	0,00	27,34	0,00	27,34	-	66,56	0,00	1,78			6,86
15.10.16	24,00		245,06	214,44	30,62	65,82	44,78	21,03	5,00	4,00	4,91	24,60	0,00	0,00	25,09	0,00	25,09	-	65,84	0,00	1,62			6,53
16.10.16	24,00		246,47	214,49	31,98	65,88	44,88	21,00	5,00	4,00	4,87	26,41	0,00	0,00	26,94	0,00	26,94	-	66,01	0,00	1,74			6,62
17.10.16	24,00		247,40	214,16	33,24	66,30	45,05	21,25	5,00	4,00	4,91	27,96	0,00	0,00	28,53	0,00	28,53	-	66,34	0,00	1,86			6,76
18.10.16	24,00		247,26	213,56	33,70	65,86	44,62	21,24	5,00	4,00	4,88	28,53	0,00	0,00	29,10	0,00	29,10	-	65,85	0,00	1,88			6,76
19.10.16	24,00		246,38	212,56	33,82	65,81	44,08	21,73	5,00	4,00	4,95	28,75	0,00	0,00	29,33	0,00	29,33	-	66,01	0,00	1,90			6,85
20.10.16	24,00		245,58	214,30	31,28	68,01	45,12	22,89	5,00	4,00	5,25	26,26	0,00	0,00	26,82	0,00	26,82	-	68,24	0,00	1,79			7,04
21.10.16	24,00		249,60	217,61	32,00	71,08	46,77	24,31	5,00	4,00	5,65	26,95	0,00	0,00	27,57	0,00	27,57	-	71,17	0,00	1,92			7,57
22.10.16	24,00	*	221,37	193,87	27,51	73,83	49,25	24,57	5,00	4,00	4,91	27,00	0,00	0,00	27,61	0,00	27,61	-	70,10	0,00	1,89			6,80
								24,76	5,00	4,00	3,76	25,80	-	-	26,33	-	26,33	-	66,21	-	1,71	-	-	5,47
Среднее	24,00	-	191,46	160,45	31,01	66,37	41,61				112,77	774,15	0,00	0,00	789,90	0,00	789,90	0,00			51,27	0,00	0,00	164,04
Итого	720,00		5743,81	4813,58	930,23																			

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.09.16 09:00	179194,77	155658,69	20520,03	0,00	20980,91	0,00	4475,94	1423,07	-
	23.10.16 06:00	184937,19	160475,89	21294,89	0,00	21771,44	0,00	4640,36	1474,16	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,58 °С = -7,42 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **156,63** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **789,90** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел экспедиции КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25 ОКТ 2016 г. «____» печать энергосбыта