Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 73 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Седова 73
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная закрытая

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-941 № 24694
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-24694-ч(с)-1016.txt
Режим (схема): 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-01
Термопреобр.: КТПТР-01
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 9,58

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,396 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=118,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 20.09.2016 по 22.10.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
20.09.16	24,00		0,00	0,00	0,00	17,40	17,40	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
21.09.16	24,00	*	24,80	25,67	-0,87	59,38	31,85	27,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,66
22.09.16	24,00	*	93,96	94,91	-0,95	60,92	36,43	24,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,27
23.09.16	24,00		56,49	57,32	-0,83	62,40	36,99	25,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,41
24.09.16	24,00	*	0,00	0,12	-0,12	19,12	19,82	-0,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
25.09.16	24,00	*	38,18	42,41	-4,22	60,60	31,57	29,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,07
26.09.16	24,00		79,54	80,40	-0,86	63,20	35,22	27,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,20
27.09.16	24,00		77,93	78,64	-0,72	63,20	35,59	27,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,13
28.09.16	24,00		84,64	85,21	-0,56	63,54	36,87	26,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,24
29.09.16	24,00		95,63	96,10	-0,48	65,13	38,99	26,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,48
30.09.16	24,00		94,35	94,72	-0,36	64,16	38,61	25,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,40
01.10.16	24,00		92,23	92,53	-0,30	64,32	38,50	25,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,37
02.10.16	24,00		94,53	94,80	-0,27	64,68	38,75	25,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,44
03.10.16	24,00		97,15	97,39	-0,24	65,04	39,23	25,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,50
04.10.16	24,00		95,61	95,83	-0,22	64,83	38,81	26,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,48
05.10.16	24,00		107,49	107,75	-0,26	65,20	39,91	25,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,71
06.10.16	24,00		111,42	111,73	-0,31	65,09	40,25	24,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,76
07.10.16	24,00		111,70	112,10	-0,40	66,13	40,57	25,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,84
08.10.16	24,00		112,53	112,84	-0,32	65,12	40,26	24,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,79
09.10.16	24,00		111,42	111,72	-0,30	64,39	39,64	24,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,75
10.10.16	24,00		110,90	111,18	-0,29	64,26	39,35	24,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,76
11.10.16	24,00		110,16	110,42	-0,26	64,88	39,29	25,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,81
12.10.16	24,00		109,74	110,01	-0,27	65,99	39,65	26,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,88
13.10.16	24,00		109,03	109,27	-0,25	65,68	39,36	26,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,86
14.10.16	24,00		108,24	108,50	-0,25	64,38	38,70	25,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,77
15.10.16	24,00		108,42	108,65	-0,23	65,13	38,94	26,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,83
16.10.16	24,00		107,76	108,00	-0,23	64,30	38,68	25,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,76
17.10.16	24,00		107,52	107,76	-0,24	64,42	38,78	25,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,75
18.10.16	24,00		107,45	107,67	-0,21	64,76	38,80	25,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,78
19.10.16	24,00		107,25	107,47	-0,22	64,34	38,53	25,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,76
20.10.16	24,00		106,95	107,17	-0,22	64,39	38,26	26,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,79
21.10.16	24,00		107,59	107,79	-0,20	66,59	38,98	27,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,97
22.10.16	24,00		108,99	109,18	-0,19	69,67	40,17	29,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,21
Среднее	24,00	-	90,59	91,07	-0,47	61,59	37,05	24,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,35
Итого	792,00		2989,60	3005,25	-15,65						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	77,45

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	13.04.15 18:00	20657,99	20657,33	-	-	-	-	660,54	-	4950,28
	13.04.15 18:00	20657,99	20657,33	-	-	-	-	660,54	-	4950,28

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2: 9,58 °C = 0,00 Гкал;
Корректировка на температуру холодной воды **77,45** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.
Итого по приборам учета: с учетом корректировок

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

печать потребителя

/_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление коммерческого учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25 ОКТ 2016 г.
«____»

печать энергосбыта