Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 76 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9147.038.1
Строит.Адрес: Седова 76
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208187-ч(с)-1016.txt
Режим (схема): 3001

Вычислитель: ВКТ-7 № 208187

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 9,58

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: M1(h1-h2)+Mr(h2-hx)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,343 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,2618
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,119
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=103,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=47,52

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.09.2016 по 22.10.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.09.16	24,00	-	21,42	0,00	21,42	62,28	18,79	43,49	7,00	5,00	0,02	21,30	-	-	21,68	-	21,68	-	61,91	-	1,32			1,34
24.09.16	24,00	-	45,29	25,72	19,57	65,64	34,62	31,02	7,00	5,00	0,80	19,67	-	-	20,05	-	20,05	-	65,19	-	1,28			2,08
25.09.16	24,00	-	96,59	77,37	19,22	65,89	37,32	28,57	7,00	5,00	2,23	18,84	-	-	19,23	-	19,23	-	66,23	-	1,25			3,48
26.09.16	24,00	-	96,86	77,38	19,48	65,41	37,70	27,71	7,00	5,00	2,11	19,97	-	-	20,34	-	20,34	-	65,29	-	1,31			3,42
27.09.16	24,00	-	113,23	95,22	18,01	65,82	40,13	25,69	7,00	5,00	1,75	28,63	-	-	29,21	-	29,21	-	65,65	-	1,88			3,63
28.09.16	24,00	-	113,60	94,89	18,71	66,87	40,93	25,94	7,00	5,00	2,50	18,21	-	-	18,57	-	18,57	-	66,62	-	1,22			3,71
29.09.16	24,00	-	114,63	93,20	21,43	65,93	40,53	25,40	7,00	5,00	2,42	20,63	-	-	21,03	-	21,03	-	65,84	-	1,36			3,78
30.09.16	24,00	-	109,99	90,86	19,13	66,36	40,84	25,52	7,00	5,00	2,39	18,11	-	-	18,47	-	18,47	-	66,23	-	1,20			3,59
01.10.16	24,00	-	110,81	90,53	20,28	66,67	41,01	25,66	7,00	5,00	2,39	19,25	-	-	19,62	-	19,62	-	66,67	-	1,28			3,68
02.10.16	24,00	-	111,81	91,53	20,28	66,32	40,79	25,53	7,00	5,00	2,40	19,33	-	-	19,71	-	19,71	-	66,25	-	1,28	-	-	3,68
03.10.16	24,00	-	111,81	91,53	20,28	66,32	40,79	25,53	7,00	5,00	2,40	19,33	-	-	19,71	-	19,71	-	66,25	-	1,28	-	-	3,68
04.10.16	24,00	-	111,81	91,53	20,28	66,32	40,79	25,53	7,00	5,00	2,40	19,33	-	-	19,71	-	19,71	-	66,25	-	1,28	-	-	3,68
05.10.16	24,00	-	111,81	91,53	20,28	66,32	40,79	25,53	7,00	5,00	2,40	19,33	-	-	19,71	-	19,71	-	66,25	-	1,28	-	-	3,68
06.10.16	24,00	-	111,81	91,53	20,28	66,32	40,79	25,53	7,00	5,00	2,40	19,33	-	-	19,71	-	19,71	-	66,25	-	1,28	-	-	3,68
07.10.16	24,00	-	111,81	91,53	20,28	66,32	40,79	25,53	7,00	5,00	2,40	19,33	-	-	19,71	-	19,71	-	66,25	-	1,28	-	-	3,68
08.10.16	24,00	-	111,81	91,53	20,28	66,32	40,79	25,53	7,00	5,00	2,40	19,33	-	-	19,71	-	19,71	-	66,25	-	1,28	-	-	3,68
09.10.16	24,00	-	111,81	91,53	20,28	66,32	40,79	25,53	7,00	5,00	2,40	19,33	-	-	19,71	-	19,71	-	66,25	-	1,28	-	-	3,68
10.10.16	24,00	-	111,81	91,53	20,28	66,32	40,79	25,53	7,00	5,00	2,40	19,33	-	-	19,71	-	19,71	-	66,25	-	1,28	-	-	3,68
11.10.16	24,00	-	137,86	117,46	20,40	67,65	42,63	25,02	7,00	5,00	3,02	19,22	-	-	19,60	-	19,60	-	67,51	-	1,30			4,32
12.10.16	24,00	-	120,49	100,17	20,32	66,76	41,41	25,36	7,00	5,00	2,61	19,29	-	-	19,67	-	19,67	-	66,67	-	1,29	-	-	3,90
13.10.16	24,00	-	120,49	100,17	20,32	66,76	41,41	25,36	7,00	5,00	2,61	19,29	-	-	19,67	-	19,67	-	66,67	-	1,29	-	-	3,90
14.10.16	24,00	-	120,49	100,17	20,32	66,76	41,41	25,36	7,00	5,00	2,61	19,29	-	-	19,67	-	19,67	-	66,67	-	1,29	-	-	3,90
15.10.16	24,00	-	120,49	100,17	20,32	66,76	41,41	25,36	7,00	5,00	2,61	19,29	-	-	19,67	-	19,67	-	66,67	-	1,29	-	-	3,90
16.10.16	24,00	-	120,49	100,17	20,32	66,76	41,41	25,36	7,00	5,00	2,61	19,29	-	-	19,67	-	19,67	-	66,67	-	1,29	-	-	3,90
17.10.16	24,00	-	120,49	100,17	20,32	66,76	41,41	25,36	7,00	5,00	2,61	19,29	-	-	19,67	-	19,67	-	66,67	-	1,29	-	-	3,90
18.10.16	24,00	-	135,58	114,43	21,15	65,85	41,56	24,29	7,00	5,00	2,84	20,25	-	-	20,66	-	20,66	-	65,69	-	1,33			4,17
19.10.16	24,00	-	134,65	113,96	20,69	66,13	41,10	25,03	7,00	5,00	2,91	19,81	-	-	20,22	-	20,22	-	66,09	-	1,31			4,22
20.10.16	24,00	-	130,24	109,52	20,72	66,25	41,36	24,89	7,00	5,00	2,79	19,78	-	-	20,18	-	20,18	-	66,15	-	1,31	-	-	4,10
21.10.16	24,00	-	134,86	116,81	18,05	71,73	43,22	28,51	7,00	5,00	3,40	17,17	-	-	17,58	-	17,58	-	71,88	-	1,23			4,63
22.10.16	24,00	-	102,48	92,38	10,10	73,50	46,31	27,19	7,00	5,00	1,93	20,66	-	-	21,06	-	21,06	-	64,35	-	1,33			3,26
												19,71	-	-	20,10	-	20,10	-	66,25	-	1,31	-	-	3,66
Среднее	24,00	-	110,91	91,15	19,76	66,65	40,12	26,53	7,00	5,00	2,36													109,92
Итого	720,00		3327,34	2734,54	592,80						70,77	591,23	0,00	0,00	602,89	0,00	602,89	0,00			39,15	0,00	0,00	

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.09.16 09:00	38464,45	30201,77	4903,31	-	9857,12	-	1389,77	-	
	23.10.16 06:00	40187,39	31621,74	5224,65	-	10184,89	-	1447,06	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,58 °С = -5,66 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **104,25** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **602,89** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

печать поверителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление коммерческого учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ

печать энергосбыта

«____» 25 ОКТ 2016 г.