Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Договор: 9251.038.1

Строит.Адрес: Седова 77-28а

Телефон: (812) 313-47-06

Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО

Код УУТЭ:

Рассматривать совместно с УУТЭ:

график: 150/70

Абонент: ЖКС2 Невского Района

Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 77-28а / СЦО

Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"

Источник 2я Невская котельная

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206176-ч(с)-1016.txt

Режим (схема): 3001

Txв, гр.С= 9,58

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 206176

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТСП-Н

Термопреобр.: КТСП-Н

Термопреобр.:

Термопреобр.:

Термопреобр.:

Преобр.давления:

Преобр.давления:

Преобр.давления:

Преобр.давления:

Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,356 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=107,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.09.2016 по 22.10.2016

Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
22.09.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	22,91	23,68	-0,77	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
23.09.16	24,00	-	46,65	45,20	1,45	60,69	29,86	30,83	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,48
24.09.16	24,00	-	90,57	87,87	2,70	63,95	34,59	29,36	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,75
25.09.16	24,00	-	90,40	87,53	2,87	64,14	35,09	29,05	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,73
26.09.16	24,00	-	89,52	86,21	3,31	64,02	35,63	28,39	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,66
27.09.16	24,00	-	98,68	95,01	3,67	64,86	37,79	27,07	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,81
28.09.16	24,00	-	112,12	107,77	4,35	66,06	40,42	25,64	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,05
29.09.16	24,00	-	111,93	107,71	4,22	65,12	40,30	24,82	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,95
30.09.16	24,00	-	110,79	106,76	4,03	65,53	40,62	24,91	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,92
01.10.16	24,00	-	110,67	106,54	4,13	65,84	41,08	24,76	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,91
02.10.16	24,00	-	110,73	106,50	4,23	66,23	41,23	25,00	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,94
03.10.16	24,00	-	109,93	105,78	4,15	65,86	41,06	24,80	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,90
04.10.16	24,00	-	123,53	118,59	4,94	66,44	42,31	24,13	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,19
05.10.16	24,00	-	141,95	136,47	5,48	66,07	43,81	22,26	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,40
06.10.16	24,00	-	146,56	141,38	5,18	67,12	44,76	22,36	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,51
07.10.16	24,00	-	148,40	143,00	5,40	66,18	44,47	21,71	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,47
08.10.16	24,00	-	147,94	142,60	5,34	65,37	43,97	21,40	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,40
09.10.16	24,00	-	147,89	142,47	5,42	65,38	43,78	21,60	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,43
10.10.16	24,00	-	147,61	142,12	5,49	66,01	43,73	22,28	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,53
11.10.16	24,00	-	147,23	141,85	5,38	67,08	44,12	22,96	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,62
12.10.16	24,00	-	146,65	141,39	5,26	66,72	43,83	22,89	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,59
13.10.16	24,00	-	146,26	140,98	5,28	65,44	42,98	22,46	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,51
14.10.16	24,00	-	146,54	141,18	5,36	66,11	43,46	22,65	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,55
15.10.16	24,00	-	146,01	140,84	5,17	65,32	43,20	22,12	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,46
16.10.16	24,00	-	145,72	140,69	5,03	65,53	43,25	22,28	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,47
17.10.16	24,00	-	145,67	140,54	5,13	65,78	43,41	22,37	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,48
18.10.16	24,00	-	145,55	140,33	5,22	65,31	43,04	22,27	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,47
19.10.16	24,00	-	145,45	140,16	5,29	65,53	42,58	22,95	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,56
20.10.16	24,00	-	140,84	135,75	5,09	67,78	43,15	24,63	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,69
21.10.16	24,00	-	148,22	142,90	5,32	71,00	44,56	26,44	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,16
22.10.16	24,00	-	106,50	103,74	2,76	73,26	46,33	26,93	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,00
Среднее	24,00	-	122,47	118,06	4,41	64,60	41,04	23,57	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,12
Итого	744,00		3796,51	3659,86	136,65						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	96,57

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.09.16 12:00	14603,61	14056,30	-	-	-	-	436,10	-	-
	23.10.16 06:00	18399,27	17715,33	-	-	-	-	532,66	-	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 9,58 °С = 0,00 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **96,57** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление коммерческого учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25 ОКТ 2016 печать энергосбыта

«____» _____ г.