Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 80 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9148.038.1
Строит.Адрес: Седова 80
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Тхв, гр.С= 9,58

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206921-ч(с)-1016.txt
Режим (схема): 3001

Вычислитель: ВКТ-7 № 206921

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,16	Gmax= 72	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,16	Gmax= 72	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,395 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,33804
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,102
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=119,04 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=40,8

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.09.2016 по 22.10.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.09.16	24,00	-	108,71	86,70	22,01	62,63	67,48	-4,85	7,00	5,00	0,26	21,55	-	-	21,65	-	21,65	-	32,96	-	0,71			0,97
24.09.16	24,00	-	111,38	87,66	23,72	65,98	71,89	-5,91	7,00	5,00	0,26	22,18	-	-	22,33	-	22,33	-	35,69	-	0,79			1,06
25.09.16	24,00	-	111,16	86,18	24,98	66,24	73,11	-6,87	7,00	5,00	0,24	23,03	-	-	23,19	-	23,19	-	36,11	-	0,83			1,07
26.09.16	24,00	-	112,79	84,96	27,83	65,70	73,94	-8,24	7,00	5,00	0,26	25,83	-	-	25,99	-	25,99	-	33,91	-	0,88			1,14
27.09.16	24,00	-	121,07	94,49	26,58	66,20	57,54	8,66	7,00	5,00	1,36	25,22	-	-	25,50	-	25,50	-	49,34	-	1,24			2,60
28.09.16	24,00	-	130,42	107,59	22,83	67,22	39,12	28,10	7,00	5,00	3,06	22,31	-	-	22,75	-	22,75	-	66,95	-	1,50			4,56
29.09.16	24,00	-	130,02	106,54	23,48	66,25	38,81	27,44	7,00	5,00	2,96	22,98	-	-	23,44	-	23,44	-	66,08	-	1,52			4,48
30.09.16	24,00	-	126,94	104,64	22,30	66,69	38,78	27,91	7,00	5,00	2,96	21,77	-	-	22,20	-	22,20	-	66,49	-	1,45			4,41
01.10.16	24,00	-	124,92	104,25	20,67	66,96	38,65	28,31	7,00	5,00	2,99	20,16	-	-	20,57	-	20,57	-	66,74	-	1,35			4,34
02.10.16	24,00	-	128,29	104,31	23,98	67,41	38,64	28,77	7,00	5,00	3,04	23,43	-	-	23,92	-	23,92	-	67,36	-	1,58			4,62
03.10.16	24,00	-	127,08	102,02	25,06	67,01	38,20	28,81	7,00	5,00	3,05	23,58	-	-	24,09	-	24,09	-	66,88	-	1,58			4,62
04.10.16	24,00	-	144,71	120,26	24,45	67,49	39,74	27,75	7,00	5,00	3,41	23,44	-	-	23,93	-	23,93	-	67,47	-	1,58			4,99
05.10.16	24,00	-	157,63	133,27	24,36	66,99	40,57	26,42	7,00	5,00	3,57	23,73	-	-	24,25	-	24,25	-	66,99	-	1,59			5,15
06.10.16	24,00	-	161,30	136,33	24,97	68,00	41,33	26,67	7,00	5,00	3,66	24,80	-	-	25,31	-	25,31	-	67,63	-	1,68			5,34
07.10.16	24,00	-	161,56	137,81	23,75	67,04	41,04	26,00	7,00	5,00	3,59	23,68	-	-	24,17	-	24,17	-	66,86	-	1,58			5,18
08.10.16	24,00	-	160,00	137,06	22,94	66,23	40,38	25,85	7,00	5,00	3,54	23,02	-	-	23,47	-	23,47	-	66,02	-	1,52			5,06
09.10.16	24,00	-	162,74	136,94	25,80	66,29	40,36	25,93	7,00	5,00	3,55	25,79	-	-	26,29	-	26,29	-	66,29	-	1,71			5,26
10.10.16	24,00	-	161,72	136,25	25,47	66,93	40,37	26,56	7,00	5,00	3,62	25,44	-	-	25,97	-	25,97	-	66,85	-	1,70			5,32
11.10.16	24,00	-	161,08	135,70	25,38	68,00	40,83	27,17	7,00	5,00	3,69	25,29	-	-	25,84	-	25,84	-	67,83	-	1,72			5,41
12.10.16	24,00	-	160,24	134,90	25,34	67,62	40,53	27,09	7,00	5,00	3,66	25,27	-	-	25,78	-	25,78	-	67,42	-	1,71			5,37
13.10.16	24,00	-	158,36	133,85	24,51	66,33	39,68	26,65	7,00	5,00	3,59	24,27	-	-	24,74	-	24,74	-	66,17	-	1,61			5,19
14.10.16	24,00	-	160,28	134,02	26,26	66,98	40,03	26,95	7,00	5,00	3,65	25,86	-	-	26,39	-	26,39	-	66,69	-	1,72			5,37
15.10.16	24,00	-	160,19	133,44	26,75	66,21	39,79	26,42	7,00	5,00	3,55	26,47	-	-	26,99	-	26,99	-	66,04	-	1,75			5,30
16.10.16	24,00	-	159,87	133,35	26,52	66,45	39,94	26,51	7,00	5,00	3,55	26,35	-	-	26,90	-	26,90	-	66,44	-	1,75			5,30
17.10.16	24,00	-	162,09	133,18	28,91	66,64	39,98	26,66	7,00	5,00	3,57	28,67	-	-	29,25	-	29,25	-	66,46	-	1,91			5,48
18.10.16	24,00	-	159,78	132,76	27,02	66,17	39,59	26,58	7,00	5,00	3,55	26,82	-	-	27,36	-	27,36	-	65,98	-	1,77			5,32
19.10.16	24,00	-	160,59	132,29	28,30	66,51	39,25	27,26	7,00	5,00	3,62	28,05	-	-	28,63	-	28,63	-	66,56	-	1,87			5,49
20.10.16	24,00	-	159,49	133,51	25,98	68,86	40,14	28,72	7,00	5,00	3,84	25,89	-	-	26,46	-	26,46	-	68,86	-	1,78			5,62
21.10.16	24,00	-	159,16	135,47	23,69	72,10	41,49	30,61	7,00	5,00	4,14	23,80	-	-	24,34	-	24,34	-	71,97	-	1,71			5,86
22.10.16	24,00	-	123,59	107,00	16,59	72,95	44,74	28,21	7,00	5,00	2,45	28,51	-	-	29,03	-	29,03	-	62,54	-	1,78			4,23
												24,57	-	-	25,02	-	25,02	-	61,99	-	1,53	-	-	4,47
Среднее	24,00	-	144,24	119,56	24,68	67,07	44,86	22,20	7,00	5,00	2,94	737,19	0,00	0,00	750,73	0,00	750,73	0,00			45,86	0,00	0,00	134,10
Итого	720,00		4327,16	3586,73	740,43						88,24													

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.09.16 09:00	13053,48	6891,47	6672,69	-	7398,45	-	636,06	-	-
	23.10.16 06:00	17345,58	10448,51	7406,18	-	8145,46	-	769,95	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,58 °С = -7,06 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **127,04** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **750,73** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25 ОКТ 2016
печать энергосбыта
«____» _____ г.