Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 84 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Седова 84
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ТСРВ-026М № 1318919
Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: ТСРВ026М-1318919-ч(с)-1016.txt
Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 9,58

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.09.2016 по 22.10.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
22.09.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	24,58	24,21	0,37	3,27	3,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
23.09.16	24,00	-	29,88	28,99	0,89	39,48	29,23	10,25	3,99	3,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,80
24.09.16	24,00	-	69,64	67,22	2,42	61,97	39,41	22,56	4,75	4,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,68
25.09.16	24,00	-	73,34	71,06	2,27	65,48	41,18	24,30	4,98	4,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,87
26.09.16	24,00	-	72,36	70,41	1,95	65,56	41,24	24,32	4,97	4,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,84
27.09.16	24,00	-	71,46	69,58	1,88	65,19	41,06	24,13	4,96	4,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,80
28.09.16	24,00	-	79,00	76,85	2,15	65,48	41,24	24,24	5,06	4,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,00
29.09.16	24,00	-	89,42	86,89	2,52	66,72	42,63	24,09	5,19	4,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,26
30.09.16	24,00	-	88,74	86,24	2,50	65,74	42,30	23,44	5,19	4,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,18
01.10.16	24,00	-	87,18	84,74	2,44	66,14	42,40	23,74	5,17	4,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,17
02.10.16	24,00	-	86,89	84,46	2,43	66,44	42,53	23,91	5,16	4,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,18
03.10.16	24,00	-	86,91	84,47	2,43	66,83	42,66	24,17	5,15	4,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,20
04.10.16	24,00	-	85,72	83,35	2,37	66,46	42,39	24,07	5,12	4,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,16
05.10.16	24,00	-	99,05	96,33	2,72	66,80	43,48	23,32	5,44	3,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,40
06.10.16	24,00	-	111,03	107,91	3,12	66,46	44,82	21,64	5,67	3,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,54
07.10.16	24,00	-	114,04	110,84	3,20	67,57	45,61	21,96	5,84	3,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,65
08.10.16	24,00	-	115,22	112,08	3,15	66,55	45,22	21,33	5,89	4,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,60
09.10.16	24,00	-	114,34	111,25	3,09	65,75	44,54	21,21	5,87	4,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,56
10.10.16	24,00	-	114,23	111,11	3,12	65,75	44,51	21,24	5,86	4,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,57
11.10.16	24,00	-	113,63	110,49	3,15	66,39	44,32	22,07	5,84	4,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,65
12.10.16	24,00	-	113,26	110,15	3,11	67,49	44,61	22,88	5,83	4,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,73
13.10.16	24,00	-	112,68	109,57	3,12	67,13	44,34	22,79	5,82	4,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,71
14.10.16	24,00	-	111,95	108,89	3,07	65,83	43,57	22,26	5,80	4,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,63
15.10.16	24,00	-	112,32	109,28	3,04	66,52	43,98	22,54	5,82	4,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,67
16.10.16	24,00	-	111,85	108,84	3,01	65,72	43,64	22,08	5,80	4,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,60
17.10.16	24,00	-	111,70	108,71	2,98	65,91	43,75	22,16	5,79	4,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,61
18.10.16	24,00	-	111,55	108,60	2,94	66,16	43,87	22,29	5,79	4,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,62
19.10.16	24,00	-	111,10	108,22	2,88	65,71	43,53	22,18	5,77	4,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,59
20.10.16	24,00	-	110,61	107,73	2,87	65,94	43,33	22,61	5,75	4,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,63
21.10.16	24,00	-	111,53	108,64	2,90	68,26	44,35	23,91	5,79	4,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,80
22.10.16	24,00	-	113,20	110,22	2,99	71,47	45,93	25,54	5,87	4,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,03
Среднее	24,00	-	94,64	92,04	2,60	64,11	42,25	21,86	5,39	4,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,28
Итого	744,00		2933,83	2853,12	80,71						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	70,73

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	27.01.16 16:59	-	-	-	-	-	-	-		-
	27.01.16 16:59	-	-	-	-	-	-	-		-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,58 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **70,73** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отделение эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25 ОКТ 2016 «____» _____ г.