Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 86 / ТЦ-2 СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Седова 86
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-2 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: BKT7-205516-ч(с)-1016.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205516 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 9,58

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mr(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 21.09.2016 по 22.10.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
21.09.16	24,00	-	56,86	56,86	0,00	61,06	60,87	0,19	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
22.09.16	24,00	-	50,74	49,62	1,12	61,56	55,00	6,56	7,00	5,00	0,40	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,40
23.09.16	24,00	-	43,46	40,98	2,48	58,88	36,15	22,73	7,00	5,00	1,08	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,08
24.09.16	24,00	-	40,39	38,17	2,22	62,13	36,09	26,04	7,00	5,00	1,13	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,13
25.09.16	24,00	-	39,15	36,98	2,17	62,07	35,54	26,53	7,00	5,00	1,12	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,12
26.09.16	24,00	-	38,52	36,47	2,05	61,78	35,42	26,36	7,00	5,00	1,09	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,09
27.09.16	24,00	-	41,46	39,76	1,70	62,35	34,83	27,52	7,00	5,00	1,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,20
28.09.16	24,00	-	44,77	43,88	0,89	63,56	34,78	28,78	7,00	5,00	1,32	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,32
29.09.16	24,00	-	44,49	42,70	1,79	62,60	34,40	28,20	7,00	5,00	1,32	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,32
30.09.16	24,00	-	43,06	41,40	1,66	62,90	34,40	28,50	7,00	5,00	1,29	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,29
01.10.16	24,00	-	42,69	41,34	1,35	63,13	34,35	28,78	7,00	5,00	1,28	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,28
02.10.16	24,00	-	42,50	41,52	0,98	63,51	34,33	29,18	7,00	5,00	1,27	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,27
03.10.16	24,00	-	41,14	40,20	0,94	63,17	33,97	29,20	7,00	5,00	1,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,23
04.10.16	24,00	-	47,53	45,66	1,87	63,98	35,29	28,69	7,00	5,00	1,43	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,43
05.10.16	24,00	-	46,48	45,36	1,12	63,45	34,75	28,70	7,00	5,00	1,37	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,37
06.10.16	24,00	-	45,89	44,63	1,26	64,44	34,56	29,88	7,00	5,00	1,42	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,42
07.10.16	24,00	-	45,36	43,20	2,16	63,46	34,07	29,39	7,00	5,00	1,41	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,41
08.10.16	24,00	-	45,22	42,88	2,34	62,63	33,60	29,03	7,00	5,00	1,39	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,39
09.10.16	24,00	-	45,36	44,11	1,25	62,65	33,55	29,10	7,00	5,00	1,36	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,36
10.10.16	24,00	-	41,97	41,97	0,00	63,48	32,85	30,63	7,00	5,00	1,29	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,29
11.10.16	24,00	-	35,26	35,26	0,00	65,36	31,32	34,04	7,00	5,00	1,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,20
12.10.16	24,00	-	35,26	35,26	0,00	65,02	31,15	33,87	7,00	5,00	1,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,19
13.10.16	24,00	-	34,62	34,62	0,00	63,78	30,39	33,39	7,00	5,00	1,16	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,16
14.10.16	24,00	-	34,32	34,32	0,00	64,44	30,50	33,94	7,00	5,00	1,17	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,17
15.10.16	24,00	-	33,99	33,99	0,00	63,68	30,30	33,38	7,00	5,00	1,13	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,13
16.10.16	24,00	-	33,93	33,93	0,00	63,86	30,36	33,50	7,00	5,00	1,14	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,14
17.10.16	24,00	-	31,84	33,02	-1,18	63,78	32,31	31,47	7,00	5,00	1,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,02
18.10.16	24,00	-	38,97	38,73	0,24	63,76	34,35	29,41	7,00	5,00	1,16	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,16
19.10.16	24,00	-	39,39	38,41	0,98	63,89	31,16	32,73	7,00	5,00	1,32	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,32
20.10.16	24,00	-	39,65	38,71	0,94	66,08	31,43	34,65	7,00	5,00	1,40	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,40
21.10.16	24,00	-	39,44	39,21	0,23	69,15	32,12	37,03	7,00	5,00	1,47	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,47
22.10.16	24,00	-	22,40	22,69	-0,29	65,95	32,91	33,04	7,00	5,00	0,76	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,76
Среднее	24,00	-	40,82	39,87	0,95	63,49	34,91	28,58	7,00	5,00	1,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,17
Итого	768,00		1306,11	1275,84	30,27						37,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	37,49

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	21.09.16 07:00	8329,34	8342,45	0,00	-	0,00	-	11,01	-	-
	23.10.16 06:00	9620,17	9603,01	0,00	-	0,00	-	48,52	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,58 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **37,49** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление коммерческого учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТСЕМОТРЕНО ПРИНЯТ 29 ОКТ 2016

«____» _____ г.