Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: ТЦ-3 СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 86 / ТЦ-3 СЦО | Строит.Адрес: Седова 86 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205536-ч(с)-1016.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205536 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 9,58

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.09.2016 по 22.10.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.09.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	15,60	15,00	0,60	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
24.09.16	24,00	-	52,48	52,68	-0,20	63,90	34,02	29,88	7,00	5,00	1,56	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,56
25.09.16	24,00	-	53,76	53,76	0,00	63,96	35,29	28,67	7,00	5,00	1,54	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,54
26.09.16	24,00	-	54,12	54,12	0,00	65,54	36,09	29,45	7,00	5,00	1,59	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,59
27.09.16	24,00	-	52,45	52,45	0,00	63,70	35,54	28,16	7,00	5,00	1,48	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,48
28.09.16	24,00	-	66,15	66,15	0,00	66,06	39,18	26,88	7,00	5,00	1,78	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,78
29.09.16	24,00	-	66,25	66,25	0,00	65,17	39,00	26,17	7,00	5,00	1,73	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,73
30.09.16	24,00	-	63,44	63,44	0,00	65,16	38,67	26,49	7,00	5,00	1,68	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,68
01.10.16	24,00	-	63,40	63,40	0,00	65,48	38,77	26,71	7,00	5,00	1,69	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,69
02.10.16	24,00	-	63,13	63,13	0,00	65,84	38,93	26,91	7,00	5,00	1,70	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,70
03.10.16	24,00	-	63,00	63,00	0,00	65,96	38,94	27,02	7,00	5,00	1,70	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,70
04.10.16	24,00	-	60,07	60,07	0,00	65,73	38,15	27,58	7,00	5,00	1,66	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,66
05.10.16	24,00	-	80,61	80,61	0,00	65,88	41,62	24,26	7,00	5,00	1,96	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,96
06.10.16	24,00	-	77,54	77,54	0,00	67,23	41,62	25,61	7,00	5,00	1,99	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,99
07.10.16	24,00	-	78,56	78,56	0,00	66,06	41,44	24,62	7,00	5,00	1,93	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,93
08.10.16	24,00	-	77,41	77,41	0,00	65,53	40,84	24,69	7,00	5,00	1,91	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,91
09.10.16	24,00	-	77,05	77,05	0,00	64,92	40,32	24,60	7,00	5,00	1,90	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,90
10.10.16	24,00	-	76,63	76,63	0,00	65,41	40,37	25,04	7,00	5,00	1,92	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,92
11.10.16	24,00	-	75,57	75,57	0,00	66,60	40,53	26,07	7,00	5,00	1,97	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,97
12.10.16	24,00	-	75,09	75,09	0,00	66,71	40,43	26,28	7,00	5,00	1,97	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,97
13.10.16	24,00	-	74,85	74,85	0,00	66,12	40,07	26,05	7,00	5,00	1,95	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,95
14.10.16	24,00	-	73,74	73,74	0,00	65,53	39,52	26,01	7,00	5,00	1,92	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,92
15.10.16	24,00	-	73,14	73,14	0,00	65,19	39,35	25,84	7,00	5,00	1,89	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,89
16.10.16	24,00	-	72,91	72,91	0,00	65,03	39,33	25,70	7,00	5,00	1,87	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,87
17.10.16	24,00	-	72,80	72,80	0,00	65,65	39,50	26,15	7,00	5,00	1,90	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,90
18.10.16	24,00	-	72,48	72,48	0,00	65,34	39,28	26,06	7,00	5,00	1,89	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,89
19.10.16	24,00	-	71,65	71,65	0,00	64,67	38,69	25,98	7,00	5,00	1,86	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,86
20.10.16	24,00	-	71,92	71,92	0,00	66,27	39,20	27,07	7,00	5,00	1,95	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,95
21.10.16	24,00	-	72,63	72,63	0,00	69,11	40,36	28,75	7,00	5,00	2,09	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,09
22.10.16	24,00	-	74,01	74,01	0,00	72,45	41,79	30,66	7,00	5,00	2,27	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,27
Среднее	24,00	-	66,89	66,90	-0,01	64,19	38,39	25,80	7,00	5,00	1,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,77
Итого	720,00		2006,84	2007,04	-0,20						53,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	53,25

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	12.02.16 02:00	37089,64	36860,62	0,00	-	0,00	-	1211,74	-	-
	12.02.16 02:00	37089,64	36860,62	0,00	-	0,00	-	1211,74	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,58 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **53,25** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
расшифровка подписи
_____ / _____

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП «ЖКС № 2 СПб»
Филиал "Энергосбыт"
Управление по работе с абонентами
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
05 ОКТ 2016
«____» _____ г.

печать энергосбыта