Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 86 / ТЦ-4 СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Седова 86
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-4 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205568-ч(с)-1016.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205568 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 9,58

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 21.09.2016 по 22.10.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
22.09.16	24,00	-	89,63	89,63	0,00	64,61	64,44	0,17	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
23.09.16	24,00	-	78,34	78,12	0,22	62,19	52,06	10,13	7,00	5,00	0,81	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,81
24.09.16	24,00	-	79,53	79,53	0,00	65,59	45,08	20,51	7,00	5,00	1,63	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,63
25.09.16	24,00	-	78,63	78,63	0,00	65,70	44,57	21,13	7,00	5,00	1,66	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,66
26.09.16	24,00	-	77,87	77,87	0,00	65,32	42,90	22,42	7,00	5,00	1,75	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,75
27.09.16	24,00	-	85,99	85,99	0,00	65,75	42,88	22,87	7,00	5,00	1,97	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,97
28.09.16	24,00	-	96,63	96,63	0,00	66,84	45,02	21,82	7,00	5,00	2,11	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,11
29.09.16	24,00	-	95,47	95,31	0,16	65,87	44,57	21,30	7,00	5,00	2,04	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,04
30.09.16	24,00	-	92,18	92,18	0,00	66,32	44,72	21,60	7,00	5,00	1,99	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,99
01.10.16	24,00	-	92,02	91,86	0,16	66,60	44,94	21,66	7,00	5,00	2,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,00
02.10.16	24,00	-	92,12	91,64	0,48	67,00	45,07	21,93	7,00	5,00	2,04	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,04
03.10.16	24,00	-	90,38	89,75	0,63	66,64	44,59	22,05	7,00	5,00	2,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,02
04.10.16	24,00	-	105,03	101,92	3,11	67,13	46,15	20,98	7,00	5,00	2,35	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,35
05.10.16	24,00	-	114,52	113,30	1,22	66,64	46,97	19,67	7,00	5,00	2,31	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,31
06.10.16	24,00	-	114,75	114,75	0,00	67,72	47,48	20,24	7,00	5,00	2,32	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,32
07.10.16	24,00	-	113,57	113,57	0,00	66,72	46,88	19,84	7,00	5,00	2,26	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,26
08.10.16	24,00	-	112,35	112,35	0,00	65,91	46,19	19,72	7,00	5,00	2,22	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,22
09.10.16	24,00	-	112,21	112,02	0,19	65,92	45,95	19,97	7,00	5,00	2,25	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,25
10.10.16	24,00	-	111,48	111,10	0,38	66,56	45,94	20,62	7,00	5,00	2,32	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,32
11.10.16	24,00	-	109,28	109,28	0,00	67,65	46,25	21,40	7,00	5,00	2,34	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,34
12.10.16	24,00	-	109,41	109,41	0,00	67,28	46,10	21,18	7,00	5,00	2,32	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,32
13.10.16	24,00	-	108,18	108,00	0,18	65,97	45,00	20,97	7,00	5,00	2,28	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,28
14.10.16	24,00	-	107,67	107,31	0,36	66,66	45,35	21,31	7,00	5,00	2,31	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,31
15.10.16	24,00	-	106,49	106,31	0,18	65,86	44,72	21,14	7,00	5,00	2,26	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,26
16.10.16	24,00	-	106,38	106,02	0,36	66,07	44,93	21,14	7,00	5,00	2,27	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,27
17.10.16	24,00	-	106,16	105,62	0,54	66,30	45,08	21,22	7,00	5,00	2,28	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,28
18.10.16	24,00	-	105,40	104,68	0,72	65,83	44,58	21,25	7,00	5,00	2,28	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,28
19.10.16	24,00	-	105,20	103,75	1,45	66,07	44,15	21,92	7,00	5,00	2,37	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,37
20.10.16	24,00	-	105,82	105,10	0,72	68,41	45,18	23,23	7,00	5,00	2,49	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,49
21.10.16	24,00	-	108,11	105,55	2,56	71,65	46,81	24,84	7,00	5,00	2,81	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,81
22.10.16	24,00	-	58,15	57,66	0,49	71,47	48,20	23,27	7,00	5,00	1,46	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,46
Среднее	24,00	-	99,00	98,54	0,46	66,59	46,22	20,37	7,00	5,00	2,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,05
Итого	744,00		3068,95	3054,84	14,11						63,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	63,52

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	21.09.16 07:00	24061,59	24090,10	0,00	-	0,00	-	604,78	-	-
	23.10.16 06:00	27203,26	27217,68	0,00	-	0,00	-	668,34	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,58 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **63,52** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25 ОКТ 2016 г. «_____» печать энергосбыта

Наладить работу системы отопления