Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 87-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9902.038.1
Строит.Адрес: Седова 87-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207269-ч(с)-1016.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207269 Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Тхв, гр.С= 9,43

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,23 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,099
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,045
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=69,36 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.09.2016 по 22.10.2016

			Учет отопления (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	P1	P2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.09.16	24,00	-	79,08	56,80	22,28	63,00	54,98	8,02	7,00	5,00	1,07	12,60	-	-	12,85	-	12,85	-	62,81	-	0,79			1,86
24.09.16	24,00	-	77,73	65,13	12,60	62,11	43,00	19,11	7,00	5,00	1,26	12,31	-	-	12,52	-	12,52	-	62,02	-	0,77			2,03
25.09.16	24,00	-	79,28	65,56	13,72	62,81	43,40	19,41	7,00	5,00	1,29	13,41	-	-	13,64	-	13,64	-	62,82	-	0,84			2,14
26.09.16	24,00	-	74,48	62,59	11,89	61,35	41,88	19,47	7,00	5,00	1,25	11,40	-	-	11,62	-	11,62	-	61,21	-	0,70			1,95
27.09.16	24,00	-	75,59	62,20	13,39	61,03	41,75	19,28	7,00	5,00	1,23	12,83	-	-	13,06	-	13,06	-	61,15	-	0,79			2,02
28.09.16	24,00	-	78,81	63,16	15,65	60,26	40,96	19,30	7,00	5,00	1,23	15,37	-	-	15,64	-	15,64	-	60,35	-	0,93			2,16
29.09.16	24,00	-	83,81	69,46	14,35	61,93	42,32	19,61	7,00	5,00	1,38	14,15	-	-	14,39	-	14,39	-	61,99	-	0,88			2,25
30.09.16	24,00	-	84,87	72,97	11,90	64,63	44,64	19,99	7,00	5,00	1,49	11,51	-	-	11,73	-	11,73	-	64,54	-	0,74			2,23
01.10.16	24,00	-	84,85	72,42	12,43	63,63	44,08	19,55	7,00	5,00	1,44	12,09	-	-	12,29	-	12,29	-	63,50	-	0,77			2,21
02.10.16	24,00	-	86,30	71,26	15,04	63,61	43,76	19,85	7,00	5,00	1,44	14,64	-	-	14,90	-	14,90	-	63,61	-	0,93			2,37
03.10.16	24,00	-	85,11	72,13	12,98	64,08	43,87	20,21	7,00	5,00	1,49	12,58	-	-	12,83	-	12,83	-	64,02	-	0,81			2,29
04.10.16	24,00	-	89,01	75,60	13,41	63,00	43,40	19,60	7,00	5,00	1,50	13,07	-	-	13,29	-	13,29	-	62,93	-	0,82			2,33
05.10.16	24,00	-	67,98	54,77	13,21	57,79	39,39	18,40	7,00	5,00	1,04	13,39	-	-	13,61	-	13,61	-	55,26	-	0,74			1,77
06.10.16	24,00	-	73,84	55,20	18,64	55,35	35,60	19,75	7,00	5,00	1,06	19,03	-	-	19,31	-	19,31	-	55,53	-	1,06			2,12
07.10.16	24,00	-	91,34	78,12	13,22	62,52	42,80	19,72	7,00	5,00	1,55	13,09	-	-	13,32	-	13,32	-	62,17	-	0,82			2,37
08.10.16	24,00	-	91,23	76,91	14,32	60,74	41,21	19,53	7,00	5,00	1,51	14,31	-	-	14,56	-	14,56	-	60,55	-	0,87			2,37
09.10.16	24,00	-	93,31	77,34	15,97	62,36	42,11	20,25	7,00	5,00	1,56	16,09	-	-	16,38	-	16,38	-	62,36	-	1,00			2,56
10.10.16	24,00	-	92,72	79,43	13,29	63,14	42,40	20,74	7,00	5,00	1,64	13,48	-	-	13,72	-	13,72	-	63,11	-	0,85			2,49
11.10.16	24,00	-	94,19	81,20	12,99	63,97	42,95	21,02	7,00	5,00	1,67	13,47	-	-	13,72	-	13,72	-	64,36	-	0,87			2,54
12.10.16	24,00	-	95,31	80,83	14,48	64,20	43,35	20,85	7,00	5,00	1,67	14,77	-	-	15,06	-	15,06	-	63,81	-	0,94			2,61
13.10.16	24,00	-	94,31	80,31	14,00	64,27	43,12	21,15	7,00	5,00	1,69	14,19	-	-	14,43	-	14,43	-	64,16	-	0,91			2,60
14.10.16	24,00	-	97,21	83,37	13,84	64,70	43,98	20,72	7,00	5,00	1,72	14,03	-	-	14,31	-	14,31	-	64,67	-	0,91			2,62
15.10.16	24,00	-	99,18	83,99	15,19	64,35	44,04	20,31	7,00	5,00	1,72	14,94	-	-	15,21	-	15,21	-	64,38	-	0,96			2,69
16.10.16	24,00	-	97,96	82,12	15,84	64,84	44,23	20,61	7,00	5,00	1,71	15,64	-	-	15,92	-	15,92	-	64,74	-	1,01			2,72
17.10.16	24,00	-	98,62	83,50	15,12	64,55	44,16	20,39	7,00	5,00	1,72	14,82	-	-	15,11	-	15,11	-	64,54	-	0,96			2,68
18.10.16	24,00	-	98,66	82,57	16,09	64,52	43,87	20,65	7,00	5,00	1,71	15,95	-	-	16,24	-	16,24	-	64,46	-	1,03			2,75
19.10.16	24,00	-	95,65	82,02	13,63	65,58	43,87	21,71	7,00	5,00	1,80	13,36	-	-	13,61	-	13,61	-	65,84	-	0,88			2,68
20.10.16	24,00	-	97,46	83,05	14,41	67,96	45,11	22,85	7,00	5,00	1,92	14,10	-	-	14,39	-	14,39	-	67,94	-	0,96			2,88
21.10.16	24,00	-	97,47	83,39	14,08	69,95	46,06	23,89	7,00	5,00	1,97	14,34	-	-	14,64	-	14,64	-	70,17	-	1,01			2,98
22.10.16	24,00	-	96,79	84,49	12,30	71,56	47,03	24,53	7,00	5,00	2,11	11,85	-	-	12,10	-	12,10	-	71,42	-	0,84			2,96
											1,53	13,89	-	-	14,15	-	14,15	-	63,35	-	0,88	-	-	2,41
Среднее	24,00	-	88,41	74,06	14,34	63,46	43,44	20,02			45,84	416,81	0,00	0,00	424,40	0,00	424,40	0,00			26,38	0,00	0,00	72,21
Итого	720,00		2652,15	2221,89	430,26																			

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.09.16 06:00	17808,71	15110,12	2811,37	-	2871,40	-	384,29	-	-
	23.10.16 06:00	20465,00	17335,54	3228,69	-	3296,32	-	456,99	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,43 °С = -3,93 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **68,28** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **424,40** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
подпись потребителя
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 2 5 ОКТ 2016 г.
печать энергосбыта