Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 87-3 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9904.038.1
Строит.Адрес: Седова 87-3
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 205544

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205544-ч(с)-1016.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Тхв, гр.С= 9,43
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,23 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1012
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,046
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=69,36 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18,48

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.09.2016 по 22.10.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.09.16	24,00	-	74,78	58,52	16,26	64,48	51,71	12,77	7,00	5,00	1,06	11,56	-	-	11,79	-	11,79	-	63,95	-	0,74			1,80
24.09.16	24,00	-	74,39	62,65	11,74	63,63	41,52	22,11	7,00	5,00	1,40	11,51	-	-	11,71	-	11,71	-	63,31	-	0,73			2,13
25.09.16	24,00	-	75,61	63,46	12,15	64,72	42,08	22,64	7,00	5,00	1,45	12,05	-	-	12,28	-	12,28	-	64,13	-	0,77			2,22
26.09.16	24,00	-	71,82	60,15	11,67	62,93	41,21	21,72	7,00	5,00	1,33	11,36	-	-	11,56	-	11,56	-	62,51	-	0,71			2,04
27.09.16	24,00	-	71,24	60,68	10,56	62,06	40,90	21,16	7,00	5,00	1,29	10,37	-	-	10,58	-	10,58	-	62,45	-	0,65			1,94
28.09.16	24,00	-	73,93	62,58	11,35	61,18	39,89	21,29	7,00	5,00	1,36	10,83	-	-	11,04	-	11,04	-	61,75	-	0,67			2,03
29.09.16	24,00	-	80,03	69,49	10,54	62,70	41,54	21,16	7,00	5,00	1,49	10,25	-	-	10,45	-	10,45	-	63,08	-	0,65			2,14
30.09.16	24,00	-	82,45	72,15	10,30	66,37	43,67	22,70	7,00	5,00	1,69	9,60	-	-	9,78	-	9,78	-	65,80	-	0,63			2,32
01.10.16	24,00	-	84,38	71,76	12,62	64,86	42,98	21,88	7,00	5,00	1,63	11,82	-	-	12,05	-	12,05	-	64,75	-	0,76			2,39
02.10.16	24,00	-	83,63	71,09	12,54	64,73	42,61	22,12	7,00	5,00	1,62	11,80	-	-	12,01	-	12,01	-	64,74	-	0,76			2,39
03.10.16	24,00	-	82,86	71,69	11,17	65,16	42,65	22,51	7,00	5,00	1,66	10,35	-	-	10,58	-	10,58	-	65,21	-	0,68			2,34
04.10.16	24,00	-	86,81	75,32	11,49	63,76	42,22	21,54	7,00	5,00	1,66	10,89	-	-	11,07	-	11,07	-	63,92	-	0,70			2,35
05.10.16	24,00	-	69,32	55,83	13,49	58,41	38,64	19,77	7,00	5,00	1,15	13,20	-	-	13,39	-	13,39	-	56,22	-	0,74			1,89
06.10.16	24,00	-	70,01	57,10	12,91	55,95	35,26	20,69	7,00	5,00	1,19	12,71	-	-	12,88	-	12,88	-	56,15	-	0,72			1,90
07.10.16	24,00	-	88,57	77,86	10,71	63,19	41,64	21,55	7,00	5,00	1,70	10,44	-	-	10,62	-	10,62	-	63,08	-	0,66			2,36
08.10.16	24,00	-	88,11	76,57	11,54	61,54	40,56	20,98	7,00	5,00	1,61	11,50	-	-	11,69	-	11,69	-	61,57	-	0,71			2,32
09.10.16	24,00	-	90,09	77,09	13,00	63,04	41,22	21,82	7,00	5,00	1,67	13,06	-	-	13,28	-	13,28	-	63,33	-	0,83			2,50
10.10.16	24,00	-	90,28	78,72	11,56	63,74	41,45	22,29	7,00	5,00	1,77	11,30	-	-	11,51	-	11,51	-	64,10	-	0,72			2,49
11.10.16	24,00	-	91,83	80,74	11,09	64,71	42,10	22,61	7,00	5,00	1,85	10,67	-	-	10,88	-	10,88	-	65,24	-	0,70			2,54
12.10.16	24,00	-	92,51	80,64	11,87	64,76	42,35	22,41	7,00	5,00	1,85	11,25	-	-	11,47	-	11,47	-	64,68	-	0,73			2,58
13.10.16	24,00	-	91,78	80,12	11,66	64,99	41,99	23,00	7,00	5,00	1,89	10,95	-	-	11,15	-	11,15	-	65,11	-	0,71			2,61
14.10.16	24,00	-	93,86	82,84	11,02	65,38	42,76	22,62	7,00	5,00	1,92	10,28	-	-	10,49	-	10,49	-	65,48	-	0,67			2,60
15.10.16	24,00	-	94,80	82,76	12,04	64,91	42,74	22,17	7,00	5,00	1,89	11,19	-	-	11,39	-	11,39	-	65,27	-	0,73			2,62
16.10.16	24,00	-	94,41	81,33	13,08	65,40	42,92	22,48	7,00	5,00	1,89	12,14	-	-	12,37	-	12,37	-	65,61	-	0,80			2,69
17.10.16	24,00	-	94,26	82,72	11,54	65,12	42,96	22,16	7,00	5,00	1,90	10,55	-	-	10,76	-	10,76	-	65,39	-	0,69			2,59
18.10.16	24,00	-	94,51	82,01	12,50	65,51	42,69	22,82	7,00	5,00	1,94	11,50	-	-	11,74	-	11,74	-	65,36	-	0,75			2,69
19.10.16	24,00	-	93,10	81,37	11,73	66,82	42,41	24,41	7,00	5,00	2,05	10,72	-	-	10,92	-	10,92	-	66,81	-	0,72			2,77
20.10.16	24,00	-	95,11	82,21	12,90	69,21	43,44	25,77	7,00	5,00	2,18	12,09	-	-	12,36	-	12,36	-	69,00	-	0,83			3,01
21.10.16	24,00	-	93,27	82,64	10,63	71,32	44,30	27,02	7,00	5,00	2,28	9,99	-	-	10,21	-	10,21	-	70,97	-	0,71			2,99
22.10.16	24,00	-	94,14	83,11	11,03	72,97	45,08	27,89	7,00	5,00	2,36	10,49	-	-	10,72	-	10,72	-	72,58	-	0,76			3,12
						64,45	42,25	22,20	7,00	5,00	1,69	11,21	-	-	11,42	-	11,42	-	64,39	-	0,72	-	-	2,41
Среднее	24,00	-	85,40	73,51	11,89						50,73	336,42	0,00	0,00	342,73	0,00	342,73	0,00			21,63	0,00	0,00	72,36
Итого	720,00		2561,89	2205,20	356,69																			

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.09.16 06:00	17827,43	15581,73	2410,02	-	2463,69	-	389,28	-	
	23.10.16 06:00	20392,45	17791,06	2745,27	-	2805,22	-	462,01	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,43 °С = -3,17 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **69,18** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **342,73** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25 ОКТ 2016
«____» _____ г.

печать энергосбыта