Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 91-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Седова 91-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14925-ч(с)-1016.txt
Режим (схема): 0;7

Тхв, гр.С= 9,43

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 14925
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ-1 5С Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ-1 5С Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ-1 32 Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: ТПТ-15-2
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,59 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1099
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,1099
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=177 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.09.2016 по 22.10.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.09.16	24,00	*	54,58	33,86	20,73	63,53	40,62	22,91	6,00	3,00	1,52	20,38	0,00	0,00	20,77	0,00	20,77	-	63,43	0,00	1,29			2,82
24.09.16	24,00		165,53	141,43	24,11	64,16	39,70	24,46	6,00	3,00	3,63	21,57	0,00	0,00	21,98	0,00	21,98	-	63,99	0,00	1,38			5,01
25.09.16	24,00		165,32	142,13	23,19	64,91	40,90	24,02	6,00	3,00	3,57	21,01	0,00	0,00	21,42	0,00	21,42	-	64,78	0,00	1,36			4,93
26.09.16	24,00		158,41	137,73	20,68	63,65	40,43	23,22	6,00	3,00	3,31	19,11	0,00	0,00	19,47	0,00	19,47	-	63,45	0,00	1,21			4,52
27.09.16	24,00		159,08	137,69	21,40	63,23	40,62	22,62	6,00	3,00	3,20	20,11	0,00	0,00	20,48	0,00	20,48	-	63,22	0,00	1,27			4,47
28.09.16	24,00		161,36	138,15	23,21	62,13	40,00	22,13	6,00	3,00	3,14	21,99	0,00	0,00	22,39	0,00	22,39	-	62,08	0,00	1,37			4,51
29.09.16	24,00		169,11	147,45	21,66	63,75	41,48	22,26	6,00	3,00	3,37	20,41	0,00	0,00	20,80	0,00	20,80	-	63,65	0,00	1,30			4,67
30.09.16	24,00		173,49	152,39	21,10	66,69	43,75	22,94	6,00	3,00	3,59	19,86	0,00	0,00	20,27	0,00	20,27	-	66,52	0,00	1,32			4,91
01.10.16	24,00		174,79	152,11	22,68	65,68	43,52	22,16	6,00	3,00	3,47	21,42	0,00	0,00	21,85	0,00	21,85	-	65,48	0,00	1,40			4,87
02.10.16	24,00		174,70	150,51	24,19	65,59	43,24	22,35	6,00	3,00	3,46	22,93	0,00	0,00	23,39	0,00	23,39	-	65,48	0,00	1,50			4,96
03.10.16	24,00		174,72	151,87	22,85	66,10	43,47	22,63	6,00	3,00	3,54	21,51	0,00	0,00	21,94	0,00	21,94	-	65,97	0,00	1,42			4,96
04.10.16	24,00		178,93	156,63	22,30	64,80	42,59	22,21	6,00	3,00	3,58	20,92	0,00	0,00	21,33	0,00	21,33	-	64,74	0,00	1,35			4,93
05.10.16	24,00		156,59	132,44	24,15	59,97	39,51	20,45	6,00	3,00	2,80	23,39	0,00	0,00	23,77	0,00	23,77	-	58,49	0,00	1,37			4,16
06.10.16	24,00		143,05	122,69	20,36	55,92	36,18	19,74	6,00	3,00	2,46	19,48	0,00	0,00	19,77	0,00	19,77	-	56,62	0,00	1,10			3,57
07.10.16	24,00		186,48	163,18	23,30	64,32	42,54	21,77	6,00	3,00	3,63	22,34	0,00	0,00	22,77	0,00	22,77	-	64,04	0,00	1,43			5,06
08.10.16	24,00		187,00	160,58	26,42	62,31	41,25	21,06	6,00	3,00	3,46	25,42	0,00	0,00	25,88	0,00	25,88	-	62,05	0,00	1,58			5,04
09.10.16	24,00		188,35	162,04	26,31	63,88	42,07	21,81	6,00	3,00	3,61	25,36	0,00	0,00	25,84	0,00	25,84	-	63,81	0,00	1,62			5,22
10.10.16	24,00		187,42	164,01	23,42	64,80	42,50	22,30	6,00	3,00	3,73	22,52	0,00	0,00	22,96	0,00	22,96	-	64,67	0,00	1,46			5,18
11.10.16	24,00		191,68	168,52	23,16	65,26	42,94	22,32	6,00	3,00	3,82	22,33	0,00	0,00	22,77	0,00	22,77	-	65,28	0,00	1,46			5,28
12.10.16	24,00		199,18	167,51	31,67	66,07	43,23	22,84	6,00	3,00	3,91	30,77	0,00	0,00	31,39	0,00	31,39	-	65,66	0,00	2,02			5,93
13.10.16	24,00		204,32	166,34	37,98	65,92	42,80	23,13	6,00	3,00	3,93	37,00	0,00	0,00	37,74	0,00	37,74	-	65,78	0,00	2,43			6,36
14.10.16	24,00		209,09	170,98	38,11	66,33	43,45	22,89	6,00	3,00	4,00	37,05	0,00	0,00	37,81	0,00	37,81	-	66,23	0,00	2,45			6,45
15.10.16	24,00		211,87	170,66	41,21	65,93	43,46	22,47	6,00	3,00	3,92	40,11	0,00	0,00	40,91	0,00	40,91	-	65,89	0,00	2,64			6,56
16.10.16	24,00		209,51	168,76	40,75	66,47	43,79	22,67	6,00	3,00	3,92	39,57	0,00	0,00	40,37	0,00	40,37	-	66,37	0,00	2,63			6,55
17.10.16	24,00		209,04	170,88	38,16	66,12	43,81	22,31	6,00	3,00	3,90	36,98	0,00	0,00	37,72	0,00	37,72	-	66,05	0,00	2,44			6,35
18.10.16	24,00		207,57	170,47	37,10	66,18	43,74	22,45	6,00	3,00	3,92	35,85	0,00	0,00	36,58	0,00	36,58	-	66,11	0,00	2,37			6,29
19.10.16	24,00		202,39	168,62	33,76	66,99	43,55	23,44	6,00	3,00	4,06	32,51	0,00	0,00	33,18	0,00	33,18	-	66,65	0,00	2,17			6,22
20.10.16	24,00		192,96	170,84	22,12	69,64	44,84	24,80	6,00	3,00	4,34	20,83	0,00	0,00	21,29	0,00	21,29	-	69,56	0,00	1,45			5,79
21.10.16	24,00		191,91	171,27	20,64	71,63	45,62	26,01	6,00	3,00	4,56	19,32	0,00	0,00	19,78	0,00	19,78	-	71,56	0,00	1,38			5,95
22.10.16	24,00		193,51	171,96	21,55	73,49	46,41	27,08	6,00	3,00	4,77	20,18	0,00	0,00	20,68	0,00	20,68	-	73,30	0,00	1,48			6,25
Среднее	24,00	-	179,40	152,79	26,61	65,18	42,40	22,78	6,00	3,00	3,60	25,41	-	-	25,91	-	25,91	-	65,03	-	1,66	-	-	5,26
Итого	720,00		5381,95	4583,69	798,27						108,12	762,23	0,00	0,00	777,26	0,00	777,26	0,00			49,66	0,00	0,00	157,78

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.09.16 09:00	189799,45	167809,34	23259,28	0,00	23810,16	0,00	5276,67	1664,82	-
	23.10.16 06:00	195235,32	172449,13	24018,96	0,00	24584,85	0,00	5435,95	1714,38	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,43 °С = -7,19 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **150,59** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **777,26** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

печать потребителя

/_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел сервисного обслуживания и КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 25 ОКТ 2016 г.